

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

Název veřejné zakázky:	Rozšíření parku u muzea, Moravská Třebová (opakované zadání)
Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Město Moravská Třebová
Sídlo:	nám. T. G. Masaryka 32/29, 571 01 Moravská Třebová
IČO:	002 77 037
Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na stavební práce
Forma zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Limit veřejné zakázky:	Podlimitní

Zadavatel poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace.

DOTAZ 1

Rozpočet - položka č. 53 5924511902V Dlažba betonová zatravněvací 400 x 400 x 100 mm se spárou 40 mm, specifikace viz PD - skladba V

Technická zpráva - Plocha V – betonová dlažba typ4, zatravněná s pára, dle D2-D-1-V-PIII (TP170)

Parkovací stání v severozápadní části areálu jsou vydlážděny betonovou dlažbou se zatravněnou spárou, tvarovka jednoho dílu má rozměry 400 x 400 x 120mm. Skladebně se jedná o zatravněvací betonovou dlažbu, uloženou v ložní vrstvě, souvrství štěrkodrtě a zhutněné zemině Edef,2 min. 30MPa.

Jaké tloušťky bude dlažba?

ODPOVĚĎ 1

Tloušťka dlažby platí dle předaného soupisu, tedy 100 mm, určená výrobcem pro pojezd vozidel.

DOTAZ 2

Rozpočet - položka č. 52 5924511901V Dlažba betonová zatravněvací 400 x 100 x 120 mm se spárou 30 mm, specifikace viz PD – skladba O, P

Plocha P – betonová dlažba typ2 bez zatravněné spáry, dle D2-D-1-V-PIII (TP170)

Chodník v okolí přístřešku na odpad OV101 bude vydlážděn betonovou dlažbou, totožnou jako skladba Q, ale bez zatravněné spáry. Skladebně se jedná o betonovou dlažbu, uloženou v ložní vrstvě, souvrství štěrkodrtě a zhutněné zemině Edef,2 min. 30MPa.

Plocha Q – betonová dlažba typ2 zatravněná spára, dle D2-D-1-V-PIII (TP170)

Pojížděná ulička mezi parkovacími stáními bude zatravněnou betonovou dlažbou. Skladebně se jedná o zatravněnou betonovou dlažbu, uloženou v ložní vrstvě, souvrství štěrkodrtě a zhutněné zemině Edef,2 min. 30MPa

V rozpočtu u položky č. 51 5924511900V Dlažba betonová zatravněvací 200 x 200 x 100 mm se spárou 30 mm, specifikace viz PD - skladba Q

Jaký rozměr a tloušťku má mít dlažba v položce č. 52?

ODPOVĚĎ 2

Nový, upravený a pro zpracování nabídek závazný soupis stavebních prací, dodávek a služeb je přílohou tohoto vysvětlení, ve kterém byly vyznačeny změny v části SO 01.4.1 POVRCH.

Týká se to položek č. 51, 52 a nově přidané položky č. 55. Byly upřesněny specifikace rozměrů. Nová položka 55 (skladba P) = stejný formát a skladba jako Q, ale na sraz.

INFORMACE

Zadavatel posoudil výše poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace a rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek tak, jak je uvedeno níže. Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a upravuje Oznámení o zahájení zadávacího řízení následovně:

LHŮTY V ZADÁVACÍM POSTUPU DO PODÁNÍ NABÍDEK

Lhůta pro podání nabídek – den: **11. 11. 2025**

Lhůta pro podání nabídek – čas: **10:00**

Opravené Oznámení o zahájení zadávacího řízení bude zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek.

Přílohy:

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb_vys3