

	ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE (MATERIÁL A VÝZTUŽ VIZ KONSTRUKČNÍ ČÁST)
	KONSTRUKCE Z PROSTÉHO BETONU, BETONOVÉ MAZANINY
	ZDIVO NENOSNÝCH PŘÍZDÍVEK – PRO TL. 200 mm YTONG P3-550 (200x249x599 mm), PRO TL. 150 mm YTONG P3-550 (150x249x599 mm), PRO TL. 100 mm YTONG P3-550 (100x249x499 mm)
	ZDIVO Z BETONOVÝCH CIHEL PLNÝCH (290x140x65 mm) NA CEMENTOVOU MALTU MC 5
	ZDIVO Z BETONOVÝCH TVÁRNIC ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ (S. 150 mm, v. 200 mm, ŽÁLVKA BETONEM [Z5/30 – XA1, VÝZTUŽ SVISLE ØR10 PŘI OBOU LÍČÍCH PO 500 mm + VODOROVNĚ ØR10 PŘI OBOU LÍČÍCH V KAŽDÉ DRUHÉ SPÁŘE])
	NENOSNÉ PŘÍČKY A PŘEDSTĚNY – SYSTÉMOVÉ ŠÁDROKARTONOVÉ VČ. IZOLACE
	TEPELNÉ IZOLACE Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN (MW)
	TEPELNÉ IZOLACE Z PLASTŮ (EPS/XPS)
	HYDROIZOLACE – PŘÍP. VČETNĚ OCHRANNÉ A, SEPARAČNÍ VRSTVY (SYNTETIKA GEOTEXILIE)
	HUTNĚNÉ NENAMRZAVÉ, NENASÁKAVÉ ŽÁSYPY Edef2=45 Mpa
	HUTNĚNÝ ŽÁSYP VYKOPANOU ZEMINOU TŘÍDY F1, MODUL DEFORMACE Edef2= min 60 Mpa, PŘI Edef2/Edef1 < 2,5 POD GARÁŽÍ, OSTATNÍ MODUL DEFORMACE Edef2= min 45 Mpa, PŘI Edef2/Edef1 < 2,3, ZEMINA GEOTYPY G1a A G1b VHODNOST ZEMIN PRO ŽÁSYPY VNITŘ OBJEKTU BUDOV PŘED PROVÁZENÍM ODSOUHLASENÝ GEOLOGEM
	HUTNĚNÝ PODSYP ŠTĚRKEM FR. 16-32
	ORNICE, MOCNOST 30 cm
	OKAPOVÝ CHODNÍK – PRANÝ ŘÍČNÍ KÁMEN, fr.16-32 mm
	ROSTLÝ TERÉN

BETONOVÉ PALISÁDY 120x180 MM, DL. 800 MM DO BETONOVÉHO MONOLITICKÉHO ZÁKLADU Z BETONU C25/30-XC2, XA1, PALISÁDY V PŘÍRODNÍ BARVĚ

GEOTEXTILIE 300G/M², FÓLIE PVC TL. 1,5 MM, NOPOVÁ FÓLIE S NAKAŠÍROVANOU NETKANOU TEXTILIÍ, V. NOPU 8 MM

DŘEŇNÍ TRUBKA Ø100 MM S OBSYPEM ŠTERKODRTÍ FR. 8-16 MM, 150 MM NAD TRUBKU, ZAKRYTÍ GEOTEXTILIÍ

+1,200

4,20

180

200

4,00

800

4,00

±0,000

+1,200

240

130

4,00

1250

180

±0,000 = 303,400 m n.m. (BpV)

ZMĚNY

ZL 01 - NOVOSTAVBA TECHNICKÝCH SLUŽEB

ZL 01

A|B|C

HASIČSKÁ ZBROJNICE PRŮHONICE

SO 02 PALISÁDY U PARKOVIŠTĚ

[illegible]

PŮDORYS, ŘEZ, POHLED

				DZ	101-01
DRUH DOKUMENTACE					

			DZ	101_01
--	--	--	----	--------

D2	101_01	
----	--------	--
