



LEGENDA ZNAČEK

- 1 2x kabelový drátěný rošt nerezový 60x300
- 2 2x kabelový drátěný rošt nerezový 60x60
- 3 1x kabelový drátěný rošt nerezový 60x60

Rozvodná soustava: 1+NPE stř. 50 Hz, 230V/ITN-S  
Ochrana před úrazem elektrickým proudem:  
- automatickým odpojením od zdroje  
- doplňková ochrana - proudovým chráničem  
- napětím SELV (okruhy MaR a ASR)

<b>YODING</b> HRANICE, spol. s r.o. 753 01 Hranice www.yoding.cz		VODING HRANICE, spol. s r.o. Zborovská 883 753 01 Hranice voding@yoding.cz www.yoding.cz	
Tuto část dokumentace zpracoval pod č. 3548		KONEKO, spol. s r.o. Výstavní 2249 709 00 Ostrava koneko@koneko.cz www.koneko.cz	
HIP: ING. ROBERT ROH		STAVEBNÍK: SLOVÁCKÉ VSK, a.s.	
ZODP. PROJEKTANTING: Z. ŠINDLER		MÍSTO (OBEC): KNĚŽPOLE	
KRESLIL: <i>Handwritten signature</i>		KRAJ: ZLÍNSKÝ	
AKCE: REKONSTRUKCE A INTENZIFIKACE ÚV KNĚŽPOLE		SDRUŽENÍ VHK	
PRÍLOHA: PS 10 - MĚŘENÍ A REGULACE		ÚV KNĚŽPOLE	
		ZAK. ČÍSLO: 13-1357/1	
		ARCH. ČÍSLO: ŽL-185-188/1	
DISPOZICE FILTRACE 1. PATRA		STUPEŇ: D Z S	
		DATUM: 08/2024	
		MĚŘITKO: VKRESLIL: ČÍSLO:	
		1 : 50	
		D.2.2.3.4	