




**LEGENDA:**

Stávající rozvaděč

Doplnit jistič 410FA1 a 411FA1, staykač 410KM1 a 411KM1

Demontovat stávající jistič 410FA1, 411FA1, 412FA1 a 413FA1

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41  
odpojením vadné části od zdroje  
doplňková ochrana proudovými chrániči  
I<sub>ks</sub> < 10 kA

 <b>VODING</b> HRANICE, spol. s r.o.		<b>VODING HRANICE, spol. s r.o.</b> Zborovská 583 753 01 Hranice Tel.: +420 581 675 211 voding@voding.cz www.voding.cz	
 <b>KONEKO</b>		<b>KONEKO, spol. s r.o.</b> Výstavní 2224/8 709 00 Ostrava Tel.: +420 596 633 836 koneko@koneko.cz www.koneko.cz	
HIP: ING. ROBERT ROH	STAVEBNÍK: SLOVÁCKÉ VaK, a.s.	<b>SDRUŽENÍ VHK</b> - <b>ÚV KNĚŽPOLE</b>	
ZODP. PROJEKTANT: ING. ŠINDLER	MÍSTO (OBEC): KNĚŽPOLE		
KRESLIL: 	KRAJ : ZLÍNSKÝ		
AKCE: <b>REKONSTRUKCE A INTENZIFIKACE ÚV KNĚŽPOLE</b>		ZAK. ČÍSLO	13 1357/1
		ARCH. ČÍSLO	ZL-165-1896/1
		STUPEŇ	DZS
		DATUM	8/2024
PŘÍLOHA: PS 11 - VNITŘNÍ SVĚTELNÉ A SILNOPROUDÉ ROZVODY <b>ROZVÁDĚČ RM41</b>		VĚŘÍTKO:	VÝKRES ČÍSLO: <b>D.2.2.4.14</b>

