




LEGENDA:

Stávající rozvaděč

Doplnit jistič 420FA1 a 421FA1, staykač 420KM1 a 421KM1

Demontovat stávající jistič 420FA1, 421FA1, 422FA1 a 423FA1

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41
odpojením vadné části od zdroje
doplňková ochrana proudovými chrániči
I_{ks} < 10 kA

| | | | |
|--|-------------------------------|---|------------------------------------|
|  VODING HRANICE, spol. s r.o. | | VODING HRANICE, spol. s r.o. Zborovská 583 753 01 Hranice Tel.: +420 581 675 211 voding@voding.cz www.voding.cz | |
|  KONEKO | | KONEKO, spol. s r.o. Výstavní 2224/8 709 00 Ostrava Tel.: +420 596 633 836 koneko@koneko.cz www.koneko.cz | |
| HIP: ING. ROBERT ROH | STAVEBNÍK: SLOVÁCKÉ VaK, a.s. | SDRUŽENÍ VHK - ÚV KNĚŽPOLE | |
| ZODP. PROJEKTANT: ING. ŠINDLER | MÍSTO (OBEC): KNĚŽPOLE | | |
| KRESLIL:  | KRAJ : ZLÍNSKÝ | | |
| AKCE: REKONSTRUKCE A INTENZIFIKACE ÚV KNĚŽPOLE | | ZAK. ČÍSLO | 13 1357/1 |
| | | ARCH. ČÍSLO | ZL-165-1896/1 |
| | | STUPEŇ | DZS |
| | | DATUM | 8/2024 |
| PŘÍLOHA: PS 11 - VNITŘNÍ SVĚTELNÉ A SILNOPROUDÉ ROZVODY ROZVÁDĚČ RM42 | | VĚŘÍTKO: | VÝKRES ČÍSLO: D.2.2.4.15 |

