

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ
PARCELNÍ ČÍSLO
POVRCH ÚZEMÍ

Smidary
1533/2
Asfalt



UPOZORNĚNÍ:

PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ
JE NUTNÉ PŘIZVAT SPRÁVCE
VŠECH PODZEMNÍCH VEDENÍ K
JEJICH PŘESNÉMU VYTYČENÍ.

Napojení na vodovodní řad větev A

Křížení dešťového kan. řadu

Přípojka V18

Přípojka V17

Zakončeno podzemním
hydrantem

UPRAVENÝ TERÉN
POTRUBÍ



HLOUBKA VÝKOPU

1,5

1,6

1,5

1,5

1,5

KÓTA DNA POTRUBÍ

243,63

243,66

243,97

243,99

244,00

KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU

245,04

245,09

245,35

245,37

245,37

STANIČENÍ (m)

230,0
0,0
1,90

23,52

24,52

25,52

DN(mm) - MATERIÁL
SKLON(%)
ULOŽENÍ

PVC-O 110
1,45%
PÍSEK

0,000 = 265,80 m.n.m. Bpv

Název projektu
SMIDARY, OBYTNÝ SOUBOR RD


Investor
Obec Smidary
náměstí prof. Babáka č.p. 106, 503 53 Smidary
IČO: 00269549 DIČ: CZ00269549

Projektant části PD
TO SYSTEM s.r.o.
V Brance 83, Příbram 261 01
IČO: 28911822 DIČ: CZ28911822
+420 608 303 541; info@tosystem.cz



Místo stavby
K. ú. Smidary [750948]
P. č. 992/1, 1533/1, 1533/2, 1534, 1535, 957/5, 712/18
Stupeň dokumentace
DPS
Dokumentace pro provedení stavby

Zodpovědný projektant
Mgr. Michal Smejkal ČKAIT 0013645
Kontroloval
Ing. Jakub Jand'ourek
Vypracoval
Zdeněk Zýka



Část projektu
D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - ZDRAVOTECHNIKA

Číslo zakázky
PK 12-22

Datum
5/2024

Měřítko
-

Formát
3213x297

Číslo
paré

Název dokumentu
PODÉLNÝ PROFIL VODOVODNÍHO ŘADU VĚTEV C

Číslo výkresu
D.1.4.1.7