



- 1 Stožárová svorkovnice průchozí 6xRS16mm, 1xE14, IP20
přepětová ochrana SPD tř.2, pojistka 6A
- 2 Stožárová svorkovnice odbočovací 9xRS16mm, 2xE14, IP20
přepětová ochrana SPD tř.2, pojistky 10A

Uzemnění FeZn 30x4

HL/x. Světlo LED 20W 2054 lm, IP 66 viz specifikace
sloup 5m 133/60mm žárový pozink

HB/x. Světlo LED 65W 8071 lm, IP 66 viz specifikace
sloup 8m 133/88 mm žárový pozink +
výložník délky 1,0m. Celková výška svítidla nad
vozovkou je 8m

Kabel CYKY 4x16 v zemi

Zemnič FEZN 30x4

Chránička korugovaná 110/96 viz specifikace

Zodpovědný projektant: Ing. Josef Janák		JAN-PRO, s.r.o Brandlova 376 508 01 Hořice DIČ:CZ28768337 739 465 431
Vypracoval: Ing. Josef Janák		
Kraj: Královéhradecký Obec: Smidary		
Investor: Obec Smidary, Náměstí Prof. Babáka 106, 50353 Smidary		
Akce: Sídliště RD Smidary veřejné osvětlení+ trasy optických kabelů		Stupeň: DSP
		Datum: 07/2022
		Zakázkové č.:
		Formát: 6x4
Obsah: Blokové schéma – veřejné osvětlení		Měřítko: Číslo výkresu: 1:1000 D 1.2