



Váš dopis zn.:
ze dne: 17.07.2024
Naše značka: SCVKZAD211138/UTPCUL/GA
Z
Vyřizuje: Ing. Zuzana Gáboriková
Datová schránka: f7rf9ns
Telefon: 840 111 111
Email: info@scvk.cz
Datum: 07.08.2024

S4A, s.r.o.
Rudská 1388
271 01 Nové Strašecí

**Vyjádření k projektové dokumentaci pro povolení záměru dle
zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů,
a jejich změn a staveb s ní souvisejících**

Název akce:	Rekonstrukce komunikace v Zahořanech u Lučního potoku p.p.č. 58, k.ú. Zahořany u Litoměřic
Účel vyjádření:	Vyjádření k projektové dokumentaci pro povolení záměru dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a jejich změn a staveb s ní souvisejících
Zájmové území:	Okres: Litoměřice
	Obec: Křešice
	Část obce, ulice, č.p.: Zahořany u Litoměřic
	Katastrální území, parcelní číslo: Zahořany u Litoměřic p.p.č. 58, 865/2, 57/3, 911/1 a další dle seznamu dotčených pozemků
Žadatel:	S4A s.r.o.
Adresa, tel., e-mail	Rudská 1388, 271 01 Nové Strašecí 608 830 872, lucie.dvorakova@s4a.cz
Investor:	Obec Křešice
Adresa, tel., e-mail	Nádražní 84, 411 48 Křešice
Projektant:	Lucie Dvořáková
Vlastník dotčené IS	Severočeská vodárenská společnost a. s. (dále jen „SVS“)
Platnost vyjádření:	jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)

Předmětem dokumentace je rekonstrukce nezpevněné komunikace na p.p.č. 58 v k.ú. Zahořany u Litoměřic.

Typ 55

strana 1 / 3

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přítkovská 1689 • 415 50 Teplice

Tel.: 601 267 267, Tel.: 840 111 111 • E-mail: info@scvk.cz • www.scvk.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 465, u Krajského soudu v Ústí nad Labem
IČ: 49099451 • DIČ: CZ49099451

Člen skupiny Severočeská voda



Popis navrženého řešení:

Povrch komunikace bude asfaltový a vjezdy budou ze zatravnovací dlažby. Šířka komunikace je 3 – 3,5m. Prostor místní komunikace je 5 m. Příčný sklon je jednostranný 2,5%. Nevznikají nová ochranná pásma. Trasa, šířka a niveleta bude zachována.

Odvodnění plochy je stávající a výstavbou se nemění. Odvodnění je řešeno jednostranným příčným sklonem 2-2,5% do navrženého roštového žlabu, který bude napojen přes roštovou vpust do stávající uliční vpusti, která se nachází hned u napojení na hlavní komunikaci a do vsaku přes zapuštěnou obrubu či přes vegetační dlažbu

Odvodnění plochy je stávající a výstavbou se nemění.

Dojde k doplnění dopravního značení.

Délka komunikace je 209,63 m.

**S obsahem projektové dokumentace pro řízení o povolení záměru dle zákona č. 283/2021 Sb.,
stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů výše uvedené stavby
Souhlasíme po splnění následujících podmínek:**

- 1.1 Před započítím prací požádá stavebník o vytyčení vodohospodářského zařízení.
Vytyčení skutečného umístění zařízení ve správě společnosti SČVK je nutné objednat na: tel. 601 267 267 / 840 111 111; info@scvk.cz. V případě písemného objednání vystavujete objednávku na servisní organizaci provozovatele - společnost Severočeská servisní a.s. Upozorňujeme, že tato služba může být zpoplatněna.
- 1.2 **V případě, že dojde ke střetu se zařízením v naší správě, jste povinen toto neprodleně oznámit na tel. 840 111 111 a projednat s naší společností.**
- 1.3 V rámci provádění zemních, stavebních a ostatních prací v ochranném a bezpečnostním pásmu zařízení ve správě SČVK požadujeme plné respektování tohoto zařízení, a to za dodržení všech předpisů a norem, které se k této činnosti vztahují zejména pak:
 - 1.3.1 Dodržování zákonných povinností zejména v souvislosti s návrhem a realizací záměru v ochranných pásmech vodních zdrojů § 30 Ochranná pásma vodních zdrojů (dále jen OPVZ), zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů.
 - 1.3.2 Dodržování zákonných povinností zejména v souvislosti s návrhem a realizací záměru v ochranných pásmech řadů § 23 Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok, zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů.
- 1.4 **Zahájení prací nám bude 15 dní předem písemně nebo e-mailovou info@scvk.cz poštou oznámeno včetně jména a telefonického spojení na Stavební dozor, zhotovitele stavby a stavebníka.**
- 1.5 Upozorňujeme dále zejména na poklopy šoupat, hydrantů a ventilové poklopy hlavních uzávěrů vody na řadech, revizní kanalizační šachty, které je nutno respektovat a zachovat. Zejména požadujeme, aby při výstavbě nedošlo k výrazné změně nivelety terénu (max. tolerance ± 15 cm) a tím snižování nebo zvyšování krytí nad stávajícím vodohospodářským zařízením. Nutné předchozí projednání.
- 1.6 Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného zařízení.
- 1.7 V případě kolaudačního řízení (závěrečné prohlídce stavby) investor doloží:
 - potvrzení (zápis) o předání povrchových znaků (poklopy šoupat, hydrantů a ventilové poklopy hlavních uzávěrů vody na řadě, poklopy na stoce) po dokončení prací s provozovatelem vodovou a kanalizací (tel. 840 111 111).
- 1.8 **Dojde-li ke vstupu do ochranného pásma v průběhu prováděných či k odkrytí zařízení ve správě SČVK v průběhu realizace záměru požadujeme být přizváni na stavbu za účelem kontroly zařízení v naší správě a současně požadujeme, aby před zásypem došlo našimi pracovníky SČVK či pracovníky servisní organizace provozovatele - společnost Severočeská servisní a.s. k zápisu souhlasu do stavebního deníku.**
- 1.9 Při případném nedodržení těchto podmínek bude naše společnost požadovat náhradu způsobených škod a uvedení vzniklých nesrovnalostí do souladu s právními předpisy a normami.



- 1.10 V případě, že dojde při realizaci stavby k nalezení dalšího vodohospodářského zařízení, které není uvedeno v dokumentaci stavby, požadujeme provést samostatné jednání o způsobu ochrany zařízení nebo o jeho eventuální přeložce nebo zrušení.
- 1.11 Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Se žádostí o informaci o existenci přípojek se obračejte na vlastníky přípojek, kdy vlastníkem vodovodní nebo kanalizační přípojky, popřípadě jejich části zřízených před nabytím účinnosti zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění, je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, neprokáže-li se opak.

V dané lokalitě plánuje provoz vodovodů Litoměřice opravu vodovodní sítě – řady PVC DN 110 a PE DN 63 na pozemcích dotčených stavbou v k.ú. Zahořany u Litoměřic. Z hlediska koordinace souvisejících staveb, s předstihem 3 měsíců kontaktujte pana Ing. Kovalovského na tel. č. 840 111 111 nebo e-mailem daniel.kovalovsky@scservisni.cz .

Poskytnuté vyjádření je vyjádřením k projektové dokumentaci ve věci povolení záměru stavby, nikoliv k zahájení řízení ve věci povolení záměru.

Požadované podklady a následnou komunikaci prosím veďte pouze prostřednictvím Vyjadřovacího portálu na našich webových stránkách www.scvk.cz s uvedením čísla jednacího.

Technické standardy vodohospodářských staveb SVS jsou k dispozici na www.svs.cz. Obecné technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace jsou k dispozici na www.scvk.cz.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451
187

Ing. Zuzana Gáboriková
referent technicko-provozní činnosti

Příloha:

1. Situace a orientační zakres s vyznačeným zařízením provozovaným společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

