

Vysvětlení zadávací dokumentace

podle ustanovení § 53 odst. 3, § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“)

Zadavatel:

Město Chrastava

sídlo: 463 31 Chrastava, náměstí 1. máje 1

IČO: 00262871

právní forma: Obec

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce podkroví Centra volnočasových aktivit v Chrastavě

Veřejná zakázka je zadávána v podlimitním režimu, ve zjednodušeném podlimitním řízení, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“).

Na základě písemné žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace, jež byla doručena zadavateli dne 15. 07. 2025, vyhotovil zadavatel toto vysvětlení zadávací dokumentace.

Přesné znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1: střešní okna

- Není uveden počet ovládacích klik Má být klika ke každému oknu?
- Okna s celoobvodovým kováním se vyrábí pouze s klikou dole – můžeme nabídnout tuto variantu?
- Oka lze dodat pouze s venkovní roletou – můžeme takto nabídnout?

Vysvětlení zadávací dokumentace k žádosti:

Ad1) Ano, jedna klika kování (resp. madlo) bude na každém okně, viz položka VO1 Výpisu venkovních výplní otvorů a položka č. 249 záložky D.1.1 Architektonicko-stavební řešení Položkového rozpočtu, kde je uvedeno „KLIKA KOVÁNÍ NA HORNÍ HRANĚ KŘÍDLA + OVLÁDACÍ TYČ PRO MANUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ“.

Ad2) Zadavatel dotaz prověřil a zjistil chybu ve specifikaci střešního okna, kdy nedopatřením je uvedeno „CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ“, ale správně má být uvedeno „BODOVÉ KOVÁNÍ“, viz položka VO1 Výpisu venkovních výplní otvorů a položka č. 249 záložky D.1.1 Architektonicko-stavební řešení Položkového rozpočtu. Střešní okna budou tedy dodána s bodovým kováním a klika kování (resp. madlo) bude umístěna na horní hraně křídla.

Ad3) Ano, zadavatel požadoval a požaduje dodat střešní okna s venkovní markýzou (resp. roletou), viz položka VO1 Výpisu venkovních výplní otvorů a položka č. 249 záložky D.1.1 Architektonicko-stavební řešení Položkového rozpočtu.

Závěr:

Zadavatel v souladu s ustanovením § 99 odst. 2 ZZVZ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 1 (jeden) den. **Lhůta pro podání nabídek skončí dne 25. 07. 2025 v 10:00 hodin** (viz bod 3 Výzvy k podání nabídek). S ohledem na výše uvedenou změnu lhůty pro podání nabídek provede zadavatel také opravu tohoto údaje na profilu zadavatele.

Zadavatel v souladu s ustanovením bodu 5 zadávací dokumentace a § 98 odst. 3 ZZVZ toto vysvětlení zadávací dokumentace uveřejní na profilu zadavatele bez identifikace dodavatele, který požádal o vysvětlení zadávací dokumentace.

V Praze, dne 17. 07. 2025

za osobu zastupující zadavatele v zadávacím řízení
RUNICON consulting s.r.o.
Mgr. Roman Novotný