REKONSTRUKCE MŠ MÍSTECKÁ- PAVILON B



REKONSTRUKCE MŠ MÍSTECKÁ- PAVILON E



REKONSTRUKCE MŠ MÍSTECKÁ- PAVILON C



LEGENDA - nové

- K8 DN75 — KANALIZACE SPLAŠKOVÁ STOUPACÍ POTRUBÍ NOVÉ PŘÍVZDUŠŇOVACÍ HLAVICE
- KT8 DN75 — KANALIZACE TUKOVÁ STOUPACÍ POTRUBÍ NOVÉ PŘÍVZDUŠŇOVACÍ HLAVICE
- D8 DN75 — KANALIZACE DEŠŤOVÁ STOUPACÍ POTRUBÍ NOVÉ PŘÍVZDUŠŇOVACÍ HLAVICE
- vedeno ve sklonu 3,0% — KANALIZACE SPLAŠKOVÁ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ
- vedeno ve sklonu 3,0% — KANALIZACE TUKOVÁ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ
- vedeno ve sklonu 1,0% — KANALIZACE DEŠŤOVÁ SVODNÉ POTRUBÍ
- vedeno ve sklonu 2,0% — KANALIZACE SPLAŠKOVÁ SVODNÉ POTRUBÍ VEDENÉ POD PODLAHOU

MATERIÁL POTRUBÍ:

–SPLAŠKOVÉ , TUKOVÉ POTRUBÍ STOUPACÍ – pod stropem– HT
–SPLAŠKOVÉ, TUKOVÉ POTRUBÍ PŘÍPOJOVACÍ – HT
–SPLAŠKOVÉ POTRUBÍ SVODNÉ – PPKG2000
–TUKOVÁ KANALIZACE SVODNÉ – PP KG 2000
–ODVOD KONDENZÁTU – HT s izolací proti rosení tl.1.3mm
–DEŠŤOVÉ POTRUBÍ – potrubí PEHD se zvukovou izolací s pěnového PE s uzavřenou buněčnou strukturou a izolací proti rosení
–SPLAŠKOVÉ POTRUBÍ VEDENÉ POD STROPEM – potrubí PEHD se zvukovou izolací s pěnového PE s uzavřenou buněčnou strukturou a izolací proti rosení

HL900N –PŘÍVZDUŠŇOVACÍ VENTIL – s dvojitou izolační stěnou s masivní pryžovou membránou odmaštěnou mřížkou proti hmyzu a s čištěním
HL136N –KONDENZAČNÍ SIFON – kond.sifon DN40 s vodní zápachovou uzávěrkou, mechanickým zápachuzávěrem a čistící vložkou

Pro potrubí HT–PP je charakteristická inovační třívrstvá konstrukce s následujícími parametry:
1 Vnější vrstva = šedý PP (polypropylen)
–vysoká odolnost proti nepříznivému působení okolních vlivů
–odolnost proti mechanickému poškození
2 Středová vrstva = minerálně zesílený PP (polypropylen)
– lepší zvukové izolační vlastnosti
3 Vnitřní vrstva = šedý PP (polypropylen)
–vynikající hydraulické vlastnosti
–vysoká chemická a tepelná odolnost
Tvarovky systému HT jsou monolitické (nikoliv vrstevnaté)konstrukce ze speciálního minerálně zesíleného polypropylenu.

–PROSTUPY STAVEBNÍMI KONSTRUKCEMI BUDE PŘIZPŮSOBENO PŘÍPRAVENÝM PROSTUPŮM VE STAVEBNÍM KONSTRUKCICH DLE PD STAVEBNÍ ČÁSTI !!!
–NA KANALIZAČNÍCH ODPADECH A ROZVODECH BUDOU PŘI PROSTUPU POŽÁRNÍMI ÚSEKY OSAZENY POŽÁRNĚ OCHRANNÉ MANŽETY
–SPECIFIKACE ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ VIZ.TECHNICKÁ ZPRÁVA
–PD JE ZPRACOVÁNA NA ZÁKLADĚ POZADAVKŮ OD INVESTORA.
–TRASY A ROZVODY ZTI JE NUTNO TRASOVAT DLE VÝKRESŮ KOORDINACI –VIZ.STAVEBNÍ ČÁST

POZNÁMKY

1) ZAVĚŠENÉ ROZVODY ZTI POD STROPEM JE NUTNO PROVÁDĚT V KOORDINACI S MONTÁŽÍ VZT
2) PŘED DEMONTÁŽÍ STÁVAJÍCÍ KANALIZACE BUDE U VŠECH ODZKOUŠENA JEJICH FUNKČNOST, NEFUNKČNÍ BUDOU DEMONTOVÁNY A VŠECHNY ZJIŠTĚNÉ FUNKČNÍ BUDOU PROPOJENY NA KANALIZACI
3) PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNO PŘESNĚ STANOVIT SONDOU VÝŠKY KANALIZACE A VODOVODU V NÁPOJNÝCH BODECH. TOMU LZE VHODNĚ PŘIZPŮSOBIT SPAD HLAVNÍCH KANALIZAČNÍCH VĚTVÍ PŘI DODRŽENÍ NORMOVÝCH SPÁDŮ (Imin= 2,0% ; Imax= 15,0%).
4) V MÍSTECH PROSTUPU TRUBNÍCH VEDENÍ PŘES POŽÁRNÍ KONSTRUKCE (STROPY, STĚNY, APOD.) BUDOU OSAZENY NA PŘÍSTUPNÝCH MÍSTECH POŽÁRNÍ UCPÁVKY. (KOVOVÉ POTRUBÍ – PROTIPOŽÁRNÍ TMEL, PĚNA, PLASTOVÉ POTRUBÍ – PROTIPOŽÁRNÍ MANŽETY)

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

- U — UMYVADLO, odpad v=500mm HL132 – Zápachová uzávěrka DN40x5/4" pro umyvadla se zpětným uzávěrem,s krycí růžicí odtoku
- VL — VÝLEVKA, odpad v=230mm HL200–Manžeta DN110 pro připojení WC s těsnícími lamelami, otočné excentrické připojení (0 – 20mm). Vhodná pro plastové potrubí DN110 s hrdlem i hladké a litinové potrubí.
- WC — KLOZET ZÁVĚSNÝ, odpad v=230mm HL200–Manžeta DN110 pro připojení WC s těsnícími lamelami, otočné excentrické připojení (0 – 20mm). Vhodná pro plastové potrubí DN110 s hrdlem i hladké a litinové potrubí.
- WCb — KLOZET ZÁVĚSNÝ DĚTI, odpadř v=210mm HL200–Manžeta DN110 pro připojení WC s těsnícími lamelami, otočné excentrické připojení (0 – 20mm). Vhodná pro plastové potrubí DN110 s hrdlem i hladké a litinové potrubí.
- Ub — UMYVADLO PRO DĚTI, odpad v=320mm HL132 – Zápachová uzávěrka DN40x5/4" pro umyvadla se zpětným uzávěrem,s krycí růžicí odtoku
- S — SPRCHOVÝ KOUT, odapd u podlahy, HL520 Zápachová uzávěrka DN50 k vanám sprchových koutů s otvory pr. 90mm, se stavitelným odtokem od vodorovného do svislého směru (pomocí kloubů), čistitelnou vložkou – sítkem, vyjímatelnou sifonovou vložkou, krytkou pr. 113mm z nerezavé oceli
- D — DŘEZ NEREZOVÝ V DESCE odpad v=400mm HL100–Zápachová uzávěrka DN40x6/4 s přípojkou pro myčku nádobí se zpětným uzávěrem a stavitelným kulovým kloubem na odtoku

TABULKA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	účel místnosti	plocha (m2)	sv. výška (m)
B1.01	TERMOPORTY	10,9	2,95
B1.02	ODPAD	2,7	2,95
B1.03	ZÁDVEŘÍ	18,8	2,95
B1.04	SKLAD A HRUBÁ PŘÍPRAVA ZELENINY	8,4	2,95
B1.05	SKLAD POTRAVIN	13,3	2,95
B1.06	CHLAZENÝ BOX OVOCE	4,5	2,95
B1.07	CHLAZENÝ BOX ZELENINA	4,5	2,95
B1.08	CHODBA	10,0	2,95
B1.09	KANCELÁŘ	8,8	2,95
B1.10	SATNA, DENNÍ MÍSTNOST	10,8	2,95
B1.11	WC	1,6	2,95
B1.12	UMYVÁRNA	3,3	2,95
B1.13	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,6	2,95
B1.14	PROVOZNÍ NÁDOBÍ - MYTÍ	4,3	2,95
B1.15	KUCHYNĚ	45,3	2,95
B1.16	ZÁDVEŘÍ- SCHODIŠTĚ	6,8	2,95
B1.17	TECHNICKÁ MÍSTNOST	12,1	1,5-2,9
B1.18	SKLAD ČISTÉ PRÁDLO	3,8	2,95
B1.19	JÍDELNA	91,8	2,95
B1.20	MÍSTNOST PRO RACK	0,7	2,95
C1.01	ZÁDVEŘÍ - SCHODIŠTĚ	7,1	2,93
C1.02	ZÁDVEŘÍ	4,1	2,93
C1.03	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,2	2,93
C1.04	WC PEDAGOG	1,2	2,93
C1.05	SATNA PEDAGOG	4,8	2,93
C1.06	SATNA DĚTI	17,7	2,93
C1.07	UMYVÁRNA A WC DĚTI	26,7	2,93
C1.08	NÁBYTKOVÁ NIKA	1,6	2,93
C1.09	UČEBNA	128,4	2,93
C1.10	SKLAD POMŮCEK	6,0	2,93
C1.11	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	8,6	2,93
C1.12	SKLAD ŠPINAVÉHO PRÁDLA A HYGIENICKÝCH POTŘEB	3,0	1,5-2,93
1.01	CHODBA	66,5	2,93
E 1.01	ZÁDVEŘÍ	3,5	2,93
E 1.02	TECH. MÍSTNY. / ÚKLID	4,2	2,93
E 1.03	SATNA / CHODBA	14,6	2,93
E 1.04	WC ŘEDITEL PŘESÍŘ	1,9	2,93
E 1.05	WC ŘEDITEL KABINA	1,6	2,93
E 1.06	MULTIFUNKČNÍ PROSTOR	59,2	2,93
E 1.07	WC DĚTI	11,2	2,93
E 1.08	ŘEDITELNA	13,5	2,93

Jsou-li v projektu uvedeny obchodní názvy výrobků a materiálů, jedná se pouze o příklad určující technické parametry, minimální kvalitativní požadavky a vzhled u viditelných prvků. Je možné je nahradit výrobkem, nebo materiálem stejné a vyšší kvalitativní úrovně.

Revize				
Číslo	Datum	Popis změny	Jméno	Podpis

Generální projektant: Arch.Design, s.r.o. Na Dlouhé 2/1823, 616 00 Brno
Projektant části PD: ING. JANICLA HLADĚNKÁ, AUTORIZACE K VÝKONU PROJEKTOVÉ ČINNOSTI v oboru vodohospodářské stavby v ČKAIT, Svatoňovická 6, 616 00 Brno, TEL: +420602424696
Číslo paré:
Autorizační razítko:
Orientace:

Název stavby: **Rekonstrukce MŠ Místecká, pavilonů B, C a E, Praha 18**
Č. zakázky: P-17-025-000

KÚP:	Pro Jobs	
Archivní:		
Místo stavby:	Místecká 454	
Obec:	Praha Letňany	
Kód:	Hlavní město Praha	
Investor:	Městská část Praha 18,Bechyňská 639, 199 00 Praha-Letňany	

Název dokumentu: **ZTI - KANALIZACE PŮDORYS SVODNÉ POTRUBÍ**

Měřítko:	1:50	Zodp. projektant:	Ing.Hladěnká
Datum:	06/2018	Kreslil:	Ing.Hladěnká
Formát:	10x A4	Kontroloval:	Ing.Hladěnká
Číslo:	D.1.4.a	Stavební objekt:	SO 01
Stupeň:	DPS	Fáze:	100
Název části:	ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		

© Copyright: 2017 Arch.Design project, s.r.o.