


[illegible]

Technical drawing of a reinforced concrete slab (Table 10.1) showing a square layout with dimensions 2000mm by 2000mm. The drawing includes reinforcement details for the top and bottom layers, with labels for reinforcement types and quantities. The top layer uses 10ø10/150 and 4ø10, while the bottom layer uses 10ø10/150 and 11ø8/150. The central area is labeled KY 86 2. The drawing also shows a cross-section A-A and a section B-B.

Pos.	Ks	Označení sítí	Délka [m]	Šířka [m]	Hmotnost [kg]
1	2	KY 86	1.920	1.920	38.81
2	8	KY 86	1.600	1.450	97.70

KONSTRUKČNÍ VÝZTUŽ	
SPÍNACÍ PROFILY	
	STĚNA TLOUŠTKY 200 mm MNOŽSTVÍ - 4 ks/m ²
DISTANČNÍ VÝZTUŽ	
	DISTANČNÍ PRUH DISTA 80 MNOŽSTVÍ - 1,0 ks/m ²
CELKEM 3 ks	

Celková hmotnosť [kg] : 229.89

Pos.	Ks	Označení sítě	Délka [m]	Šířka [m]	Hmotnost [kg]
1	2	KY 86	1.920	1.920	38.81
2	8	KY 86	1.600	1.450	97.70

—		—	
Revize		Datum revize Schválil	
		AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost Palackého tř. 12, 612 00 Brno tel.: +420 541 426 011, fax: +420 541 426 012 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz	
Vedoucí projektu	Ing. Jan Polášek	Podpisy  	
Zástupce vedoucího projektu	Ing. Vladimír Oppelt		
Zodpovědný projektant	Ing. Bořek Čerbák		
Vypracoval	Ing. Martin Matuška		
Kontroloval	Ing. Bořek Čerbák		
Investor	Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.		
Objednatel	OHL ŽS, a.s.		
Akce	ZLEPŠENÍ KVALITY VOD HORNÍHO POVODÍ ŘEKY MORAVY - II.FÁZE		Zakázkové číslo 1323510-21-01
Podprojekt	4A Město Mohelnice - intenzifikace ČOV		Stupeň RDS
Objekt	SO 4A.017 STAVEBNÍ ELEKTROINSTALACE		Datum říjen 2014
Podobjekt	-		Soubor RD_4A-017-113_0_630x420_0ce.doc
			Titulový soubor RD_4A-017-113_0_630x420_0ce.plt
			Formát 6 A4
			Měřítko 1:25
Průlaha	ELEKTROINSTALAČNÍ ŠACHTA EŠ7 - VÝKRES VÝZTUŽE DNA A STĚN		Číslo průlaha 4A-017-113
			Revize 0

Allplan 2014