

PŮDORYSNÝ ŘEZ I-I 1:25

Architectural drawing showing a floor plan section I-I at a scale of 1:25. The drawing includes dimensions for various components and a legend for material specifications.

Dimensions:

- Overall dimensions: 3000 (width) x 4000 (height).
- Grid dimensions: 5000 (width) x 1500 (height).
- Individual element dimensions: 200 x 300.

Legend:

- 1. 50x10 L=900mm
- 2. 7x8 L=1600mm
- 3. 46x10 L=1600mm

Technical drawing of a window frame cross-section. The drawing shows a rectangular frame with a central opening. The frame is labeled with dimensions and components. The outer frame has a width of 1108/150 and a height of 1500. The inner frame has a width of 1301/150 and a height of 1700. The frame is made of KRYTÍ 40mm. The central opening is labeled 'TESNĚNÁ PRACOVNÍ SPÁRA'. The frame is divided into four quadrants by a horizontal and vertical line. The quadrants are labeled 1, 2, 3, and 4. The frame is also labeled with 'KY 86' and '1 KY 86'. The drawing includes a scale bar at the bottom right indicating 200 units.

POHLED NA STĚNU

POHLED NA STĚNU

REZ a-a

SPÍNACÍ PROFILY 		STĚNA TLOUŠTKY 200 mm MNOŽSTVÍ - 4 ks/m²
DISTANČNÍ VÝZTUŽ 		DISTANČNÍ PRUH DISTA 80. MNOŽSTVÍ - 1,0 ks/m²
CELKEM 3 ks		

PRŮMĚRNÝ TVAR KONSTRUKCE VIZ STAVEBNÍ ČÁST.

ZÁMĚČNÍCE A PĚŠTOVÉ VÝROBKÝ, PROSTUPNÍ KUSY POTRUBÍ, TĚSNÍCÍ PRVKY OSADIT PŘED BETONÁŽÍ DO BEDNĚNÍ.

PRACOVNÍ SPÁRY PROVÉST VODOTĚSNĚ, VÝKONOSTNOST PRACOVNÍ PRVKY ZAJISTIT TĚSNÍCÍMI PRVKY.

TVY TĚSNÍCÍ PRVKY MOŽNO VOLIT DLE VÝKONOSTI DODAVATELE-TĚSNÍCÍ BOBTNÁJÍCÍ PÁSKY, TĚSNÍCÍ PLECHY, INJEKTAŽNÍ HADIČKY

DODAVATEL RUČÍ ZA SPRÁVNÉ PROVEDENÍ A MONTÁŽ PRACOVNÍ SPÁRY PO CELOU DOBU ŽIVOTNOSTI KONSTRUKCE.

TĚSNÍCÍ PRVKY MUSÍ BÝT OSAZENY V SOULADU S MONTÁŽNÍMI PŘEDPISY (TECHNICKÝ LIST) VÝROBE.

KARI SÍŤ K88 Ø86/Ø8 - 150/150.


TVYKOVANÍ SÍŤI MIN 400 mm.

BETON	MAX. VODNÍ SOUČINITEL BETONU w/c = 0.50	
ČSN EN 206	MIN. MNOŽSTVÍ CEMENTU 320 kg/m3	
C30/37 - XC4, XF3 (F.1) - Cl 0.40 - D _{max} 22 - S3	TYP CEMENTU CEM II	
- max. průsak 35 mm podle ČSN EN 12 390-8		
OCEL		
B 500 A (R), BSt 500 M (SZ)		
KRYTÍ VÝZTUŽE	KÓTOVÁNÍ VÝZTUŽE	ZKOSENÍ HRAN
DOLNÍ a = 40 mm HORNÍ b = 40 mm BOČNÍ c = 40 mm	VÝZTUŽ KÓTOVÁNA VNĚJŠÍ ROZMĚRY	a = 15 mm
PŘI BETONÁŽI DODRŽOVAT ZÁSADY ČSN EN 206 A ČSN EN 13670. NAVRŽENÝ BETON VODONEPŘEPUSTNÝ. DISTANČNÍ PRVKY (BODOVÁ TĚLÍSKA, LINIOVÉ PODPORY) Z VLÁKNOBETONU. NE PLASTOVÉ. VĚNOVAT ZVÝŠENOU POZORNOST OŠETŘOVÁNÍ BETONU. ZABRÁNIT NADMĚRNÉMU POVRCHOVÉMU ODPARU DESEK A STĚN, ODBĚDOVÁNÍ STĚN NEJDŘÍVE PO TŘECH DNECH. ZABRÁNIT RÝŽEMU VYCHLADNUTÍ (POVRCHOVÉ ZTRÁTE HYDRATAČNÍHO TEPLA BETONU). VÝZTUŽ V MÍSTECH PROSTUPŮ ROZHRNOUT, POPŘ. UPÁLIT. UPÁLENOU VÝZTUŽ NAHRADIT PŘÍLOŽKAMI STEJNÉHO PROFILU.		

Pos.	Ks	Označení sítě	Délka [m]	Šířka [m]	Hmotnost [kg]
1	2	KY 86	1.920	1.920	38.81
2	8	KY 86	1.600	1.450	97.70

Pol.	Ks	Ø [mm]	Jednotl. délka [m]	Celková délka [m]	Hmotnost [kg]
1	50	10	0.90	45.00	27.72
2	7	8	0.90	6.30	2.49
3	46	10	1.60	73.60	45.34
4	80	10	1.60	128.00	78.85
5	16	10	1.45	23.20	14.29
6	44	8	0.90	39.60	15.64
7	20	8	1.00	20.00	7.90
8	9	8	1.00	9.00	3.56
9	5	10	1.90	9.50	5.85
10	4	10	1.00	4.00	2.46
11	56	8	0.85	47.60	18.80
12	16	10	1.40	22.40	13.80
13	14	8	0.60	8.40	3.32
14	8	10	1.30	10.40	6.41
15	4	10	1.70	6.80	4.19
16	4	10	1.20	4.80	2.96
17	8	10	1.05	8.40	5.17
18	40	6	0.34	13.60	3.02

$$V/\dot{S} = 420 / 840 \text{ (0.35m}^2\text{)}$$

Revize		Datum revize		Schválil	
		AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost Palackého tř. 12, 612 00 Brno tel.: +420 541 426 011, fax: +420 541 426 012 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz			
Vedoucí projektu		Ing. Jan Polášek		Podpisy  	
Zástupce vedoucího projektu		Ing. Vladimír Oppelt			
Zodpovědný projektant		Ing. Bořek Čerbák			
Vyracoval		Ing. Martin Matuška			
Kontroloval		Ing. Bořek Čerbák			
Investor		Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.			
Objednatel		OHL ŽS, a.s.			
Akce		ZLEPŠENÍ KVALITY VOD HORNÍHO POVODÍ ŘEKY MORAVY - II.FÁZE		Zadávkové číslo 1323510-21-01	
Podprojekt		4A Město Mohelnice - intenzifikace ČOV		Stupeň RDS	
Objekt		SO 4A.017 STAVEBNÍ ELEKTROINSTALACE		Datum říjen 2014	
Podobjekt		-		Soubor RD_4A-017-123_0_840x420_ose	
				Tiskový soubor RD_4A-017-123_0_840x420_ose.plt	
				Formát 8 A4	
				Měřítko 1:25	
Příloha		ELEKTROINSTALAČNÍ ŠACHTA EŠ12 - VÝKRES VÝZTUŽE DNA A STĚN		Číslo přílohy 4A-017-123	
				Revize 0	