

[illegible][illegible]

□ EPS	SVORKOVNICE HLAVNÍHO POSPOJOVÁNÍ
● SP1	SVORKA PŘIPOJOVACÍ
● S	SVAR o min. délce 10cm s protikorozi ochranou
○ J	POMOCNÝ JÍMAČ Z DRÁTU AlMgSi 8mm - 0,5 - 0,8 m
○ JTv 1,5(2,0)	JÍMACÍ TYČ S VRUTEM, DÉLKA 1,5 - 2m
○ JTr 1,5(2,0)	JÍMACÍ TYČ S ROVNÝM KONCEM, DÉLKA 1,5 - 2m
● SO	SVORKA OKAPOVÁ
● SS	SVORKA SPOJOVACÍ
● SK	SVORKA KŘÍŽOVÁ
● SU	SVORKA UNIVERZÁLNÍ
● ST	SVORKA NA OKAPOVÉ TROUBY/POTRUBÍ
● SJ 1b	SVORKA K JÍMACÍ TYČI
⊙ SZ	SVORKA ZKUŠEBNÍ
○ OU+2DOU	OCHRANNÝ ÚHELNÍK, 2x držák ochr. úhelníku
○ OT	OCHRANNÁ TRUBKA
↓ ZT2	ZEMNÍČÍ TYČ L=2m + 2ks SVORKA SJ
PV 01	PODPĚRA VEDENÍ DO ZDIVA
PV 21c	PODPĚRA VEDENÍ NA ROVNOU STŘECHU
PV 23	PODPĚRA VEDENÍ NA PLCHOVÉ STŘECHY
-----	PÁSEK FeZn 30/4mm VE VÝKOPU 35/80 cm V ZEMI
-----	PÁSEK FeZn 30/4mm V ZÁKLADECH OBJEKTU
----->	VÝVOD PÁSEK FeZn 30/4mm
----->	VÝVOD DRÁT NERAZ D=8mm
----->	JÍMACÍ VEDENÍ DRÁT AlMgSi D=8mm
----->	VÝVOD DRÁT FeZn D=10mm

Revize		Popis revize		Datum revize			
				AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost Palackého tř. 12, 612 00 Brno tel.: +420 541 426 011, fax: +420 541 426 012 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz			
Vedoucí projektu		Ing. Jan Polášek					
Vedoucí dílčího projektu		Ing. Jaroslav Jarolím					
Zodpovědný projektant		Ing. Jaroslav Bedáň					
Vypracoval		Ing. Jaroslav Bedáň					
Kontroloval		Ing. Jan Polášek					
Investor		Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.					
Objednatel		OHL ŽS, a.s.					
Formát	4A4	Měřítko 1:100 (1:50)	Stupeň	DSPS	Datum 08/2015	Základové číslo	1323510-26
Projekt	ZLEPŠENÍ KVALITY VOD HORNÍHO POVODÍ ŘEKY MORAVY - II. FÁZE, JIH 4A MĚSTO MOHELNICE - INTENZIFIKACE ČOV						
Objekt	Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu						
Stavba	4A Město Mohelnice - intenzifikace ČOV						
SO/PS	SO 4A.017 STAVEBNÍ ELEKTROINSTALACE						
Příloha	PROVOZNÍ BUDOVA, GARÁŽE - HROMOSVOD, UZEMNĚNÍ				Číslo přílohy D.1.4A.17.19	Souprava Revize 0	