

# TYPOVÉ VODOJEMY - PRO

[www.vodojemy.info](http://www.vodojemy.info) / [www.vodojemy-pro.cz](http://www.vodojemy-pro.cz)

Projekt manager:

MILOSLAV MARTÍNEK

tel.: +420 602 324 713

+420 312 285 771

[www.vodojemy.info](http://www.vodojemy.info)

[www.vodojemy-pro.cz](http://www.vodojemy-pro.cz)

[martinek@vodojemy.info](mailto:martinek@vodojemy.info)

[martinek@vodojemy-pro.cz](mailto:martinek@vodojemy-pro.cz)



STAVBY KLADNO

STAVBY KLADNO s.r.o.

Vrapická 685

Kladno 272 03

Odpovědný projektant:

Ing. DAVID KOHOUT

tel.: +420 602 346 152

[kohout@vodojemy.info](mailto:kohout@vodojemy.info)

[kohout@vodojemy-pro.cz](mailto:kohout@vodojemy-pro.cz)

VODOJEM-PRO:

SO 01-2 VODOJEM SMETANOVA LHOTA 2x20m<sup>3</sup>

Výkres: D.2.15 - Výpis potrubí, tvarovek a armatur

Datum

12/2022

Stupeň p.d.

DPS

Číslo zakázky

–

Měřítko

–

Formát

–

Číslo přílohy:

D.2.15

Tento projekt je duševním majetkem firmy Stavby Kladno s.r.o. ([www.vodojemy.info](http://www.vodojemy.info) / [www.vodojemy-pro.cz](http://www.vodojemy-pro.cz)) a podléhá ochraně dle příslušných zákonů. Bez písemného souhlasu firem není dovoleno tento plán rozmnožovat nebo předat další osobě. V případě zneužití bude postupováno dle občanského zákoníku.

## Seznam potrubí a zařízení

POZ	NÁZEV	DN PRŮMĚR	KS
<b>NAPOUŠTĚNÍ VDJ:</b>			
1.	TRUBKA PE63	90	1 kpl
2.	PŘECHOD PE63/NEREZ 54x2, AISI 304	54x2	1 kpl
3.	POTRUBÍ NEREZ 54x2, AISI 304 , VČ. KK A ODVZDUŠNĚNÍ	54x2	1 kpl
4.	MONTÁŽNÍ VLOŽKA MONTY ( NEREZ STRAUB SPOJKA )	50	1 ks
5.	REDUKČNÍ VENTIL 1 l/s	50	1 ks
6.	POTRUBÍ NEREZ 54x2, AISI 304	54x2	4 kpl
7.	T-KUS NEREZ 54x2, AISI 304	54x2	1 ks
8.	UZAVÍRACÍ MEZIPŘÍRUBOVÁ Klapka	50	2 ks
9.	PLOVÁKOVÝ VENTIL VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ	50	2 ks
<b>ZÁSOBNÍ ŘÁD:</b>			
10.	TRUBKA PE90	90	1 kpl
11.	PŘECHOD PE90/NEREZ 84x2, AISI 304	84x2	1 kpl
12.	POTRUBÍ NEREZ 84x2, AISI 304, VČ. KK A ODVZDUŠNĚNÍ	84x2	1 kpl
13.	T-KUS NEREZ 84x2, AISI 304	84x2	1 ks
14.	UZAVÍRACÍ MEZIPŘÍRUBOVÁ Klapka	80	2 ks
15.	POTRUBÍ NEREZ 84x2, AISI 304	84x2	2 kpl
16.	VTOKOVÝ KOŠ NEREZ, AISI 304	80	2 ks
<b>PŘEPADY Z AKUM. KOMOR:</b>			
17.	POTRUBÍ PLAST KG125	125	2 kpl
<b>VYPOUŠTĚNÍ AKUM. KOMOR:</b>			
18.	POTRUBÍ NEREZ 54x2, AISI 304	54x2	4 kpl
19.	UZAVÍRACÍ MEZIPŘÍRUBOVÁ Klapka	50	2 ks
<b>ODPAD Z VDJ:</b>			
20.	POTRUBÍ PLAST KG160	160	1 KS