# STROP NAD 2.NP (ÚROVEŇ +6,000)-TVAR

M1:50




## ŘEZ 1-1
M1:50




## ŘEZ 2-2
M1:50




## ŘEZ 3-3
M1:50




## ŘEZ 4-4
M1:50




## ŘEZ 5-5
M1:50




## SCHEMA 2.NP - KONSTRUKCE Z POHLEDOVÉHO BETONU




**POHLEDOVÝ BETON PB3 DLE TP ČBS 03 (2018)**
**Povrch viditelných betonových konstrukcí bude proveden v kvalitě vzájemně odsouhlasené mezi zhotovitelem a objednatelem.**

**Pohledový beton s úpravou U11 – viz. příloha v technické zprávě stavební části projektu.**

## VÝKAZ OCELOVÝCH PRVKŮ

| INDEX | POPIS | KS |
|---|---|---|
| KS01 | OCELOVÝ SLOUPEK,<br>VHP 150/100/6mm-SKUTEČNOU DÉLKU<br>OVĚŘIT NA MÍSTĚ (PROJEKTOVANÁ DÉLKA 2,175m)<br>Nadpraží bude podstojkováno do doby dosažení 70% předpokládané pevnosti betonu,délka sloupku bude oměřena dle skutečného stavu a ocelový sloupek bude uklínován a vevařen mezi ocelové desky. | 4 ks |

Požadavky na povrchovou úpravu:KOROZNÍ AGRESIVITA C2

## VÝKAZ ZABETONOVANÝCH PRVKŮ

| INDEX | POPIS | KS |
|---|---|---|
| KD01 | KOTEVNÍ DESKA PŘEDEM ZABETONOVANÁ PRO DODATEČNÉ VEVAŘENÍ OCELOVÉHO SLOUPKU, KOTVENÍ OCELOVÉHO PROFILU VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES | 22 ks |

## LEGENDA PŮDORYS

SKLOPENÝ ŘEZ – ŽELEZOBETON

PREFABRIKOVANÁ SCHODIŠŤOVÁ RAMENA

**POZNÁMKY:**

-NAVRŽENO DLE ČSN EN 1992-1-1
-PŘI JAKÉMKOLIV NESOULADU PROJEKTU A SKUTEČNÉHO STAVU JE NUTNÁ KONZULTACE SE STATIKEM A GP
-ÚPRAVA PRACOVNÍ SPÁRY DLE ZVYKLOSTÍ DODAVATELE , POLOHU PRACOVNÍCH SPAR ODSOUHLASIT SE STATIKEM
- H.H. - HORNÍ HRANA, S.H. - SPODNÍ HRANA.
-DO ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDE VKLÁDÁNO TRUBKOVÁNÍ DLE PROJEKTŮ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ
-UZEMNĚNÍ OBJEKTU VIZ PROJEKT ELEKTRO
-PROSTUPY NUTNO ZKOORDINOVAT S JEDNOTLIVÝMI PROFESEMI A PŘÍPADNĚ UPRAVIT PO KONZULTACI SE STATIKEM
- VE STROPNÍ DESCE PROVÉST NADVÝŠENÍ BEDNĚNÍ I/500
- VŠECHNY HRANY ZKOSIT 10/10mm
- OTVORY VE STĚNÁCH KÓTOVÁNY OD HORNÍ HRANY PODLAHOVÉ DESKY(RESP.ABSOLUTNĚ)
- KÓTY NAVAZUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ (STĚNY,SLOUPY) VIZ VÝKRES TVARU STROPU NAD NÁSLEDUJÍCÍM PODLAŽÍM.
- NENOSNÉ SVISLÉ ZDĚNÉ KONSTRUKCE-PŘÍČKY-NEJSOU ZAKRESLENY VE VÝKRESU TVARU BUDOU VYZDÍVÁNY DODATEČNĚ.ZHLAVÍ TĚCHTO KONSTRUKCÍ BUDE ODDĚLENO VODOROVNOU SPÁROU VYPLNĚNOU PRUŽNÝM MATERIÁLEM.
-OTVORY MENŠÍ NEŽ 100mm,KTERÉ NEJSOU ZAKRESLENY VE VÝKRESECH BUDOU PROVEDENY DLE VÝKRESŮ PROFESÍ,RESP. VRTÁNY DODATEČNĚ DLE PŘESNÉ POLOHY INSTALACÍ.PŘED ARMOVÁNÍM A BETONÁŽÍ BUDE KOORDINÁTOREM PŘEDLOŽEN DĚROVACÍ PLÁN,V PŘÍPADĚ,ŽE PROSTUPY A OTVORY BUDOU UMÍSTĚNY U SLOUPŮ A TRÁMŮ,JE NUTNÉ TUTO SKUTEČNOST KONZULTOVAT SE STATIKEM.
-PREFABRIKOVANÁ RAMENA JSOU UKLÁDÁNA NA OZUBY, PŘÍPADNĚ DO KAPES S TRONZOLEMI- **VELIKOST KAPES BUDE OVĚŘENA PO VYBRÁNÍ KONKRÉTNÍHO DODAVATELE TRONZOLÍ**
-V NOSNÉM ZDIVU NENÍ MOŽNÉ PROVÁDĚT VODOROVNÉ DRÁŽKY
-TYPIZOVANÉ SYSTÉMOVÉ PŘEKLADY NAD STAVEBNÍMI OTVORY V SYSTÉMU ZDIVA VČETNĚ VYZTUŽENÍ
- ZDĚNÉ SVISLÉ KONSTRUKCE VYZDÍVAT DLE PROJEKTU STAVEBNÍ ČÁSTI
- DETAILY PROVÁZÁNÍ ZDĚNÝCH A ŽB KONSTRUKCÍ VIZ KNIHA DETAILŮ VE STAVEBNÍ ČÁSTI PROJEKTU
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA OK SLOUPŮ VIZ. STAVEBNÍ ČÁST

- PŘI PROVÁDĚNÍ A OŠETŘOVÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ JE NUTNÉ POSTUPOVAT DLE ČSN-EN-13670 - PROVÁDĚCÍ TŘÍDA 3
- TŘÍDA OŠETŘOVÁNÍ 3
- GEOMETRICKÁ TOLERANCE TŘÍDA 1

## BETON ČSN EN 206+A1 a ČSN P 73 2404

C25/30 – XC1 (F.1.1)
- Cl 0,4 - Dmax 22mm - S4
- Modul pružnosti Ecm=31 GPa podle ČSN ISO 1920-10
- STROPY, VNĚJŠÍ STĚNY, VNITŘNÍ STĚNY, SLOUPY

## OCEL S235 JR

PROJEKT JE VE SMYSLU § 2 AUTORSKÉHO ZÁKONA AUTORSKÝM DÍLEM. ÚDAJE V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI JSOU DŮVĚRNÉ, OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE PŘEDMĚTEM OCHRANY OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ, OSOBNÍCH ÚDAJŮ, OSOBNOSTNÍCH PRÁV A AUTORSKÝCH PRÁV. BEZ PŘÍSEMNÉHO SOUHLASU ZHOTOVITELE PD JE ZAKÁZÁNO POUŽITÍ, KOPÍROVÁNÍ NEBO ŠÍŘENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE VČETNĚ JEJÍCH PŘÍLOH. ZPŘÍSTUPNĚNÍ JEJÍHO OBSAHU NEBO POUŽITÍ PRO JINÝ NEŽ URČENÝ ÚČEL, A TO V JAKÉKOLI PODOBĚ (LISTINA, TECHNICKÝ VÝKRES, GRAF, HMOTNÝ VZOREK, ELEKTRONICKÁ DATA). ELEKTRONICKÁ DATA VE ZDROJOVÉ PODOBĚ (SOUBORY *.DWG, *.DOC, *.XLS APOD.) JSOU VÝHRADNÍM MAJETKEM ZHOTOVITELE A I V PŘÍPADĚ, ŽE JE ZHOTOVITEL POSKYTNE TŘETÍ OSOBĚ JAKO PODKLAD PRO JEHO ČINNOST, NESMÍ BÝT JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM DÁLE ŠÍŘENA.

**±0,000 = 303,400 m n.m. (BpV)**

ZMĚNY

INVESTOR

**OBEC PRŮHONICE**

KVĚTNOVÉ NÁMĚSTÍ 73, 252 43 PRŮHONICE

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

A32 A 32, spol. s r.o. | V Šantovce 2031/12 | 162 00 Praha 6 | T +420 222 322 422 | F +420 222 322 432 | IČ: 251 556 28 | www.a32.cz

NÁZEV AKCE

**HASIČSKÁ ZBROJNICE PRŮHONICE PRŮHONICE**

ZPRACOVATEL ČÁSTI

SKÁLA&VÍT Skála & Vít s.r.o. | Opletalova 328 | 500 03 Hradec Králové | Tel: +420 495 515 365 | +420 604 230 286 | E-mail: projekt@skala-vit.cz

NÁZEV ČÁSTI

**SO 01 - HASIČSKÁ ZBROJNICE**
**D.1.2 - STAVEBNÉ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ**

| ARCHITEKT | HIP | PROJEKTANT ČÁSTI |
|---|---|---|
| ING. ARCH. IVAN KOLÁŘ | ING. MARTIN FOŘT | Ing. J.Štamberg<br>Ing. P.Kubečková |

OBSAH

**STROP NAD 2.NP - TVAR**

| POČET FORMÁTŮ | MĚŘÍTKO | DATUM | Č. ZAKÁZKY | ČÁST | Č. PŘÍLOHY | Č. KOPIE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 x A4 | 1 : 50 | 10/2023 | 12522160 | D.1.2 | 103 | |

ORGN DOKUMENTACE: Dokumentace pro provádění stavby (DPS)