

Pozice	Název	Mj	Počet
	Zařízení 1		
	VZT REKUPERAČNÍ JEDNOTKA		
1.001	přívod: klapka, filtr, křížový výměník, přímý ohřevač, elektrický dohřev, ventilátor, 1200m3/h, odvod: filtr, křížový výměník, ventilátor, klapka, 1200m3/h rychloupínací spony 2ks, sifon 3ks, STARTPACK - zprovoznění s garancí	ks	1,00
	KONDENZÁTOROVÁ JEDNOTKA		
1.002	zdroj tepelné energie pro VZT jednotku - technické parametry viz Tabulka zařízení	ks	1,00
	VZT řídicí box	ks	1,00
	El. deska pro připojení na MaR	ks	1,00
	potrubí chladiva	bm	20,00
	BUŇKOVÝ TLUMIČ HLUKU s děrovaným plechem		
1.011	G 200x500x1500 . 1 náběhy na obou koncích tlumiče	ks	1,00
1.012	G 200x500x1000 . 1 náběhy na obou koncích tlumiče	ks	3,00
	REGULAČNÍ KLAPKA TPM 030/03.01 RUČNÍ		
1.021	ø250 na SPIRO	ks	2,00
1.022	ø200 na SPIRO	ks	2,00
	POŽÁRNÍ KLAPKA KRUHOVÁ, TEPLTNÍ SPOUŠTĚNÍ, RUČNÍ OVLÁDÁNÍ		
1.031	ø250 TPM 075/09 .01	ks	1,00
1.032	ø250 TPM 075/09 .01	ks	1,00
	VYÚSTKA PRO KRUHOVÉ POTRUBÍ, PŘÍVODNÍ, DVOUŘADÁ, REGULACE R1		
1.041	625x85-2/R1	ks	6,00
1.042	425x85-2/R1	ks	3,00
	VYÚSTKA PRO KRUHOVÉ POTRUBÍ, ODVODNÍ, JEDNOŘADÁ, REGULACE R1		
1.045	525x85-1/R1	ks	3,00
1.046	425x85-1/R1	ks	5,00
1.047	225x85-1/R1	ks	5,00
	STĚNOVÁ MŘÍŽKA UZAVŘENÁ, ROZTEČ LAMEL 20mm		
1.051	825x125-20/UR1	ks	4,00
1.052	525x125-20/UR1	ks	6,00
	PROTIDEŠŤOVÉ ŽALUZIE, ŠIROKÉ LISTY HLINÍKOVÁ		
1.052	500x400	ks	2,00
	AKUSTICKÁ IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU: IZOLACE POTRUBÍ DESKOU Z MINERÁLNÍ PLSTI 1x POLEP AL FOLÍ NA TRNY		
1.081	tl 40mm	m2	11,00
	TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU: IZOLACE POTRUBÍ DESKOU Z MINERÁLNÍ PLSTI 1x POLEP AL FOLÍ NA TRNY		
1.082	tl 40mm	m2	58,00

	PROTIPOŽ. IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU: IZOLACE DESKOU Z MIN. PLSTI 1x POLEP. AL FOLIÍ		
1.083	odolnost 60 min	m2	2,00
	ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH		
	Trouby rovné se stranou do 250 mm	M2	25,00
	Trouby rovné se stranami nad 250 mm	M2	5,00
	Tvarovky se stranou do 250 mm	M2	11,00
	Tvarovky se stranami přes 250 mm	M2	5,00
	KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO		
	do průměru 140 10% tvarovek	bm	35,00
	do průměru 200 10% tvarovek	bm	37,00
	do průměru 280 20% tvarovek	bm	17,00
	Zařízení 1 - celkem		
	Zařízení 2		
	MALÝ AXIÁLNÍ VENTILÁTOR IP 45, S ČASOVÝM DOBĚHEM, ZPĚTNOU KLAPKOU		
2.001	Ventilátor na zeď Ø160mm, IP45 tichý malý ax.vent.	ks	2,00
2.002	Žaluzie protidešťová plastová, připojení Ø160mm, pevné lamely	ks	2,00
	KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO		
	do Ø160 rovné	bm	1,00
	Zařízení 2 - celkem		
	Zařízení 3		
	MALÝ AXIÁLNÍ VENTILÁTOR IP 45, S ČASOVÝM DOBĚHEM, ZPĚTNOU KLAPKOU		
3.001	Ventilátor na zeď Ø100mm, IP45 tichý malý ax.vent.	ks	1,00
3.002	Žaluzie klapka, připojení Ø100mm, pohyblivé lamely	ks	1,00
	KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO		
	do Ø100 rovné	bm	1,00
	Zařízení 3 - celkem		
	Zařízení 4		
	MALÝ AXIÁLNÍ VENTILÁTOR IP 45, S ČASOVÝM DOBĚHEM, ZPĚTNOU KLAPKOU		
4.001	Ventilátor na zeď Ø160mm, IP45 tichý malý ax.vent.	ks	1,00
4.002	Žaluzie protidešťová plastová, připojení Ø160mm, pevné lamely	ks	1,00
	KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO		
	do Ø160 rovné	bm	1,00
	Zařízení 4 - celkem		
	Zařízení 5		
	KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO		
	do Ø160 rovné, 20 % tvarovek	bm	3,00
	Odsávací digestoř je dodávkou stavby		
	Zařízení 5 - celkem		

	Zařízení 6		
	<i>MALÝ AXIÁLNÍ VENTILÁTOR IP 45, S ČASOVÝM DOBĚHEM, ZPĚTNOU KLAPKOU</i>		
6.001	Ventilátor na zeď Ø160mm, IP45 tichý malý ax.vent.	ks	1,00
6.002	Žaluzie protidešťová plastová, připojení Ø160mm, pevné lamely	ks	1,00
	<i>KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO</i>		
	do Ø160 rovné	bm	1,00
	Zařízení 6 - celkem		
	Zařízení K		
	<i>KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM SPLIT</i>		
K.001	Kondenzační jednotka pro Split systém - výkonové parametry viz Tabulka zařízení	ks	1,00
K.002	Vnitřní nástěnná jednotka Split systém - výkonové parametry viz Tabulka zařízení	ks	1,00
	příslušenství: ovladač	ks	1,00
	potrubí chladiva	bm	27,00
	Zařízení K - celkem		
	Zařízení společné		
	Montážní materiál	ks	1,00
	Barevný nátěr pro VZT potrubí - odstín dle stavby	ks	1,00
	Doprava	ks	1,00
	Měření výkonových parametrů a zaregulování VZT zařízení, komplexní vyzkoušení a uvedení do provozu	ks	1,00
	Zařízení spol. - celkem		