

POZNÁMKA

- UZEMNĚNÍ BUDE PROVEDENO PÁSKEM FeZn 30/4
- ULOŽENÝM POD ZÁKLADOVOU DESKOU POD HYDROIZOLACI
- PÁSEK BUDE ULOŽEN V OCHRANNÉ BETONOVÉ VRSTVĚ 50mm
- ZEMNÍCI PÁSEK BUDE PROPojEN S ARMOVANÍM ZÁKLADOVÉ DESKY
- ZE ZÁKLADOVÉHO ZEMNÍČE BUDOU PROVEDENY VÝVODY KE SKUŠEBNÍM SVORKÁM HROMOSVODU (SZ) A NA HLAVNÍ OCHRANNOU PŘÍPOJNICI (HOP)

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3+PE+N, ~50Hz, 230/400V, TN-C-S

Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude provedena dle ČSN 33 2000-4-41: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE. Ve vnitřních prostorech bude provedeno doplňkové pospojení (prostory jsou označeny symbolem ⚡).

