

Příloha č. 400.7

PROTOKOL

O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ vypracovaný odbornou komisí

Projektant: Ing. Karel Tomek

Zpracovatel části elektro: Ing. Josef Klíma

Složení komise:

- předseda: - Stanislav Štork (starosta Městysse Rokytnice n. R.)
- členové: - Ing. Josef Klíma (zpracovatel části elektro)
- Ing. Karel Tomek (projektant elektro)

Název projektu:**OBYTNÁ LOKALITA NAD RYBNÍKEM
V ROKYTNICI NAD ROKYTNOU****Objekt: SO 400 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ****Podklady pro vypracování protokolu:**

- 1) Prohlídka místa stavby se zástupcem investora
- 2) Požadavek investora
- 3) Mapové podklady a podklady správců inženýrských sítí; dopravní řešení
- 4) Mapa KN a polohopis
- 5) Normy ČSN

Popis objektu:

Předmětem protokolu o určení vnějších vlivů je venkovní prostor kolem veřejného osvětlení (VO) v městysi Rokytnice nad Rokytnou, kde investor plánuje výstavbu nových RD.

Rozhodnutí a zdůvodnění:

V souladu s normou ČSN 332000-5-51, ed.3 byly stanoveny vnější vlivy v jednotlivých prostorech takto:

Typ prostoru	Kód pro označení vnějšího vlivu	Charakter prostoru z hlediska nebezpečí úrazu el. proudem
VENKOVNÍ PROSTORY	AA 7, AB 7, AC 1, AD 4, AE 5, AF 3, AG 2, AH 2, AK 1, AL 2, AM 1, AN 1, AP 1, AQ 3, AR 1, AS 1, BA 5, BC 1, BD 1, BE 1, CA 1, CB 1	Prostor nebezpečný

Opatření ke snížení nepříznivých účinků vnějších vlivů, zvláštní podmínky provozu:

- Výběr a instalace elektrického zařízení musí odpovídat požadavkům ČSN 33 2000-5-51, ed.3 Výběr a stavba elektrických zařízení – všeobecné předpisy.
- Pro elektrickou instalaci (prostor nebezpečný) je dle ČSN 33 2000-4-41, ed.3 nutná základní ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí.

Sepsáno dne: 7. 2. 2025

Podpis předsedy komise