

SCHÉMA ZAPOJENÍ



Legenda:

- Přívodní potrubí CPVC – chlazení
- Zpětné potrubí CPVC – chlazení
- Stávající přívodní potrubí – chlazení
- Stávající zpětné potrubí – chlazení
- Filtr
- Kulový kohout
- Průtokoměr
- Regulátor průtoku AB-QM PLUS
- Spoj šroubením
- Teploměr v jímce
- Elektromagnetický ventil

Poznámka:

MÍSTA NAPOJENÍ LABORATORNÍCH ZAŘÍZENÍ BUDOU PŘED REALIZACÍ UPŘESNĚNA DLE KONKRÉTNÍHO ZAŘÍZENÍ.
TYP POTRUBÍ PRO ROZVOD CHLAZENÍ JE ZVOLEN DLE PŮVODNÍHO PROJEKTU CHLAZENÍ.
NÁZVY MATERIÁLŮ NEBO OBCHODNÍCH FIREM, JSOU-LI UVEDENY, POUZE REPREZENTUJÍ URČENÝ KVALITATIVNÍ STANDARD A JEJICH POUŽITÍ NENÍ PRO ZAKÁZKU ZÁVAZNÉ. JE UMOŽNĚNO POUŽITÍ KVALITATIVNĚ A TECHNICKY STEJNÝCH ŘEŠENÍ, POPŘ. LEPŠÍCH.

AKCE: **Rekonstrukce laboratoře D301** FYZIKÁLNÍ ÚSTAV AV ČR , budova D, Cukrovarnická 10/112, Praha 6			PROJEKTOVÝ STUPEŇ: **DSP+DZS**
INVESTOR: FYZIKÁLNÍ ÚSTAV AV ČR, Na Slovance 2, Praha 8, IČ:68378271	PROJEKTANT: ING. JIŘÍ SAMEC, projektová a konzultační činnost v oboru ústředního vytápění a chlazení, Vlčkovická 57/3, 500 04 Hradec Králové, IČ: 03066771, TEL: 774 485 578, E-MAIL: jirka.samec@gmail.com	AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO: Ing. JIŘÍ SAMEC – Autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb – specializace vytápění a vzduchotechnika – ČKAIT-0012811	PARÉ Č.: 1
AUTOR NÁVRHU: -----		DATUM: 12/2022	SLOŽKA: D1.4
ZODP. PROJEKT.: Ing. Jiří Samec		MĚŘÍTKO: 1:50	
VYPRACOVAL: Ing. Jiří Samec		FORMÁT: 2xA4	
VÝKRES: **PŮDORYS LABORATOŘE D301 - 1.PP**		ČÁST DOKUMENTACE: **CHLAZENÍ**	V.Č.: 02