

Zadavatel:

United Energy, a.s.

se sídlem: Most-Komořany, Teplárenská 2, PSČ 434 03

IČO: 273 09 959

Veřejná zakázka:

„Výstavba paroplynového cyklu v Teplárně Komořany“

nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v jednacím řízení s uveřejněním dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE X

dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Zadavatel ve věci veřejné zakázky obdržel žádost dodavatele o písemné vysvětlení zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel písemné vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 9 (obdržena dne 7. 2. 2024):

Dotaz 1)

Prosíme o poskytnutí a zaslání kompletné dokumentace pro stavební povolení, včetně PBR a vyjádření dotknutých orgánů.

Informace zadavatele:

Zadavatel sděluje, že pro zpracování předběžné nabídky jsou podklady poskytnuté v rámci zadávacího řízení dostačující (zadávací podmínky zadavatel poskytl v podrobnostech nezbytných pro podání předběžné nabídky). Na situačním výkrese zadávací dokumentace KNIHA „B“ část B2 B89190 Situace General situation je vymezen prostor pro jednotlivé objekty v rozsahu DÍLA. Detailní návrh těchto objektů bude proveden zhotovitelem. Zadavatel předpokládá projednání této problematiky v rámci jednání o předběžných nabídkách.

Dotaz 2)

Z jakého okruhu můžeme použít vodu pro chlazení vzorků? Voda musí mít následující kvalitu:

- teplota chladicí vody 20°C (na tuto teplotu prováděna kalkulace chladičů)
- chladicí voda změkčena, bez chloridů, chemických a mechanických příměsí, abrazí a nečistot.
- pro chlazení se předpokládá voda s vodivostí do 0,1μS/cm
- max. přípustná koncentrace chloridů v chl. vodě pro ner. ocel 316, za předpokladu nízkého obsahu rozpuštěného kyslíku:
 - při teplotě vzorku 25 až 180°C - 250ppm
 - při teplotě vzorku 180 až 290°C - 100ppm
 - při teplotě vzorku 290 až 550°C - 25ppm
- chladicí voda nesmí obsahovat nečistoty a obsah chloridů nesmí překročit 30mg/l.
- množství předběžně 8m3/h

Informace zadavatele:

Zadavatel sděluje, že stávající vzorkovače horké vody jsou ve strojovně chlazeny vodou z chladicího řadu (voda je filtrovaná a má teplotu dle ročního období v rozmezí 16 až 33 °C). Zhotovitel v rámci svého řešení upraví návrh chladičů vzorků tak, aby odpovídal kvalitě chladicí vody dle zadávací dokumentace KNIHA „A“ část A3.6 Garantované parametry. V případě uzavřeného chladicího okruhu může zadavatel poskytnout pro doplňování okruhu vodu změkčenou, popřípadě demivodu (parametry dle zadávací dokumentace KNIHA „A“ část A3.6 Garantované parametry).

Praha dne dle elektronického podpisu

United Energy, a.s.

i.s. MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

JUDr. Petr Novotný, LL.M., jednatel

(podepsáno elektronicky)