

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

Název veřejné zakázky:	Oprava ul. Tyršova, Moravská Třebová
Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Město Moravská Třebová
Sídlo:	nám. T. G. Masaryka 32/29, 571 01 Moravská Třebová
IČO:	002 77 037
Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na stavební práce
Forma zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace.

DOTAZ 1

Prosím o doplnění příloh TZ k VO (Specifikace osvětlení, Výpočet svítivosti). Bez tohoto dokumentu není možné sestavit cenovou nabídku na 7 LED svítidel, viz níže.

Na osvětlení v obci Moravská Třebová bude použito 7 ks LED svítidel (viz. SPECIFIKACE OSVĚTLENÍ – příloha technické zprávy). Svítidla jsou uvažována se systémem udržování konstantního světelného toku. Životnost světelných zdrojů LED je 100 000 h. Po dosažení 100 000 provozních hodin lze LED ve svítidle vyměnit za nové. Třída osvětlení vozovky a parkoviště P4, osvětlení chodníku P5, osvětlovací soustava: jednostranná, výška stožárů hlavního osvětlení: 6 m, délka vyložení 1,5 m, průměry stožárů 133/89/76. Všechny požadavky kladené normou ČSN EN 13201: Osvětlení pozemních komunikací. Viz. přiložený výpočet.

ODPOVĚĎ 1

Zadavatel v příloze tohoto vysvětlení uveřejňuje požadovaný dokument.

INFORMACE

Zadavatel posoudil výše poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace a rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek tak, jak je uvedeno níže. Zadavatel upravuje lhůtu pro podání nabídek následovně:

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Lhůta pro podání nabídek končí dne **23. 1. 2025 v 10.00 hod.**

Přílohy:

Moravská Třebová - Tyršova_chodník_Zpráva