

Pozice číslo	Popis výrobku	Rozměr	MJ			Celkem	Poznámka
				1.NP	STŘ.		
ZV/01	Zábradlí na střeše tubusu, ocelové sloupky P10/ 40 mm po 1,2 metru, kotveno 4 x chem kotva M10 přes plotnu. Madlo a spodní hrana v úrovni podlahy profil L 40/P5. Výplň nerezová síť. sloupků cca 20 KS	délka celkem 24 m	ks		1	1	
ZV/02	Hliníkový výsuvný žebřík - maximální pracovní výška žebříku 4200 mm (1PP) pro přístup na střechu přístavby, žebřík s háky na zachycení do tyčoviny na atice , uložení v technické místnosti / dílně		ks		1	1	
ZV/03	Kotevní profil na atice přístavby,, kotvení přes plotnu P10 / 150x150 a chemické kotvy(4xM10) do zděné stěny atiky. stupačka jekl 30x30x3	šířka 700 mm(osy kotvení), hloubka 300 mm	ks		1	1	
ZV/04	Stupačka na vyšší střechu přístavby na atice , kotvení přes plotnu P10 / 150x150 a chemické kotvy(4xM10) do zděné stěny atiky. stupačka jekl 30x30x3	šířka 700 mm(osy kotvení), hloubka 300 mm	ks		3	3	
ZV/05	L profil v úrovni v podlaže prosklené fasády/vstupu	L6/80*200 ,	bm	23,1		23,1	
ZV/06	Nerezové pletivo výšky 1,2 metru nad terén- severní část areálu školy, včetně sloupků(po cca 3 metrech) a všech napínacích prvků a 2 ks brank na zámek- systémový prvek, včetně základů pro sloupky	branka šířka 900 mm,	bm		85	85	
ZV/07	Nerezové pletivo výšky 1,2 metru nad terén- jižní část areálu školy, včetně sloupků(po cca 3 metrech) a všech napínacích prvků a 1 branka na zámek- systémový prvek, včetně základů pro sloupky	branka šířka 900 mm,	bm		82,1	82,1	
ZV/08	nerezové pletivo výšky 900 mm mezi sloupky ocelové konstrukce tubusu.		bm		25,4	25,4	
ZV/09	Kastlík pro venkovní žaluzii " C" profil, tl. 2 mm. délka 1,2 metru, včetně kotevních prvků, RAL světle šedá dle výběru architekta	délka celkem 1,2 m; rozměr 360+170+100	ks	80		80	
ZV/10	Venkovní žaluzie profil C, pro hloubku prostoru v kastlíku 120 mm, výška žaluzie max 2450 mm, Včetně motoru a napojení na přípravu elektro, včetně vodících lišt v ostění, resp. lankového vedení	šířka žaluzie 1,2 metru	ks	80		80	
ZV/11	Venkovní čistící vstupní rohož(HLAVNÍ VSTUP) - tvořená hliníkovými profily šířky 27mm, které jsou spojeny nerezovým lankem a odděleny pryžovými mezikroužky. Do hliníkových profilů jsou fixovány gumové a textilní pásy (střídavě). Barva tmavě šedá. Jednotlivé pásy jsou vyměnitelné. Musí umožňovat použití v únikových cestách. Rohož je uložena do připravené prohlubně v souvrství, osazené hliníkovým rámem 30x30x3mm – součást dodávky, základ pod rámem tl. 150 mm	1,5 x 7,5 metru	ks	1		1	
ZV/12	Venkovní čistící vstupní rohož(VSTUP DO ÁTRIA) - tvořená hliníkovými profily šířky 27mm, které jsou spojeny nerezovým lankem a odděleny pryžovými mezikroužky. Do hliníkových profilů jsou fixovány gumové a textilní pásy (střídavě). Barva tmavě šedá. Jednotlivé pásy jsou vyměnitelné. Musí umožňovat použití v únikových cestách. Rohož je uložena do připravené prohlubně v souvrství, osazené hliníkovým rámem 30x30x3mm – součást dodávky, základ pod rámem tl. 150 mm	4,4 x 0,9 metru	ks	1		1	
ZV/13	Venkovní čistící vstupní rohož(SEVERNÍ VSTUP) - tvořená hliníkovými profily šířky 27mm, které jsou spojeny nerezovým lankem a odděleny pryžovými mezikroužky. Do hliníkových profilů jsou fixovány gumové a textilní pásy (střídavě). Barva tmavě šedá. Jednotlivé pásy jsou vyměnitelné. Musí umožňovat použití v únikových cestách. Rohož je uložena do připravené prohlubně v souvrství, osazené hliníkovým rámem 30x30x3mm – součást dodávky, základ pod rámem tl. 150 mm	2,6 x 2,7 metru	ks	1		1	

ZV/14	Venkovní čistící vstupní rohož(SEVERNÍ VSTUP-BOČNÍ) - tvořená hliníkovými profily šířky 27mm, které jsou spojeny nerezovým lankem a odděleny pryžovými mezikroužky. Do hliníkových profilů jsou fixovány gumové a textilní pásy (střídavě). Barva tmavě šedá. Jednotlivé pásy jsou vyměnitelné. Musí umožňovat použití v únikových cestách. Rohož je uložena do připravené prohlubně v souvrství, osazené hliníkovým rámem 30x30x3mm – součást dodávky, základ pod rámem tl. 150 mm	1,6 X 2,1 metru	ks	1			1	
ZV/15	Venkovní čistící vstupní rohož(JIŽNÍ VSTUP) - tvořená hliníkovými profily šířky 27mm, které jsou spojeny nerezovým lankem a odděleny pryžovými mezikroužky. Do hliníkových profilů jsou fixovány gumové a textilní pásy (střídavě). Barva tmavě šedá. Jednotlivé pásy jsou vyměnitelné. Musí umožňovat použití v únikových cestách. Rohož je uložena do připravené prohlubně v souvrství, osazené hliníkovým rámem 30x30x3mm – součást dodávky, základ pod rámem tl. 150 mm	2,8 x 1,4 metru	ks	1			1	
ZV/16	Vnitřní čistící rohož (HLAVNÍ VSTUP) – textilní rohož s drsným povrchem (smyčková), materiál PVC, barva tmavě šedá. Umístěná v úrovni podlahy do připravené prohlubně v podlaže, osazené hliníkovým rámem 10x30x2mm – součást dodávky. Musí umožňovat použití v únikových cestách.	9,5 x 5,7 metru	ks	1			1	
ZV/17	Vnitřní čistící rohož (VSTUP ÁTRIUM) – textilní rohož s drsným povrchem (smyčková), materiál PVC, barva tmavě šedá. Umístěná v úrovni podlahy do připravené prohlubně v podlaže, osazené hliníkovým rámem 10x30x2mm – součást dodávky. Musí umožňovat použití v únikových cestách.	2,65 x 5,8 metru	ks	1			1	
ZV/18	Vnitřní čistící rohož (SEVERNÍ VSTUP) – textilní rohož s drsným povrchem (smyčková), materiál PVC, barva tmavě šedá. Umístěná v úrovni podlahy do připravené prohlubně v podlaže, osazené hliníkovým rámem 10x30x2mm – součást dodávky. Musí umožňovat použití v únikových cestách.	2,5 X 6,6 metru	ks	1			1	
ZV/19	Vnitřní čistící rohož (JIŽNÍ VSTUP) – textilní rohož s drsným povrchem (smyčková), materiál PVC, barva tmavě šedá. Umístěná v úrovni podlahy do připravené prohlubně v podlaže, osazené hliníkovým rámem 10x30x2mm – součást dodávky. Musí umožňovat použití v únikových cestách.	4 X 6,6 metru	ks	1			1	
ZV/20	Madlo venkovního schodiska na sloupkách, trubka D 50(madlo i sloupek) sloupek po cca dvou metrech		bm	12			12	
ZV/21	Kotevní systém na střeše objektu školy, včetně systémových kotevních tyčovin do stropu a napínacího nerez drátu.		bm			680	680	Viz půdorys střechy školy
ZV/22	Kotevní systém na střeše objektu přístavby včetně systémových kotevních tyčovin do stropu a napínacího nerez drátu.		bm			14,5	15	Viz půdorys střechy přístavby
ZV/23	Pomocná ocelová konstrukce pro kotvení požární rolety PR.1	Délka konstrukce 19 metrů	ks	1		-	1	
ZV/24	Pojistný přepad s integrovanou PVC manžetou DN 70, bez el.vyhřívání, délka 50 cm, s výjimatelnou ochrannou mřížkou		ks			10	10	systémový výrobek
ZV/25	Nadpis nad hlavním vstupem"ZÁKLADNÍ ŠKOLA LÍBEZNICE". Plech tl 2 mm, lepení případně kotvení do fasády. RAL 7016, Font písma bude vybrán architektem v rámci výrobní dokumentace	Výška textu 450 mm	ks	1			1	viz vnější rozvinutý pohled
ZV/26	Vnitřní čistící rohož (VSTUP PŘÍSTAVBA) – textilní rohož s drsným povrchem (smyčková), materiál PVC, barva tmavě šedá. Umístěná v úrovni podlahy do připravené prohlubně v podlaže, osazené hliníkovým rámem 10x30x2mm – součást dodávky. Musí umožňovat použití v únikových cestách.	1,7 X 6,95 metru	ks	1			1	

1) Technické pokyny

- dokumentace slouží pouze jako podklad pro výrobní dokumentaci a ocenění prvků a nenahrazuje výrobní dokumentaci, kterou si zajistí dodavatel stavby/konstrukcí, všechny zámečnické prvky a konstrukce včetně detailů je nutné brát v této projektové dokumentaci jako schéma a výsledné konstrukce realizované na stavbě se mohou oproti této dokumentaci lišit.
- dodavatel je povinen před zahájením výroby provést kontrolu rozměrů a připravenosti na stavbě.
- dodávka zámečnických výrobků je včetně všech kotvicích a kompletačních prvků ke stavební části
- pro dotěsnění budou použity trvale pružné silikonové materiály a musí být zajištěna trvalá přidržitost ke stavebním konstrukcím

[illegible]

- před dokončením stavby musí dodavatel provést vyčištění všech zámečnických výrobků
- veškeré použité materiály a konstrukce musí být schváleny platnými úřady pro užívání v České republice
- budou dodrženy příslušné ČSN
- dodavatelská písemná a výkresová dokumentace bude předložena ke schválení projektantovi tak, aby případné požadavky projektanta na změny neohrožily termín výstavby.
- Z dodavatelské dokumentace musí být zřejmé konstrukce, rozměry, montáž a upevnění prvků.
- dokumentace musí vycházet z technických předpisů prvků případných systémových, rozteče kotvicích prvků, vzdálenosti kotvicích prvků od svislé a vodorovné hrany musí vycházet z technologických předpisů příslušných systémů
- po odsouhlasení dokumentace budou architektovi předloženy k odsouhlasení všechny typické prvky, tak aby případné požadavky projektanta na změny neohrožily termín výstavby.
- musí být provedena rázová zkouška v případě potřeby
- ocelové prvky zároveň zinkované , resp nerezové
- nedílnou součástí této dokumentace je projekt interiéru a venkovního mobiliáře, kde jsou definovány další podrobnosti a barevnosti jednotlivých prvků(i pro tento seznam zámečnických prvků).