



Rozšíření kapacity MŠ Tuchlovice

- 1 OMNID 300x1200 40W BE IP20
- 2 OMNID 300x1200 40W OE IP44
- 3 OMNID 300x300 13W BE IP20
- 5 OMNID 300x300 26W BE IP44
- 6 OMNID 300x300 26W OE IP44
- S1 Přisazené sv. 1135x125 mm, Microprism; Dir; 2890lm 3000K
- S1.1 Závěsné sv. 1135x125 mm; Louvre; Dir/Indir; 3945lm 3000K
- S2 Přisazené lin 80 3710 lm Dir; 1682mm; opal diffuser
- S3.1 Vestavné sv. 591x30 mm, 9W IP67
- S3.2 Vestavné sv. 1161x30 mm; 18W IP67
- S4 LED pásek v hliníkovém profilu IP40; opal diffuser
- S5 OMNID 300x300 26W BE IP20
- N1 sv. nouzové LED, autotest, IP65, 1h
- N2 sv. nouzové LED, autotest, IP65, 1h, Atipanic
- N3 sv. nouzové LED, autotest, IP65, 1h, exterior
- N5 sv. nouzové LED, autotest, IP65, 1h, spot
- N4 sv. nouzové LED, autotest, IP65, 1h, Coridor

± 0,000 = 412,80 m výškový systém BpV

HIP:	Ing. Kamil Hladký STAVAŘI s.r.o.	Architekt: Ing.arch. Kateřina Horáková STAVAŘI s.r.o.	GP:		
Projektant:	Ing. Kamil Hladký Ing. Kamila Vaňková		Nám. B. Hrozného 14/21, 289 22 Lysá n/L T: +420 739 455 632, E: info@stavari.eu		
stavebník: Obec Tuchlovice, U Staré školy čp. 83, 273 02 Tuchlovice			datum:	04 / 2021	
místo: Parc. číslo: 696/1, Katastrální území: Tuchlovice (771317)			stupeň:	PROJEKT INTERIÉRU	
Rozšíření kapacity MŠ Tuchlovice			část:		
			revize:	R00	
PŮDORYS 1.NP – SVÍTIDLA			měřítko:	čís. výkresu:	
			1:100	1.09	

(c) Tato dokumentace je chráněna autorským právem. Neoprávněné použití je protizákonné a to včetně částí. Lze interpretovat pouze jako celek.