

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

I. Základní údaje

1. Identifikace veřejné zakázky:

Název:	Zajištění vytápění vybraných objektů v obci Dolní Rožínka
Systémové číslo:	P23V00000002
Ev. č. ve VVZ :	Z2023-008154

(dále jen „VZ“)

2. Zadavatel:

Název:	Obec Dolní Rožínka
Sídlo:	Dolní Rožínka 3, 592 51, Dolní Rožínka
IČO:	002 94 233
Zastoupena:	Mgr. Lenkou Starou, starostkou
Oprávněn k jednání:	Mgr. Lenka Stará, starostka

(dále jen „Zadavatel“)

3. Zástupce zadavatele

Název:	JUDr. Kamil Jelínek, advokátní kancelář
Sídlo:	Česká 170/19, 602 00 Brno
IČO:	88120872
zastoupený:	JUDr. Kamilem Jelínkem
Kontaktní osoba:	JUDr. Kamil Jelínek

(dále jen „Zástupce zadavatele“)

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), na základě dotazu jednoho z dodavatelů sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

„V příloze č. 1 smlouvy o dílo - závazné požadavky na předmět plnění odst. 5 zadavatel požaduje hydronické vyvážení otopné soustavy ve všech níže vymezených objektech v souladu s vyhláškou č.193/2007 Sb.

Dotaz:

Platí tato povinnost i v případě, že se nebudou provádět nové vnitřní rozvody otopných soustav vymezených objektů a tedy zůstanou stávající rozvody?

Jestliže bude nutné splnit výše uvedenou povinnost není možné dodržet předpokládanou hodnotu plnění a stejně tak termín plnění uvedený v návrhu smlouvy o dílo.“

II. Odpověď na dotaz č. 1

Požadavek na hydronické vyvážení vychází ze základního předpokladu na nutnost provádění hydronického vyvážení, a tedy že dodané řešení naruší rovnoměrnost vytápění soustavy, resp. přímo zasáhne do vnitřních rozvodů.

Zadavatel požaduje provedení hydronického vyvážení pouze za předpokladu, že dodavatelem předložený návrh řešení bude obsahovat i dodání nových, resp. úpravu stávajících vnitřních rozvodů, přičemž v důsledku toho dojde ke změně poměru vytápění v otopné soustavě. V takovém případě bude součástí řešení i povinnost dodavatele spočívající v tom, aby dodavatel v rámci realizace veřejné zakázky provedl hydronické vyvážení otopné soustavy, a to v souladu s vyhláškou č. 193/2007 Sb.

V případech, kdy dodavatel svým navrženým řešením nenaruší poměr vytápění v otopné soustavě, **není nutná realizace hydronického vyvážení otopné soustavy v souladu s vyhláškou č. 193/2007 Sb.**

V souvislosti s výše uvedeným zadavatel pro úplnost objasnění **mění v Příloze č. 1 zadávací dokumentace – Předmět plnění bod 5 na 1. straně**, který původně zněl: „Zadavatel požaduje hydronické vyvážení otopné soustavy ve všech níže vymezených objektech v souladu s vyhláškou č. 193/2007 Sb.“ a **nově zní**: „V případě, že dodavatelem předložený návrh řešení bude obsahovat i dodání nových, resp. úpravu stávajících vnitřních rozvodů, přičemž v důsledku toho dojde ke změně poměru vytápění v otopné soustavě, požaduje zadavatel hydronické vyvážení otopné soustavy ve všech dotčených objektech v souladu s vyhláškou č. 193/2007 Sb.“.

V souvislosti s výše uvedeným dále zadavatel pro úplnost objasnění **v Příloze č. 8 zadávací dokumentace – smlouva o dílo mění bod 5 na 1. straně, Přílohy č. 1 Smlouvy o dílo**, který původně zněl: „Zadavatel požaduje hydronické vyvážení otopné soustavy ve všech níže vymezených objektech v souladu s vyhláškou č. 193/2007 Sb.“ a **nově zní**: „V případě, že dodavatelem předložený návrh řešení bude obsahovat i dodání nových, resp. úpravu stávajících vnitřních rozvodů, přičemž v důsledku toho dojde ke změně poměru vytápění v otopné soustavě, požaduje zadavatel hydronické vyvážení otopné soustavy ve všech dotčených objektech v souladu s vyhláškou č. 193/2007 Sb.“.

S ohledem na povahu výše uvedeného objasnění zadávací dokumentace **zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 30. 3. 2023 do 9:00.**

.....
JUDr. Kamil Jelínek

Zástupce zadavatele dle § 43 ZZVZ