

Zadavatel: Město Netolice
se sídlem: Mírové náměstí 208, 384 11 Netolice
IČ : 00250601
statutární zástupce: Oldřich Petrášek, starosta města

Společnost GPL-INVEST s.r.o. je zadavatelem pověřena výkonem činností při této veřejné zakázce.

Kontaktní osoby:

Tereza Dio, e-mail: grauer@gplinvest.cz, tel.: +420 602 132 253

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č.1

Zadavatel Vám v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující dodatečné informace k níže uvedené podlimitní veřejné zakázce na stavební práce, zadávané v otevřeném řízení, dle zákona.

„NETOLICE - VELKÝ BOR, PŘELOŽKA VODOVODU – 1.ETAPA “

Dotaz č.1.

Položka čerpání srážkových, ev. podzemních srážkových vod.

Položka je uvedena v částí 1 až 4 (SO 01.1 až SO01.4)

	001 001	Čerpání srážkových ev.podzemních vod vč. pohotovosti čerpací soupravy Po dobu trvání stavby.	kpl	1.00		
--	---------	---	-----	------	--	--

Odpověď č.1

V položce je obsažena jak doba čerpání, tak i pohotovost čerpací soupravy po celou dobu stavby, včetně zřízení a odstranění čerpání. Dobu pohotovosti čerpání si určí uchazeči stavby na základě jimi zpracovávaného harmonogramu. Výkon čerpací soupravy pro ocenění bude standardní – čerpání do výšky 10m, do 500l/hod. Dobu chodu čerpání v době pohotovosti nechť uchazeči počítají po dobu 8-mi hodin za den.

Dotaz č.2.

Položka přepojení na stávající vodovodní potrubí

Položka je uvedena u SO 01.1, SO01.3 a SO01.4

	089 008	Napojení na stávající vodovodní řad Položka zahrnuje vyhledání, obnažení, očištění stávajícího potrubí a provedení přepojení.	kpl	1.00		
--	---------	--	-----	------	--	--

Odpověď č.2.

V položce jsou zahrnuty práce, které bezprostředně souvisí s vlastním přepojením nového vodovodu na stávající – vyhledání, obnažení očištění stávajícího potrubí, odříznutí a začištění konce. Předpokládané trvání těchto prací je 3 hodiny pro 4 pracovníky. Položka neobsahuje montáž vlastní napojovací tvarovky, montáž je ve zvláštní položce. Dimenze stávajících vodovodních potrubí jsou patrné z dokumentace a jsou DN60-DN80. Položka napojení na stávající vodovodní řad není duplicitní s položkami kopaných sond – uchazeči ocení všechny položky.

Dotaz č.3.

Během stavby vodovodu bude neustále dodávána pitná voda do spotřebiště v Petrově dvoře a u Kratochvíle. Pokud dodavatel přeruší dodávky, ponese veškeré náklady na náhradní zásobování pitnou vodou. Odstávky pro připojení je nutno dohodnout v potřebném termínu

s provozovatelem (min. 14 dní). Manipulaci se stávajícím vodovodem může provádět pouze provozovatel.

Odpověď č.3.

Přepojení nového vodovodu na stávající potrubí bude předem připraveno, bude nahlášena odstávka. Vlastní přepojení bude probíhat ve spolupráci a s dohledem provozovatele. Doba trvání takovéto odstávky nepřesáhne dobu 3-4 hodiny. Vzhledem k takto krátké době není potřeba počítat s náhradním zásobením během správně, bezchybně, rychle a odborně provedeného přepojení, proto není toto uvedeno ve výkazu výměr. Klausule v Technických podmínkách o tom, že „Pokud dodavatel způsobí přerušení dodávky pitné vody, ponese veškeré náklady na náhradní zásobení pitnou vodou“ se vztahuje na přerušení dodávky z viny dodavatele – jako příklad uvedeme neúměrně dlouhé přepojování nového vodovodu na stávající potrubí, či přerušení mimo ohlášenou a naplánovanou odstávku (například překopnutím potrubí, neodborným či chybným zásahem do vodovodního řádu apod.).

Dotaz č.4.

Ve výkazu výměr jsou uvedeny litinová šoupátka s prodlouženou životností

Odpověď č.4.

Tento termín je obecně používán pro moderní vodárenská, měkce-těsnící šoupata s kvalitní povrchovou ochranou, kvalitními ucpávkami, jichž je na trhu celá řada. Tento termín běžně používá ve svých vyjádřeních i například ČEVAK, který je provozovatelem vodovodu v Netolicích a použití šoupátek „s prodlouženou“ životností vyžaduje. Nejedná se tedy termín neobvyklý, kterému by zkušený zhotovitel neměl rozumět, nicméně zde je upřesněná specifikace šoupátek:

- Vodárenské šoupátko přírubové; určené pro pitnou vodu, určené pro montáž do země; s nestoupavým vřetenem, PN10, těleso z tvárné litiny, několikanásobné utěsnění vřetene
- měkce těsnící klín, vedení klínu po celé délce
- Povrchová ochrana: uvnitř i vně povrchová ochrana z práškového epoxidu dle GSK, minimální tloušťka 0.23mm
- veškeré části přicházející do styku s vodou musí mít atest na pitnou vodu

Vzhledem k provedeným úpravám v zadávacích podmínkách, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek v souladu s § 40 odst. 3 zákona.

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK končí dnem 2.10.2013 do 10.00 hodin.

TERMÍN OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční **ihned** po skončení lhůty pro podání nabídek dne 2.10.2013 v zasedací místnosti **Města Netolice**, Mírové náměstí 208, 384 11 Netolice

Ostatní části Zadávací dokumentace zůstávají beze změn.

V souladu s § 147 odst. 8 zákona bylo prodloužení lhůty pro podání nabídek zasláno k uveřejnění v Úředním věstníku.

S pozdravem

Ve Strakoniciích, dne 20.9.2013


Jiří Grauer
GPL INVEST s.r.o.

GPL - INVEST s.r.o.
Kněžskodvorská 2032
370 04 České Budějovice
IČ: 260 70 766, DIČ: CZ 26070766
Č. 5