

Obec Svinařov

Ing. Jana Husnájová, místostarostka

U Výboru 176

273 05 Svinařov

Vyřizuje	Telefon	E-mail	Datum
Alena Ledvinková	+420 724 305 819	alena.ledvinkova@cnes.cz	10. 1. 2022

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. II k veřejné zakázce

„Komunikace a chodníky Svinařov, ulice Třebichovická“

Vážená paní Inženýrko,

v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb. a zadávací dokumentací k veřejné zakázce: „**Komunikace a chodníky Svinařov, ulice Třebichovická**“ Vás tímto žádám o poskytnutí dalšího vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1:

V půdorysu a řezu A-A je znázorněno schodiště. Výkaz výměr tyto práce neobsahuje.

Upřesní zadavatel způsob provedení a doplní položky do VV?

Dotaz č. 2:

V technické zprávě a na výkresech je uvedena, jako obrusná vrstva, směs ABS III (ACO11). Ve výkazu výměr je uvedena směs ABS I (ACO11+).

Může uchazeč do cenové nabídky uvažovat dle PD směs ABS III (ACO11), která je pro tento typ komunikace dostačující?

Dotaz č. 3:

Upřesní zadavatel požadavky na položku č. 17 Podklad z cement. stabilizace v tl. 150 mm?

V TZ (str. 20) je, v části Pojízdné komunikace, uvedena cementová stabilizace SC II 150 mm. V části Konstrukce vjezdů je uvedeno kamenivo stabilizované cementem tl. 150 mm.

Děkuji za odpovědi, s pozdravem

.....
ČNES dopravní stavby, a.s.

IČO: 477 81 734

Alena Ledvinková, referentka zakázek

tel.: +420 314 009 111

e-mail: obchod@cnes.cz, web: www.cnes.cz

identifikátor datové schránky: rwpdmfa

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č. ú.: 2106840015/2700

společnost je držitelem certifikátu EN ISO 9001:2009