

Vysvětlení zadávací dokumentace č.2

k veřejné zakázce s názvem

„Tělocvična ZŠ TGM Poděbrady“

Zadavatel k dotazům dodavatelů poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1: Dle projektové dokumentace musí být výrobce a typ školního rozhlasu a zvonku kompatibilní se stávajícím. Prosím Vás o uvedení typu a výrobce stávajícího rozhlasu a zvonku.

Odpověď: Zadavatel k výše uvedenému dotazu sděluje, že stávajícím zařízením, se kterým musí být nabízené řešení plně kompatibilní, je:

- Typ zařízení: Rozhlasová ústředna
- Výrobce: DEXON
- Modelové označení: JPA 1505

Uchazeč je povinen při zpracování nabídky zajistit, aby nově dodávané prvky byly s tímto konkrétním typem ústředny technicky a funkčně kompatibilní v souladu s požadavky projektové dokumentace.

Dotaz č. 2: V příloze č. 1 ZD - Formulář nabídky je mj. uveden Seznam poddodavatelů. Chápeme správně, že v případě, kdy nám nejsou žádní poddodavatelé ke dni podání nabídky známi, nebudeme tabulku Poddodavatel č. ... vyplňovat a bude případně doplněna později?

Odpověď: Ano, pokud dodavatel v době podání nezná poddodavatele, které případně při realizaci zakázky využije, nemusí tabulku o poddodavatelích v příloze č.1 – Formulář nabídky vyplnit.

V Poděbradech dne 3.2.2026

JUDr. Tatiana Jirásková
Digitálně podepsal JUDr.
Tatiana Jirásková
Datum: 2026.02.03 09:40:32
+01'00'

Město Poděbrady
zastoupeno JUDr. Tatianou Jiráskovou