

MĚSTO PÍSEK

Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. 3

Zadavatel: Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720;
Adresa: Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek; Zastoupený: Mgr. Miloslavem Machačem, ředitelem;
IČ: 70943842

Otevřené podlimitní výběrové řízení na stavební práce – „Energetické úspory na budově 16. MŠ, Písek“

Výše uvedený veřejný zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávací dokumentaci vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona formou otevřeného řízení.

Dotaz č. 3:

„Jako součást nabídky je požadováno doprojektování technologie tepelných čerpadel včetně hlukové studie?! Myslím si, že uchazeč má oceňovat projektovou dokumentaci, nikoliv jí tvořit. Navíc provést požadované úkony do termínu odevzdání nabídek je časově i technicky zcela nereálné. Samozřejmě je možno se zavázat ke spolupráci na dokončení prováděcího projektu v případě získání veřejné zakázky. Žádám tedy o přesné informace, co bude zadavatelem požadováno do nabídky.“

Odpověď č. 3:

Odpověď na otázku je zodpovězena v bodě 2 přílohy zadávací dokumentace č. 7 - "Výtah podstatných povinností s komentářem".

Níže uvádím:

V technických podmínkách (příloha č. 2 zadávací dokumentace) je kladen na uchazeče požadavek pro realizaci otopné soustavy i zdroje vytápění dopracovat podrobnou prováděcí projektovou dokumentaci dle §6 vyhlášky 230/2012 ze dne 25.6.2012 včetně oceněného výkazu výměr s tím, že tato dokumentace bude nedílnou součástí nabídky uchazeče. V projektové dokumentaci (příloha č. 3 zadávací dokumentace) jsou části týkající se zdroje vytápění i otopné soustavy zakresleny pouze schematicky. Závazné pro uchazeče je projektem předepsané umístění technologie otopné soustavy, technologie tepelných čerpadel a technologie venkovních vzduchových výparníků. Závazné jsou projektem a technickými podmínkami předepsané výkonové a další parametry a požadavky technologických zařízení.

Hlavním důvodem uvedeného požadavku zadavatele je fakt, aby žádný z dodavatelů nebyl diskriminován a mohl si navrhnout konkrétní výrobky, se kterými pracuje. Jedná se zejména o jednotky tepelných čerpadel, jejich rozměry (vnitřních i vnějších částí), konfigurace, systémy MaR, které mohou být součástí tepelných čerpadel, ale i nemusí, komponenty otopných soustav s různými parametry a vazbami na MaR apod.




OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu



MĚSTO PÍSEK

Jako součást nabídky musí uchazeč předložit i hlukovou studii, která bude provedena podle hygienických norem a to na konkrétní místo umístění venkovních výparníků. Důvodem tohoto požadavku zadavatele je předejít riziku případného nesplnění příslušné hygienické normy ze strany zhotovitele po ukončení díla a následné komplikaci pro odstranění této závady do závazného termínu kolaudace realizace projektu uvedeného v RoPD, což by mělo za následek nesplnění podmínek poskytovatele finančních prostředků a vrácení dotace.

V Písku dne 08. 04. 2014

Ing. Jiří Bláha Veřejné zakázky

tel.: +420 382 330 243 / fax: +420 382 214 431

e-mail: jiri.blaha@mupisek.cz / www.mesto-pisek.cz

Městský úřad Písek / Velké náměstí 114/3 / 397 19 PÍSEK



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu