

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

Veřejná zakázka

„Stavební úpravy bytového domu Těchonín 177 a výstavba parkoviště“

zadávana formou zjednodušeného podlimitního řízení v souladu s ustanovením § 53 a následujících zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Zadavatel:

Obec Těchonín

se sídlem: Těchonín 80, 561 66 Těchonín
IČO/DIČ: 002 79 633/CZ00279633
zastoupen: Josefem Sedláčkem, starostou obce
e-mail: starosta@techonin.cz

Osoba zastupující zadavatele:

Profesionállové, a.s.

se sídlem: Haškova 1714/3, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové
IČO/DIČ: 288 06 123/CZ28806123
zastoupena: Ing. Bc. Alenou Zahradníkovou, předsedkyní představenstva
kontaktní osoba: Ing. Bc. Alena Zahradníková
e-mail: alena.zahradnikova@profesionallove.cz

Ve smyslu ustanovení § 98 odst. 3 zákona obdržel zadavatel níže uvedené dotazy a žádost o vysvětlení Zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce a tímto prostřednictvím zmocněné osoby zastupující zadavatele, poskytuje níže vysvětlení Zadávací dokumentace k této veřejné zakázce na základě položených dotazů.

Dotaz č. 1:

K ocenění bychom potřebovali schéma zapojení RE1-RE3 (Jističe, SPD) apod. Opravdu platí, že mají být protipožární EW60 DP1 nebo EI30? Má být vůbec protipožární elektroměrový rozvaděč?

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že rozvaděče RE1-RE3 jsou elektroměrové, kde jsou osazené elektroměry a jističi B25/3. V rozvaděči RE1 (1. NP) budou 4 elektroměry a 4 jističe B25/3. V rozvaděči RE2 (2. NP) budou 3 elektroměry a 3 jističe B25/3. V rozvaděči RE3 (3. NP) budou 3 elektroměry a 3 jističe B25/3. Schémata, dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, dle které byla dokumentace provedená, nejsou nutná.

Ano, v PBŘ (požárně bezpečnostním řešení) vypracovaném v 1.2025 jsou navrženy protipožární elektroměrové rozvaděče s minimální požární odolností EI 30 – S200. Nemusí mít tedy odolnost EW60 DP1.

Dotaz č. 2:

Rozváděč RD společné spotřeby bude také v provedení EI 60 DP1? Nebo v jakém.

Odpověď na dotaz č. 2:

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že rozváděč RD (v 1. PP) se nenachází na únikové cestě a z tohoto důvodu nemusí splňovat požární odolnost.

Dotaz č. 3:

Je nějaká podrobnější specifikace na osvětlení?

Odpověď na dotaz č. 3:

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že specifikace osvětlení je uvedena v položkovém rozpočtu a v technické zprávě.

ZMĚNA LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK:

Zadavatel v návaznosti na doplnění Zadávací dokumentace přistupuje k průměrnému prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel tímto mění původní lhůtu pro doručení nabídky a stanovuje novou lhůtu pro doručení nabídky do **18. 02. 2026 do 09:00 hodin.**



V souladu se shora uvedeným proto zadavatel přistoupil k úpravě příslušné ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, to v rámci následujícího ustanovení:

Čl. 15 odst. 15.1 Zadávací dokumentace se tímto upravuje tak, že se mění znění tohoto ustanovení (mění se lhůta pro doručení nabídky) a nové znění zní následovně:

„Lhůta pro doručení nabídky je stanovena nejpozději do **18. 02. 2026 do 09:00 hod.** Rozhodující je čas doručení nabídky. Za včasné podání nabídky odpovídá dodavatel (účastník)“.

V Hradci Králové, dne 06.02.2026

Alena
Zahradníková

Digitálně podepsal Alena
Zahradníková
Datum: 2026.02.06 11:54:16
+01'00'

Profesionálové, a.s.

Ing. Bc. Alena Zahradníková

osoba zastupující zadavatele (na základě plné moci)