

1. Koupelna červená pastelka

Chybí doplňující ochranné pospojení

odporuje 33 2000 ČSN 33 2000-7-701 ed.2 čl.701.415.2:




připojit do rozvaděče - trasa v
lišťách

2. Třída červená pastelka

Nesvítí jedna trubice v osvětlení

odporuje 33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N1:



3. Třída červená pastelka

Volná zásuvka pod poličkou


odporuje 33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N2:



4. Třída červená pastelka

Není připojen ochranný vodič zásuvka pod poličkou

odporuje 33 2130 ČSN 33 2130 ed.4 čl.5.3.3:



5. Třída červená pastelka

Kuchyně není připojen nerezový dřez na doplňující ochranné pospojení odporuje 33 2000 ČSN 33 2000-5-54 ed.3 čl.544.1:



6. Venkovní WC

Nefunkční SV na venkovním WC

odporuje 33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N1:



7. Koupelna Modrá třída

Chybí doplňující ochranné pospojení

odporuje 33 2000 ČSN 33 2000-7-701 ed.2 čl.701.415.2:



propojit do rozvaděče

8. Šatna děti modrá třída

nesvítící trubice

odporuje 33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N1:



9. Rz duhová třída

Rozvaděč nesplňuje minimální krytí IP

odporuje 35 7107 ČSN EN 60439-1 ed.2 čl.7.2.1.2:



10. Rz duhová třída

Kryt není připevněn pomocí vějířových podložek

odporuje 33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N2:



11. Rz žlutá třída


Hlavice vypínačů jsou uvolněné 2x
odporuje 33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N1:



12. Rozvaděč RH

Odpojený vodič PEN - škrabka
odporuje 33 2000 ČSN 33 2000-4-41 čl.413.1.3.N12

PŘIPOJENO



13. Skald lednice

Uvolněné zásuvky 2x

odporuje 33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N2:



14. Kuchyně

Nerezové stoly 1 a 2 řada nejsou připojeny na doplňující ochranné pospojení

odporuje 33 2000 ČSN 33 2000-5-54 ed.2 čl.544.1.1: připojit k robotu

