

1. WC Personál

Prasklá zásuvka

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N1:



výměna zásuvky - provést specifikaci výrobce

totéž platí pro závady 1-4

2. Žlutá třída

Prasklá zásuvka pod TV

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N1:



3. Hlavní hala

Prasklá zásuvka

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N1:



4. Červená třída

Prasklá zásuvka


33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N1:



5. Červená třída - koupelna

2x Nesvítlí osvětlení

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N1:



6. Oranžová třída

Vybavená přepěťová zásuvka

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N1:



7. Oranžová třída - koupelna

1x nesvítí osvětlení

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N1:



8. Vstupní hala

Prasklá zásuvka

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N1:



9. Žlutá třída

1x nesvítí osvětlení

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N1:




nutná specifikace zdroje

10. RMS2

Příliš mnoho vodičů v jističi

35 7107 ČSN EN 60439-1 ed.2 čl.7.8.3.7:



montáž rozbočující svorky

11. RMS2

Volné vodiče v RZ

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N2:



ukončit ve svorce