

1. Zelená ložnice

2x nesvítící trubice 36W

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N1:



2. Zelená ložnice

Prasklí kryt zásuvky

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N1:



3. Koupelna 1NP

Není instalováno doplňující ochranné pospojení - bojler, topení

33 0500 ČSN EN 61140 ed.3 čl. 5.5.2:



nové vedení do
rozvaděče

4. Červená třída

Volná zásuvka 230V/16A - pod poličkou

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N2:



5. Šatna + chodba u šatny

Nesvítící osvětlení 2x


33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N1:



6. Šatna děti

Chybí kryt rozbočné krabice

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N1:



7. Koupelna 1PP

Není instalováno doplňující ochranné pospojení - bojler, topení

33 0500 ČSN EN 61140 ed.3 čl. 5.5.2:



vytáhnout ze zásuvky

8. Červená ložnice

2x nesvítící trubice 36W

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N1:



9. Červená ložnice

Uvolněná zásuvka 230V/16A

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N2:



10. Kuchyně 1NP

Uvolněné zkorodované či nepřípojené nerez stoly k pospojení u stolů
33 0500 ČSN EN 61140 ed.3 čl. 5.5.2:



11. Koupelna 1NP

Není instalováno doplňující ochranné pospojení - bojler, topení

33 0500 ČSN EN 61140 ed.3 čl. 5.5.2:



propojit do roz-
vaděče

12. Kuchyně 1PP

Uvolněné zkorodované či nepřípojené nerez stoly k pospojení u stolů

33 0500 ČSN EN 61140 ed.3 čl. 5.5.2:





13. Šatna kuchyně 1PP

Není instalováno doplňující ochranné pospojení - bojler
33 0500 ČSN EN 61140 ed.3 čl. 5.5.2:



14. NO 1NP chodba

Nouzové osvětlení nevyhovuje dobou svícení 8ks

36 0453 ČSN EN 1838 čl. 4.2.5:



15. Rozvaděč R5

Spojení vodičů AL a CU - hrozí oxidace

37 0606 ČSN 37 0606 62e:




montáž připojovací
svorkovnice

16. Rozvaděč PR

Počet svorek není přiměřený k počtu okruhů - více oruhů pod jednou svorkou PE/N

35 7107 ČSN EN 60439-3 čl.7.1.3.5:



montáž nového můstku a
přepojení

17. Rozvaděč PR


Použití volných svorek wago - Použití držák wago svorek
vyhl.48/1982 Sb. §194/3:



montáž řadových svorek

18. Rozvaděč PR2

Volný transformátor v RZ
33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N2:



přípevnit dle
platných předpisů

19. Sklep

Nesvítící žárovkové osvětlení 2x

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N1:



