

1. Koupelna 1NP

Chybí ochranné pospojení radiátoru - místnost se sprchou
33 2000 ČSN 33 2000-7-701 čl.701.413.1.6.1:



v lištách propojit do
rozvaděče

2. Třída Dráčci

Neodborná instalace transformátoru - Kryt, připojení
33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N3:



umístit trafo do nového
rozvaděče



3. Šatna 1PP

Volná zásuvka

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N2:



4. Třída Ježečkové

Nad TV nesvítí zářivka

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N1:



5. Garáž

Chybí kryt osvětlení

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N1:



výměna svítidla

