

1. Třída včelky

Chybějící clonky zásuvky spodní u dvojzásuvky

33 000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N1:



výměna

2. Kuchyně včelky

Volná zásuvka 230V

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N2:



3. Herna včelky

Volná zásuvka 230V

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N2:



4. Třída kuřádka

Chybějící clonky zásuvky vrchní u dvojzásuvky

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N1:



výměna

5. Třída kuřátka u okna

Volná zásuvka 230V

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N2:



6. Venkovní WC

V zásuvce 230V není připojen vodič PE

33 2130 ČSN 33 2130 ed.2 čl.5.3.3:

