

DODATEČNÉ INFORMACE č.1

ZADAVATEL: Město Stod
Sídlem: nám. ČSA 294, 333 01 Stod
Zastoupený: starostou města Bc. Jiřím Vlkem
IČ: 00257265

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:
„KONSOLIDACE IT A NOVÉ SLUŽBY TC ORP STOD“

V Plzni dne 26. března 2015

DODATEČNÉ INFORMACE č.1

Výše uvedený zadavatel Vám na základě dotazu uchazeče sděluje následující informace vztahující se k podlimitní veřejné zakázce na **dodávky**, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále též „zákon“ či „ZVZ“).

Zadávací dokumentace, příloha 2 Technická specifikace uvádí v bodě 3.2, odstavec (1) (a) (vi) požadavek „konektor pro interní USB klíč a SD kartu pro hypervizor na základní desce“

Dotaz č. 1

Náš dotaz zní, zda je nutno splnit obojí současně, tj. USB klíč i SD kartu nebo zda postačuje splnit pouze jednu z technologií pro instalaci hypervizoru, tj. buď SD karta, nebo USB klíč.

Odpověď č. 1:

Požadujeme obě technologie pro možnost budoucího (v této chvíli nespecifikovaného) využití nejen pro instalaci hypervizoru.

Zadávací dokumentace, příloha 2 Technická specifikace uvádí v bodě 3.2, odstavec (3) (b) specifikuje „2x zhášecí systém“

Dotaz č. 2

Prosíme o uvedení rozměrů obou místností, ve kterých má být umístěn 2x zhášecí systém. Důvodem požadavku je správné nadimenzování médií systému SHZ.

Odpověď č. 2:

Serverová místnost v lokalitě Sokolská:	rozměr místnosti 420x340cm, zhášení jednoho racku
Serverová místnost v lokalitě nám. ČSA:	rozměr místnosti 290x270cm, zhášení jednoho racku

V části „Technické a funkční požadavky Komodity K6“, „Serverová část“, bod (xi) kapacita a licence jsou uvedeny požadavky

- 80x HW SIP IP telefon
- 80x uživatelská licence pro SW klienty - instant messaging, hlas, video, presence, sdílení plochy min. mezi 2 uživateli

Dotaz č. 3

Náš dotaz zní: Jsou uvedené licence požadovány pro 80 uživatelů, kteří budou používat HW SIP telefon i SW klienty, nebo pro 160 uživatelů, kdy polovina z nich bude mít HW SIP telefon a polovina SW klienta, nebo bude určitý počet uživatelů využívat obě licence a zbylí uživatelé po jedné z nich - jaké budou konkrétní počty?

Odpověď č. 3:

Pro 80 uživatelů s kompletní požadovanou funkcionalitou.

Zadávací dokumentace, příloha 2 Technická specifikace uvádí v bodě 3.2, odstavec (3) (a) specifikuje „2x monitorovací systém“

Dotaz č. 4

Naše dotazy zní:

- Jedná se o monitoring prostředí v místnosti nebo jednotlivých rack rozvaděčů?
- Pokud jde o místnosti, prosíme o upřesnění - rozměry, počet uliček. Nejlépe půdorys s rozmístěním rackových skříní, dveří, oken, popřípadě klimatizačních jednotek.
- Jedná se o prostory s možností průsaku vody?
- Pokud jde o rackové skříně, jaký je jejich počet?
- U bodu (iv) kontrolu dostupnosti IP zařízení (ping) se jedná o jaký počet IP zařízení?

Odpověď č. 4:

Jedná se o monitoring jednotlivých rack rozvaděčů, celkem 2 ks (v každé lokalitě jeden). Rozměr racků je totožný a to: 206x65x90cm (výška, šířka, hloubka) značky CONTEG 19".

Nejde o monitoring místností.

Průsak vody nelze vyloučit – jednalo by se o havarijní situaci.

Jak již bylo zmíněno, 2.

Předpokládáme 30 monitorovaných IP adres pro jeden monitorovací systém.

S pozdravem

MAZEPPA s.r.o.

Barrandova 404/28

326 00 Plzeň

DIČ: CZ27187039



Ing. Michal Cvikl

za osobu pověřenou zastupováním zadavatele v řízení

MAZEPPA s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Plzni oddíl C, vložka 23432

IČ 27187039, DIČ: CZ27187039

tel. 723968521