



Vysvětlení/změna/doplnění zadávací dokumentace č. 1
k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku s názvem
„Modernizace technologie biologické linky a systému řízení na ČOV Dobšice“

Vážená paní / Vážený pane,

na základě zmocnění zadavatele – **Vodovody a kanalizace Znojemska, Kotkova 20, 669 02 Znojmo, IČO: 45671745** – Vám v souladu s § 98 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, poskytujeme vysvětlení/změnu/doplnění zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem: **„Modernizace technologie biologické linky a systému řízení na ČOV Dobšice“**.

Dotaz č. 1

V kvalifikační dokumentaci pro zpracování žádosti o účast je na straně 8 stanoven požadavek

na člena týmu na pozici **odpovědné osoby za kontrolu svařování**, který musí splňovat:

- Oprávnění NDT/kontrolor VT dle ČSN EN 13100-1, nedestruktivní zkoušení svárových spojů – vizuální kontrola, nebo obdobné oprávnění pro nedestruktivní zkoušení svárových spojů – vizuální kontrola,
- Min. tři (3) roky praxe u zakázek obdobného typu, přičemž jako osoba odpovědná za kontrolu svárů musel působit min. u tří (3) obdobných zakázek jako je předmět zadávacího řízení, tj. realizace vodohospodářské stavby vč. technologické části.

Norma ČSN EN 13100-1 s názvem Nedestruktivní zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 1: Vizuální kontrola se zabývá NDT zkoušením svarových spojů polotovarů **z termoplastů**.

Po prostudování zadávací dokumentace se domníváme, že svařování termoplastů se v předmětné veřejné zakázce nevyskytuje. Nedošlo k pochybení u zadavatele, když chtěl uvést následující kvalifikační požadavek?

- Oprávnění NDT/kontrolor VT dle EN ISO 9712
- Min. tři (3) roky praxe u zakázek obdobného typu, přičemž jako osoba odpovědná za kontrolu svárů musel působit min. u tří (3) obdobných zakázek jako je předmět zadávacího řízení, tj. realizace vodohospodářské stavby vč. technologické části.

Děkuji za kontrolu a případné upřesnění.

Odpověď zadavatele: Zadavatel v návaznosti na podaný dotaz provedl zpětnou kontrolu stanovené kvalifikační podmínky a přistoupil k úpravě kvalifikační dokumentace viz příloha č. 1 tohoto Vysvětlení/změny/doplnění zadávací dokumentace č. 1.

Žádáme účastníky, aby při zpracování žádostí o účast pracovali vždy s nejaktuálnější verzí zadávacích podmínek.



S ohledem na povahu výše uvedeného vysvětlení/změny/doplnění zadávací dokumentace oznamuje zadavatel, že přistupuje k prodloužení lhůty pro podání žádostí o účast na výše uvedenou veřejnou zakázku. Lhůta pro podání žádostí o účast tak nově běží do 7. 10. 2024 do 09:00 hodin.

Přílohy:

(Aktualizovaná) Příloha ZD č. 4 – Kvalifikační dokumentace DI1 240904

(aktualizované pasáže jsou pro přehlednost zvýrazněny)