


DISPOZICE ROZVÁDĚČE



R-VZT.1

VÝVODY : VRCHEM

PŘÍVOD : VRCHEM

KRYTÍ : IP40/20

ROZVÁDĚČ : OCELOPLECHOVÝ – SKŘÍŇOVÝ

ROZMĚR POLE: š= 600mm, v=2000mm, hl.=400

JMENOVITÉ NAPĚTÍ: 3+NPE 50Hz, 230/400V TN-S

OPND : AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

TECHNOLOGIE: 77,3kW

B_n= 0,7

TECHNOLOGIE: 48,0kW

TENTO VÝKRES JE CHRÁNĚN AUTORSKÝMI PRÁVY.

± 0,000 = 196,300 m.n.m.

PROJEKT / PROJECT:

SPORTOVNÍ HALA LYSÁ NAD LABEM

LYSÁ NAD LABEM, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ LYSÁ NAD LABEM

INVESTOR / CLIENT:

MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem, IČO: 00239402, DIČ: CZ00239402

ZPRACOVATEL ČÁSTI / SUBCONTRACTOR:



Dlouhá 101, Hradec Králové 500 03; T: 773 550 371; E: info@jika-cz.cz; W: www.jika-cz.cz

AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO / AUTHORIZATION:

PARÉ / SET:

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT / RESPONSIBLE DESIGNER:

Ing. Jiří Slánský

ZPRACOVAL / DRAWN BY:

Jaroslav Pištora

KONTROLOVAL / CHECKED BY:

Jaroslav Pištora

FÁZE / PHASE:

DPS - Dokumentace pro provedení stavby

OBJEKT/BUILDING:

SPORTOVNÍ HALA LYSÁ NAD LABEM

MĚŘÍTKO / SCALE:

ČÍSLO PROJEKTU / PROJECT NUMBER

J201908015

NÁZEV VÝKRESU / TITLE:

Rozvaděč R-VZT.1

ČÍSLO VÝKRESU / DRAWING No.:

SO01.D.1.4.d.06.6

DATUM / DATE:

05/2020

REVIZE:

X