

Investor:	SLOVÁCKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s., Za Olšávkou 290, 686 01 UHERSKÉ HRADIŠTĚ	Zodpovědný projektant:	
Místo stavby:	BUCHLOVICE	JANA BEZDĚKOVÁ ČKAIT - TV02-1220069	
Název stavby: BUCHLOVICE, UL. RECHTORKA - REKONSTRUKCE VODOVODNÍCH ŘADŮ A-1-3 A A-1-4		tel: 604 705 966 e-mail: bezdekova.projekce.vk@gmail.com DS: z4ind62	
		Stupeň	DUSP + DPS
		Datum	06/2024
		Formát	
Název výkresu: A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA		Měřítko:	
		Č.zakázky/výkresu:	Č.paré:
		2024-VK-005 H-001	

**DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ V PODROBNOSTI DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ
STAVBY (DUSP + DPS)**

Příloha č. 12 a 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 405/2017 Sb.

**NÁZEV STAVBY: Buchlovice, ul. Rechtorka – rekonstrukce vodovodních řadů A-1-3
a A-1-4**

A. Průvodní zpráva

Stavebník: Slovácké vodárny a kanalizace, a.s.

Místo stavby: k.ú. Buchlovice

Kraj: Zlínský

Stavební úřad: Buchlovice

Vodoprávní úřad: Uherské Hradiště

OBSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVY

A.1	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	2
A.1.1	Údaje o stavbě	2
A.1.2	Údaje o stavebníkovi.....	2
A.1.3	Údaje o zpracovateli projektové dokumentace	2
A.2	ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ.....	3
A.3	SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ	3

B.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

B.2.1 Údaje o stavbě

- a) název stavby: Buchlovice, ul. Rehtorka – rekonstrukce vodovodních řadů A-1-3 a A-1-4
- b) místo stavby: k. ú. Buchlovice
- c) předmět projektové dokumentace:
Rekonstrukce stávajícího nevyhovujícího vodovodního potrubí z litiny DN100. Stavba bude provedena včetně přepojení st. přípojek v celkovém počtu 16 ks.

B.2.2 Údaje o stavebníkovi

- a) Jméno stavebníka: Slovácké vodárny a kanalizace, a.s.
- b) Adresa: Za Olšávkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště
- c) Zastoupení: Ing. Lubomír Trachtulec – ředitel a.s.
- d) Pověření k tech. jednání: Ing. Milan Večeřa
tel: 604 291 991, e-mail: milan.vecera@svkuh.cz
- e) IČ: 49453866
- f) DIČ: CZ49453866

B.2.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

- a) Jméno: Jana Bezděková
- b) Adresa: Tř. 1. máje 1665, 753 01 Hranice
- c) Zastoupení: Jana Bezděková
- d) HIP: Jana Bezděková (ČKAIT TVO2-1202069), *autorizovaný technik stavby vodního hospodářství a krajin. inženýrství, specializace stavby zdravotnětechnické*
mobil: +420 604 705 966, e-mail: bezdekova.projekce.vk@gmail.com
- e) IČ: 44893841
- f) DIČ: není plátce

B.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

a) Objekty:

Stavba není dělena na objekty.

b) Provozní soubory:

Stavba nemá provozní soubory.

Jedná se o rekonstrukci vodovodních řadů:

- **A-1-3 - DN100 v délce 184 m z toho 40,5 m PE100 RC SDR11**

- **A-1-4 - DN80 v délce 92,9 m**

Stávající litinové potrubí DN100 bude nahrazeno novým potrubím z plastového materiálu PE100 RC SDR11 v části protlaku pod potokem a materiálem tvárná litina TLT DN100 a DN80. Na potrubí budou připojeny vodovodní přípojky v celkovém počtu 16 ks. Přípojky jsou navrženy z materiálu PE40 SDR 7,4:

- **16 ks DN25, d32x4,4 (1") PE40 SDR 7,4**, celková délka potrubí přípojek **17,2 m**,

V rámci stavby bude souběžně s výkopem vedeno potrubí náhradního zásobování vodou (suchovod) z materiálu **PE100 SDR11 DN50 (d63x5,8)**, celkové délky **220,0 m**.

Stávající přípojky budou na potrubí provizorně přepojeny potrubím:

- **PE 40 SDR 7,4 DN 25 (d 32x4,4 mm)**, celkové délky **35,0 m**.

B.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

- geodetické zaměření lokality včetně topologie IS v lokalitě převzato z datového skladu JD TM-ZK; z těchto dokumentů byla pro dokumentaci zpracována situace s výškopisem v měřítku 1:500, která je v souřadnicích S-JTSK a ve výškovém systému Bpv,
- geodetické doměření polohopisu a výškopisu v lokalitě stavby,
- digitální katastrální mapa (DKM) v digitální formě z veřejně přístupného informačního systému ČUZK,
- informace o vlastních dotčených pozemcích z výpisu katastru nemovitostí IS ČUZK,
- informace poskytnuté zástupci objednatele a požadavky vzešlé z výrobních výborů, vedených v rámci předprojektové a projektové přípravy,
- přípojkové listy jednotlivých stávajících přípojek,
- stanoviska dotčených orgánů státní správy a technické a dopravní infrastruktury,
- průzkum v místě stavby,
- fotodokumentace, poskytnutá provozovatelem vodovodu.

V Hranicích 06/2024

Vypracovala: Jana Bezděková (ČKAIT TVO2-1202069)

gsm: 604 705 966

e-mail: bezdekova.projekce.vk@gmail.com