



MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ
odbor životního prostředí
oddělení vodního hospodářství

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč

SPIS Č.: OŽP 15595/2024/Bud
Č.J.: OŽP 1929/25 – SPIS 15595/2024/Bud

VYŘIZUJE: Ing. Zuzana Budová
TELEFON: 568 896 317
E-MAIL: zuzana.budova@trebic.cz

DATUM: 8.1.2024

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a místně příslušný podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve vodoprávním řízení posoudil žádost, kterou dne 4.12.2024 podal

**Městys Rokytnice nad Rokytnou, IČ 00290360, Rokytnice nad Rokytnou 67, 675 25
Rokytnice nad Rokytnou,**

kterého zastupuje **Vladimír Šlezar, nar. 15.8.1984, Újezdská 147, 783 86 Dlouhá Loučka**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

v y d á v á s o u h l a s

podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. g) k vrtům pro využívání energetického potenciálu podzemních vod, z nichž se neodebírá nebo nečerpá podzemní voda:

"SO 06 - Vrtý pro tepelné čerpadlo"

na místě:

Název kraje	Kraj Vysočina
Název obce	Rokytnice nad Rokytnou
Identifikátor katastrálního území	740993
Název katastrálního území	Rokytnice nad Rokytnou
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 231/1 v katastrálním území Rokytnice nad Rokytnou
Číselný identifikátor vodního toku	10100032
Název vodního toku	Rokytná
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	4-16-03-001
Hydrogeologický rajon	65500 Krystalinikum v povodí Jihlavy

./2

Úřední hodiny

Po 08:00 – 17:00 hod.

Út 08:00 – 14:00 hod.

St 08:00 – 17:00 hod.

Čt 08:00 – 14:00 hod.

Pá 08:00 – 13:00 hod.

Bankovní spojení:

Komerční banka, a. s., Třebíč

Č. ú.: 329711/0100

IČ: 002 90 629

DIČ: CZ00290629

Tel.: 568 896 100

epodatelna@trebic.cz

www.trebic.cz

ID datové schránky: 6pub8mc

Vodní útvar povrchových vod

Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)

DYJ_1110 Rokytná od pramene po tok Rokytka

V1: 1155091, 658716

V2: 1155100, 658714,9

V3: 1155110.3, 658715.1

V4: 1155119.5, 658711.2

V5: 1155114.7, 658702.4

V6: 1155105.5, 658706.3

Podmínky souhlasu podle ustanovení § 17 odst. 2 vodního zákona:

1. Doba, po kterou se souhlas uděluje: po dobu příslušného povolení stavebního úřadu.
2. Stavba bude provedena podle předložené projektové dokumentace, kterou vypracovala Ing. Lucie Fojtová, Ph.D., báňský projektant Ing. Petr Hýbler, HS geo, s.r.o., v červenci 2024.
3. Stavební práce budou prováděny ve vyhlášeném záplavovém území významného vodního toku Rokytná, v jeho aktivní zóně, stanoveném Krajským úřadem Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, odborem životního prostředí a zemědělství, č.j. KUJI 39028/2015, OZPZ 393/2015PP- 6 dne 9.6.2015. Všechny činnosti musí být prováděny v souladu s právy povinnostmi vyplývajícími ze stanoveného záplavového území a v souladu s příslušnými ustanoveními vodního zákona.

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů), na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Městys Rokytnice nad Rokytnou, Rokytnice nad Rokytnou 67, 675 25 Rokytnice nad Rokytnou

Odůvodnění:

Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, obdržel dne 4.12.2024 žádost, kterou podal Městys Rokytnice nad Rokytnou, IČ 00290360, Rokytnice nad Rokytnou 67, 675 25 Rokytnice nad Rokytnou, kterého zastupuje Vladimír Šlezar, nar. 15.8.1984, Újezdská 147, 783 86 Dlouhá Loučka o souhlas vodoprávního úřadu. Tímto dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady:

- Dokumentace vrtů pro tepelné čerpadlo systému země – voda včetně hydrogeologického vyjádření, které vypracovala Ing. Lucie Fojtová, Ph.D, báňský projektant Ing. Petr Hýbler, HS geo, s.r.o., v červenci 2024.
- Kopíí katastrální mapy území, jehož se souhlas týká, včetně zakreslení místa stavby.
- Stanoviskem správce povodí – Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, ze dne 18.11.2024 pod zn.: PM-51058/2024/5203/Ho.
- Plnou mocí k zastupování.

Podle ustanovení § 115 vodního zákona a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, přezkoumal příslušný vodoprávní úřad předloženou žádost včetně přiložených dokladů a posoudil ji z hlediska širších zájmů chráněných vodním zákonem a dotčení práv jiných účastníků řízení. Protože žadatel předložil všechny potřebné podklady, rozhodl vodoprávní úřad ve smyslu ustanovení § 115 odst. 10 vodního zákona bezodkladně.

Posouzení vodoprávního úřadu:

/2

Úřední hodiny

Po 08:00 – 17:00 hod.

Út 08:00 – 14:00 hod.

St 08:00 – 17:00 hod.

Čt 08:00 – 14:00 hod.

Pá 08:00 – 13:00 hod.

Bankovní spojení:

Komerční banka, a. s., Třebíč

Č. ú.: 329711/0100

IČ: 002 90 629

DIČ: CZ00290629

Tel.: 568 896 100

epodatelna@trebic.cz

www.trebic.cz

ID datové schránky: 6pub8mc

Předmětem rozhodnutí je realizace 6 vrtů pro tepelné čerpadlo o hloubce každého 150 m, které budou sloužit jako hlavní zdroj vytápění a ohřev TUV objektu v rámci akce „Stavební úpravy a přístavba sokolovny – Rokytnice nad Rokytinou“. Jedná se o tepelné čerpadlo systému země – voda využívající energetický potenciál podzemní vody a horninového prostředí z vrtů, ze kterých se neodebírá a ani nečerpá podzemní voda. Do vrtů budou zapuštěny geotermální vertikální sondy a celé profily vrtů budou od spodu vzestupně vyplněny injektážní směsí za použití tlakové injektáže.

Vrty budou umístěny v záplavovém území Rokytne, v rozlivu teoretické dvacetileté povodně Q_{20} , v aktivní zóně záplavového území. Záměrem nedojde k dotčení vodního toku nebo jeho manipulačního pásma.

Vodoprávní úřad usoudil, že z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje, Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod. Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící souhlasu.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

P o u č e n í ú č a s t n í k ů :

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 až § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy, nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství, se sídlem v Jihlavě, Žižkova č.p. 1882/57, podáním učiněným u Městského úřadu Třebíč, odboru životního prostředí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Tento souhlas vodoprávního úřadu neopravňuje investora k provedení vlastních stavebních prací, ale je pouze podkladem pro vydání rozhodnutí příslušného stavebního úřadu.

Ing. Jana Kristková
vedoucí oddělení vodního hospodářství

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

Účastníci vodoprávního řízení do vlastních rukou:

§ 27 odst. 1 správního řádu (datová schránka):
Vladimír Šlezar, IDDS: eamv3qx

Na vědomí:
Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw