

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky:	Smuteční síň – klimatizace opakované řízení
Druh zadávacího řízení:	VZMR
Předmět veřejné zakázky:	Stavební práce
Zadavatel:	město Jičín
Sídlo zadavatele:	Žižkovo náměstí 18 Valdické Předměstí, 506 01 Jičín 1
IČO:	00271632
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	JUDr. Jan Malý, starosta města

V Jičíně dne 11. 6. 2020

Výše uvedený zadavatel obdržel dne 10. 6. 2020 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce. V této souvislosti Vám sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Otázka č. 1:

Ve výkazu výměr nejsou specifikovány SDK práce – SDK zákryt rozvodů chlazení + SDK zákryt- opláštění boků vnitřních jednotek + SDK zákryt rozvodů chlazení mezi vnitřními jednotkami a vzduchotechnickým kanálem – kam uvedeme cenu za tyto SDK práce?

Odpověď č. 1:

V rámci PD se uvažují jednotky s bočním napojením nevyžadující dodatečné opláštění. Případné SDK opláštění vnitřních jednotek bude oceněno v rámci položky č. 4 „Vnitřní jednotka - podstropní se čtyřmi výdechy vzduchu“.

Veškeré zákryty rozvodů chlazení požadujeme ocenit v rámci položky č. 7 „Instalační kanál venkovního trubního vedení, 150 x 150 mm, odolný proti UV záření“.

Zadavatel neshledal důvody pro prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Zadávací podmínky na předmětnou zakázku vyjma výše uvedeného zůstávají BEZE ZMĚNY.

.....
JUDr. Jan Malý, starosta města

