

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

v zadávacím řízení

„Rozšíření kapacit ZŠ a MŠ Třebotov“

ZADAVATEL: Obec Třebotov
Sídlem: Klidná 69, 252 26 Třebotov
Zastoupený: Ing. Jitka Šůrová, starostka obce
IČ: 00241741

Ve Vimperku dne 27. 01. 2017

Vážení,

zadavatel Vám tímto sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahujícím se k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadané v otevřeném řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) „**Rozšíření kapacit ZŠ a MŠ Třebotov**“, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2016-007068.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Žádáme o vysvětlení technických specifikací požadavků na sadové úpravy dle následujících poznámek:

Střešní zahrada:

- upřesnit rozměry kamenů o šířku a délku v minimálních parametrech
- kdo zakládá veget. souvrství respektive posl. vrstvy (veget. substrát pro zelené střechy), není v soupisu dodávek ČTÚ a sadových úprav
- závlaha není součástí sadových úprav?

Svahy kolem budovy:

- upřesnit rozměry kamenů

Japonská zahrada:

- kameny také vápenec?

Obecně:

- v jaké vzdálenosti je deponována ornice (není v dodávce)
- kdy je možné zkontrolovat množství a kvalitu
- upřesnit tvar (výšku loubí) u platanů
- ošetření a konzervace u čtyř stávajících jabloní, není součástí realizace?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel tímto poskytuje následující vysvětlení technických specifikací:

- kameny ve střešní zahradě: rozměr umožňující sezení dětí: min. délka 700 mm, šířka 300 mm, výška 350 mm
- vegetační souvrství: je zahrnuto ve výkazu hlavního objektu SO 04, položka č. 182. Ostatní činnosti spojené s výsadbou jsou SO 05)

- závlaha – je předmětem samostatného provozního souboru PS 03.
- balvany na svazích: délka 400-700+ mm, šířka 400-600 mm, výška 400-600 - hrubé parametry, můžou být větší i menší kameny. Zadavatel předpokládá osobní účast projektanta při výběru kamenů v lomu nebo na deponii kamenů. Je to "nestandardní" operace. To se týká i kamenů v japonské zahradce, které bude nutné ukládat odborná zahradnické firma ve spolupráci s AD a s ohledem na kompozici. Všechno vápenec.
- ornice: položky ve výkazu se týkají nakládání a dovozu ornice na vzdálenost 10 000 m - položky č. 10, 11. Zdroj ornice je na dodavateli, nejčastěji ze skrývek na velkých stavbách. Ornici nelze fakturovat. Nahrazení ornice substrátem by neúměrně zvýšilo náklady stavby.
- kdy a jak kontrolovat kvalitu - týká-li se ornice, je to na dodavateli.
- tvar a výška platanového loubí: myšlen je vyvazovaný tvar "Umbrella", nasazení koruny min. 250 cm, šířka při dodání min. 200 cm. Rozhoduje základní tvar a nasazení koruny. Cílový tvar - špalír šířky cca 4 m, výška koruny cca 2 m. Pokud se nepodaří zajistit vhodný materiál (což je pravděpodobné), je možná záměna za nevyvazovaný Platanus acerifolia "Alphen's Globe" obvod kmene 18-20 cm, nasazení koruny 2,5 m - málo vzrůstný kulovitý tvar platanu, časem možno vytvarovat.
- ošetření a konzervace stávajících stromů: Jedná se pouze o zajištění ochrany během výstavby. Ošetření a konzervace není součástí dodávky a příslušné práce se provedou mimo stavbu, již v rámci běžné údržby.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Žádáme o vysvětlení technických specifikací požadavků speciální zakládání dle následujících poznámek:

Záporová stěna je zavrtávaná pouze 1,5m pod základovou spáru a je odkryta 4 m. Zadavatel označil ve vysvětlení ZD (např. č.14) ze dne 17.1.2017 toto řešení jako předběžné. Podle názoru dodavatele nebude tento návrh vyhovovat na stabilitu, je pravděpodobné, že se bude muset prodloužit délka profilů nebo provést kotvení stěny. Jak bude postupováno, pokud se ukáže z dodavatelské dokumentace, že předběžné řešení navržené zadavatelem není proveditelné? Viz také diskutovaný článek II., odst. 8 SoD!

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Projekt záporové stěny byl navržen pouze předběžně s ohledem na požadavky konstrukcí, pokud se ukáže, že není tento návrh proveditelný nebo jen velmi obtížně, bude potřeba pažení přikotvit do svahu, což nelze definovat zcela přesně, jelikož se dané části nachází kromě R4-R5 i S4 a S5, proto se hovoří o předběžném návrhu.

Zadavatel tímto upravuje článek II., odst. 8 SoD. Upravená Smlouva o dílo tvoří přílohu č. 1 tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Žádáme o vysvětlení technických specifikací požadavků speciální zakládání dle následujících poznámek:

Obdobně „předběžný“ návrh pro provedení mikropilot, či spíše injektáže. Obecně platí, že mikropiloty přenáší svislou sílu, při takovém to úklonu se radikálně snižuje význam ocelové trubky vkládané do mikropiloty. Funkčně tedy bude v navrženém technickém řešení působit spíše jen cementová injektážní směs, která zlepší vlastnosti základové půdy. Dle výkresů se základová spára nepodkopává, k čemu tedy injektáže (či mikropiloty) slouží? Vlastní návrh by tedy měl vycházet spíše z návrhu zlepšení únosnosti základové půdy než ze zátěže na mikropilotu?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Mikropiloty byly provedeny formou předběžného návrhu a úklon mikropilot bude definován samozřejmě s co nejmenším úklonem od svislice základu. Druhá mikropilota je navržena kvůli tahovým silám o základu, i když není základová spára přímo podkopávána, je namístě zohlednit tento stav na stranu bezpečnosti, neboť dle geologického posudku od fy Geodrilling se místy nachází mj. hlinité až jílovité písky s úhlem vnitřního tření do 32°, což je nad základovou spáru desky nového objektu. Lze zvážit v případě přerušení provozu přilehlého objektu, mikropiloty zevnitř objektu a tím vyrovnání excentricity.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Zadavatel tímto prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a upravuje termín otevírání obálek následujícím způsobem:

Zadavatel tímto prodlužuje lhůtu pro podání nabídek na dne 27. 02. 2017 v 10:00 hodin a otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 27. 02. 2017 v 10:01 hodin.

Příloha:

Příloha č. 1: Návrh smlouvy_nový_dod_info č.4

S pozdravem



Ing. Jitka Šůrová, starostka obce