

Akce:		Serverovna č. 3. v budově A, objektu OZP - 207						
Investor:		OZP						
Stavební objekt:		Serverovna č. 3. v budově A, objektu OZP - 207						
Revize:								
Kabelový list.								datum: 1.11.2013
Systém								
Označení kabelu	Typ	počet paralelních kabelů "n" (kde není uveden platí 1x)	Průřez [mm]	Délka [m]	Spojuje		Poznámka	
					Napájení	Ukončení		
					Z	V		
Větev A								
WL001	CYKY	1	5Jx70	55	Stávající RHG	R-SERV (část napájení pro klimatizace)		
WL002	CYKY	1	5Jx35	55	Stávající RHG	R-SERV (část napájení pro ICT)		
WL003	CYKY	1	5Jx10	11	R-SERV	klimatizace CH1		
WL004	CYKY	1	5Jx10	16	R-SERV	klimatizace CH2		
WL005	CYKY	1	3Jx2,5	20	R-SERV	non-IT zásuvky		
WL006.1	CYKY	1	3Jx1,5	20	R-SERV	osvětlení serverovny		
WL006.2	CYKY	1	3Jx1,5	10	R-SERV	nouzové osvětlení serverovny		
WL007a,b,c,d	CHBU	1	4x1x35	10	R-SERV	UPS (vstup inverter)		
WL007e	CHBU	1	1x1x35	10	R-SERV	UPS (vstup inverter)	VODIČ PE - ZŽ	
WL008a,b,c,d	CHBU	1	4x1x35	10	R-SERV	UPS (vstup static bypass)		
WL008e	CHBU	1	1x1x35	10	R-SERV	UPS (vstup static bypass)	VODIČ PE - ZŽ	
WL009a,b,c,d	CHBU	1	4x1x35	10	R-SERV	UPS (výstup z UPS)		
WL009e	CHBU	1	1x1x35	10	R-SERV	UPS (výstup z UPS)	VODIČ PE - ZŽ	
WL010a,b,c,d	CHBU	1	4x1x35	5	R-SERV	RSD-A		
WL010e	CHBU	1	1x1x35	5	R-SERV	RSD-A	VODIČ PE - ZŽ	
WL011a,b,c,d	CHBU	1	4x1x35	4,5	R-SERV	RSD-B		
WL011e	CHBU	1	1x1x35	4,5	R-SERV	RSD-B	VODIČ PE - ZŽ	
WL012	CYKY	1	3Jx1,5	12	R-SERV	CCTV		
WL013	CYKY	1	3Jx2,5	12	R-SERV	SHZ		
WL014	CYKY	1	3Jx1,5	12	R-SERV	EZS		
WL015	CYKY	1	3Jx1,5	12	R-SERV	ACS		
WL016	CYKY	1	3Jx2,5	12	R-SERV	R-MON		
WL017	CYKY	1	3Jx2,5	50	klimatizace CH1	kondenzátor K1	střecha	
WL018	CYKY	1	3Jx2,5	50	klimatizace CH2	kondenzátor K2	střecha	
WL019	CMFM	1	2x1	10	R-SERV	UPS	EPO pro UPS	
WL020	CMFM	1	2x1	55	R-SERV	RHG - NOVÝ JISTIČ	Pomocný kontakt nového jistice v RHG	
WL021	CMFM	1	2x1	55	R-SERV	RHG - NOVÝ JISTIČ	Pomocný kontakt nového jistice v RHG	
WLR_A001	CYKY	1	3Jx2,5	7,5	RSD-A	ZSA-P1 (RACK č.1)	průmyslová zásuvka racku č.1	
WLR_A002	CYKY	1	3Jx2,5	8,5	RSD-A	ZSA-P2 (RACK č.2)	průmyslová zásuvka racku č.2	
WLR_A003	CYKY	1	3Jx2,5	9,5	RSD-A	ZSA-P3 (RACK č.3)	průmyslová zásuvka racku č.3	
WLR_A004	CYKY	1	3Jx2,5	10,5	RSD-A	ZSA-P4 (RACK č.4)	průmyslová zásuvka racku č.4	
WLR_A005	CYKY	1	3Jx2,5	11,5	RSD-A	ZSA-P5 (RACK č.5)	průmyslová zásuvka racku č.5	
WLR_A006	CYKY	1	3Jx2,5	12,5	RSD-A	ZSA-P6 (RACK č.6)	průmyslová zásuvka racku č.6	
WLR_A007	CYKY	1	3Jx2,5	7,5	RSD-A	ZSA-S1 (RACK č.1)	standardní zásuvka racku č.1	
WLR_A008	CYKY	1	3Jx2,5	8,5	RSD-A	ZSA-S2 (RACK č.2)	standardní zásuvka racku č.2	
WLR_A009	CYKY	1	3Jx2,5	9,5	RSD-A	ZSA-S3 (RACK č.3)	standardní zásuvka racku č.3	
WLR_A010	CYKY	1	3Jx2,5	10,5	RSD-A	ZSA-S4 (RACK č.4)	standardní zásuvka racku č.4	
WLR_A011	CYKY	1	3Jx2,5	11,5	RSD-A	ZSA-S5 (RACK č.5)	standardní zásuvka racku č.5	
WLR_A012	CYKY	1	3Jx2,5	12,5	RSD-A	ZSA-S6 (RACK č.6)	standardní zásuvka racku č.6	
WLR_B001	CYKY	1	3Jx2,5	7,5	RSD-B	ZSB-P1 (RACK č.1)	průmyslová zásuvka racku č.1	
WLR_B002	CYKY	1	3Jx2,5	8,5	RSD-B	ZSB-P2 (RACK č.2)	průmyslová zásuvka racku č.2	
WLR_B003	CYKY	1	3Jx2,5	9,5	RSD-B	ZSB-P3 (RACK č.3)	průmyslová zásuvka racku č.3	
WLR_B004	CYKY	1	3Jx2,5	10,5	RSD-B	ZSB-P4 (RACK č.4)	průmyslová zásuvka racku č.4	
WLR_B005	CYKY	1	3Jx2,5	11,5	RSD-B	ZSB-P5 (RACK č.5)	průmyslová zásuvka racku č.5	
WLR_B006	CYKY	1	3Jx2,5	12,5	RSD-B	ZSB-P6 (RACK č.6)	průmyslová zásuvka racku č.6	
WLR_B007	CYKY	1	3Jx2,5	7,5	RSD-B	ZSB-S1 (RACK č.1)	standardní zásuvka racku č.1	
WLR_B008	CYKY	1	3Jx2,5	8,5	RSD-B	ZSB-S2 (RACK č.2)	standardní zásuvka racku č.2	
WLR_B009	CYKY	1	3Jx2,5	9,5	RSD-B	ZSB-S3 (RACK č.3)	standardní zásuvka racku č.3	
WLR_B010	CYKY	1	3Jx2,5	10,5	RSD-B	ZSB-S4 (RACK č.4)	standardní zásuvka racku č.4	
WLR_B011	CYKY	1	3Jx2,5	11,5	RSD-B	ZSB-S5 (RACK č.5)	standardní zásuvka racku č.5	
WLR_B012	CYKY	1	3Jx2,5	12,5	RSD-B	ZSB-S6 (RACK č.6)	standardní zásuvka racku č.6	

Označení kabelu	Typ	počet paralelních kabelů "n" (kde není uveden jinak)	Průřez [mm]	Délka [m]	Spojuje		Poznámka
					Napájení	Ukončení	
					Z	V	
-	CYA	1	70	55	UZEMNĚNÍ v ROZVODNĚ	HOP-SERV	
-	CYA	1	25	10	HOP-SERV	RSD-A,B	
-	CYA	1	10	60	HOP-SERV	Racky	
-	CYA	1	10	20	HOP-SERV	Klima CH1,2	
-	CYA	1	10	30	HOP-SERV	Ustředny SHZ,ACS,CCTV,EZS	
-	CYA	1	10	50	HOP-SERV	Ostatní (žláby, žel.konstrukce, konstrukce zdvojené podlahy, potrubí)	