

Akce

Oborová zdravotní pojišťovna

Serverovna č.3 v budově A,
objektu OZP - 207

Místo

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a
stavebnictví, Roškotova 1225/1, 140 00 Praha 4

Protokol o určení vnějších vlivů

Změna	Datum	Vypracoval	Zodp. projektant	Schválil	HIP	Rev.
Projekt profese/část						
7 - Elektroinstalace silnoprůd						
Vypracoval:	Ing. J.Vlček	Zodp. projektant:	Ing. J.Vlček		Datum:	paré
Schválil:	Ing. J.Vlček	HIP:	Ing. Pavel Šilar		1.11.2013	
Stupeň projektu:		Elektronický soubor:		POB:	Označení:	
DSJ (Jednostupňová)		Priloha č.1			PR	

P R O T O K O L

o určení vnějších vlivů, vypracovaný odbornou komisí

Složení komise:

předseda: Ing. Jan Vlček - projektant elektro prostorů serverovny
členové: Ing. Luboš Brandejs – projektant stavebních úprav
Ing. Pavel Šilar – hlavní inženýr projektu

Název akce:

Oborová zdravotní pojišťovna
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a
stavebnictví, Roškotova 1225/1, 140 00 Praha 4

Podklady:

ČSN 33 2000-4-47, ČSN 33 2000-5-51 ed.3, ČSN 33 2000-7-701,
ČSN 33 2312, ČSN 33 2320, vyhláška ČÚBP č.50/78 Sb.

Popis objektu : Zděný podélný stěnový systém se železobetonovými stropními deskami, obvodové zdivo cihelné, příčky cihelné a Ytong, střecha povlaková s živičnými pásy. Technické provozy.

Rozhodnutí :

Ve smyslu ČSN 33 2000-3, čl. 320.N3, nejsou v protokolu definovány vnější vlivy, které jsou dle tab. 32-NM1 prostory normální a tím nemají vliv na vznik prostorů nebezpečných a zvláště nebezpečných a dále v prostorách, pro které jsou tyto vlivy stanoveny jednoznačně technickou normou, nebo jiným předpisem.

C - KONSTRUKCE BUDOV (dle ČSN 33 2000-3, čl. 323)

CA - Stavební materiály - čl. 323.1

CA1 Nehořlavé

CB - Provedení budovy - čl. 323.2

CB1 Zanedbatelné nebezpečí

B - VYUŽITÍ (dle ČSN 33 2000-3, čl. 322)

BA - Schopnost osob - čl. 322.1

BA4 Poučené osoby

BA1 Běžná (pracovníci seznámení dle §3 vyhlášky ČÚBP č.50/78 Sb.) - provozní části objektu

BC - Dotyk osob s potenciálem země - čl. 322.3

BC2 Výjimečný – osoby se obvykle nedotýkají vodivých částí

BD - Podmínky úniku v případě nebezpečí - čl. 322.4

BD1 Malá hustota obsazení, snadné podmínky pro únik

BE - Povaha zpracovaných, nebo skladovaných látek - čl. 322.5

BE1 Bez nebezpečí

A - PROSTŘEDÍ (dle ČSN 33 2000-3, čl. 321)

AA - Teplota okolí - čl. 321.1

AA5 +5 - +40°C - všechny prostory uvnitř objektu

AA7 -25-+55°C - všechny prostory vně objektu

AB - Atmosférické podmínky v okolí - čl. 321.2

AB5 +5 - +40°C, všechny prostory chráněné před atm. vlivy s reg. teploty

AB8 -50- +40°C venkovní prostory a prostory nechráněné před atm. vlivy

AC - Nadmořská výška - čl. 321.3

AC1 < 2000m

AD - Výskyt vody - čl. 321.4

AD1 Zanedbatelný /souvisí s AB8/

AE - Výskyt cizích pevných těles - čl. 321.5

AE1 Zanedbatelný

AF - Výskyt korozivních nebo znečištěných látek - čl. 321.6

AF1 Zanedbatelné

AG - Mechanická namáhání - čl. 321.7: Ráz – čl.321.7.1

AG1 Mírný

AH - Mechanická namáhání - čl. 321.7: Vibrace – čl.321.7.2

AH1 Mírné

AK - Výskyt rostlinstva nebo plísní - čl. 321.8

AK1 Bez nebezpečí

AL - Výskyt živočichů - čl. 321.9

AL1 Bez nebezpečí

AM - Elektromagnetická, elektrostatická, nebo ionizující působení - čl. 321.10

AM1 Zanedbatelné

AN - Sluneční záření - čl. 321.11

AN1 nízké

AP - Seismické účinky - čl. 321.12

AP1 Zanedbatelné

AQ - Bouřková činnost - čl. 321.13

AQ1 Zanedbatelné

AR - Pohyb vzduchu - čl. 321.14

AR1 mírný

AS - Vítr - čl. 321.15

Žádný

PROSTORY S JINÝM NEŽ S NORMÁLNÍM PROSTŘEDÍM:

Střecha, /klimatizace/

321.2 venkovní prostory AB8
nebezpečné prostory

zdůvodnění:

AB8-tab. 32-NM2

Datum sepsání protokolu: 1.11.2013

Podpis předsedy komise: