

## „Zateplení ZŠ Blažkova“

### **Dodatečná informace zadavatele k zadávacím podmínkám**

V souladu s ustanovením § 49 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění poskytuje zadavatel současně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Dotaz č. 3 ze dne 20.6.2013

*Prosím o upřesnění*

*V TZ se píše:*

*sklopným křídlem. Zasklení bude opatřeno z vnitřní strany bezpečnostním sklem proti vypadnutí a s ochranou proti slunci. Okna budou opatřena systémem proti*

*Ve výkazu ani v tabulkách prvků není o tomto zmínka. V SO 03 je zmínka o bezp. skle.*

*U ostatních budov NE.*

*Ve výkazu je označení - "zasklení izolačním dvojsklem 4-16-4 FI-PlaN.TOP+Arg+t.r.*

*Předpoklad:*

*FI – standartní čiré sklo*

*Plan.TOP – standartní pokovené sklo*

*Arg – plyn argon*

*t.r. teplý rámeček ?*

Odpověď zadavatele:

Okna budou zasklena tepelně izolačním sklem s  $U_{okna}=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ ,  $U_{skla}= \text{min. } 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ . Požadavky na zasklení – ochrana osob proti poranění (pořezání, propadnutí) a ochrana proti slunečnímu záření, otevíravá křídla opatřit pojistkou proti samovolnému zavření (např. při průvanu).

Označení u skla "t.r." - teplý rámeček.

Za správnost:

Ing. Jan Kaucký  
vedoucí Odboru investičního  
Magistrátu města Brna