

Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 01

Veřejná zakázka: Rekonstrukce č.p. 42 v Martínkovicích
Spis. zn.: CIRI/2023/426
Zadavatel: Obec Martínkovice, Martínkovice č.p. 186, 549 73 Martínkovice IČO: 00272817, Jaromír Jirka, starosta
Způsob zadání: Podlimitní veřejná zakázka zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) na stavební práce.
Adresa profilu zadavatele: <https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/57703f94-5d44-47e3-a1c6-e3162cc913eb>

V zastoupení zadavatele v souladu s § 98 a § 99 zákona Vám poskytujeme následující vysvětlení / doplnění / změnu zadávací dokumentace (dále také jen „VDZ“), a to na základě předchozí žádosti zájemce o veřejnou zakázku, kterou podal prostřednictvím e-mailu dne 28.9.2023.

1. DOTAZY ÚČASTNÍKŮ A ODPOVĚDI ZADAVATELE

DOTAZ 1:

Zpracováváme nabídku na plastové výplně otvorů do výběrového řízení na výše uvedenou stavbu.

- 1.1. Hodnota $K=0,90$ je pouze pro sklo?
- 1.2. Jaká je požadována hodnota U_w ?
- 1.3. Prosíme o upřesnění požadavku na hlukový útlum (R_w) oken a balkonových dveří.
- 1.4. Všechna okna v budově budou s přivětrávací štěrbinou?

ODPOVĚĎ 1

- 1.1. *Hodnota platí pro celé okno.*
 - 1.2. *Požadovaná hodnota U_w je $0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$.*
 - 1.3. *Hodnota R_w oken i balkonových dveří je 38 dB.*
 - 1.4. *Okna s přisávací štěrbinou jsou v PD označena ve výkresech půdorysů D 1_4b VZT (VZT-1poschodí.pdf, VZT-2poschodí.pdf, VZT-přízemí.pdf)*
-

2. PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Vzhledem k povaze vysvětlení / doplnění / změny zadávací dokumentace zadavatel v souladu s § 99 přiměřeně **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek**.

Lhůta pro podání nabídek nově končí dne 11.9.2023 v 10:00 hodin.

Za zástupce zadavatele na základě pověření

.....

Mgr. Pavel Štěpán
pověřená osoba zadavatelem