

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky:	Nový teplovod pro lokalitu KASÁRNA Jičín – I. etapa
Druh zadávacího řízení:	Sektorová veřejná zakázka
Předmět veřejné zakázky:	Stavební práce
Zadavatel:	Správa nemovitostí města Jičína, a.s.
Sídlo zadavatele:	17. listopadu 1074, Valdické Předměstí 506 01 Jičín
IČO:	28776658
DIČ:	CZ28776658
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	Ing. Pavel Bílek, ředitel

V Jičíně 10. 2. 2021

Výše uvedený zadavatel obdržel dne 9. 2. 2021 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce. V této souvislosti Vám sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotazy:

1. Součástí zakázky nebude elektrické připojení nových čerpadel? Pokud ano, prosíme o doplnění projektové dokumentace.
2. Ve „Formuláři nabídky“ je definován požadavek na výrobce předizolovaného materiálu – firmy Fintherm a Isoplus. Není možné dodat materiál od jiného výrobce?
3. Je možné protlak nahradit překopem a přejezdem?

Odpovědi:

K bodu 1.

Elektro propojení nových čerpadel si provedeme vlastními pracovníky kotelny.

K bodu 2.

Zadavatel si je plně vědom odkazu na čl. 5.10 Výzvy k podání nabídky ve znění: Zadavatel si je vědom povinnosti dodržovat zásady uvedené v § 6 zákona o zadávání veřejných zakázek. S ohledem na to upozorňuje, že pokud se v Zadávací dokumentaci včetně všech jejích příloh vyskytnou obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek, případně jiná označení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se o případ, kdy by jinak popis předmětu veřejné zakázky provedený v technických podmínkách nebyl dostatečně přesný a srozumitelný. Použitý odkaz představuje vymezení předpokládaného standardu. Zadavatel umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky vhodných řešení, pokud bude vymezený kvalitativní standard dodržen nebo bude mít lepší parametry. V těchto případech je tak uchazeč oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně obdobné nebo lepší řešení.


Na základě dlouholetých zkušeností zadavatel vyžaduje použití materiálů zmíněných ve Formuláři nabídky.

K bodu 3.

V žádném případě nelze nahradit protlak pod komunikací překopem komunikace.

Zadavatel neshledal důvody pro prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Zadávací podmínky na předmětnou zakázku vyjma výše uvedeného zůstávají BEZE ZMĚNY.



SPRÁVA NEMOVITOSTÍ
MĚSTA JIČÍNA a.s. ①
Jičín 506 01, 17. listopadu 1074
IČ 28776658 DIČ CZ28776658
KB Jičín č.ú. 463690247/0100

Ing. Pavel Bílek, ředitel společnosti