

Zadavatel, Severočeská teplárenská, a.s., obdržel, v souladu s ustanovením článku 4, odst. 4.1 Zadávací dokumentace, níže uvedené žádosti na vysvětlení Zadávací dokumentace (dodatečné informace) na zakázku:

„Modernizace SZT Most Severočeské teplárenské, a.s. v období 2016 a 2017 – REKO TK 36 - ÚT, TV Hollarova“ (ev. č. zakázky: Z2016-003297),

ke kterým tímto uvádí následující vysvětlení k Zadávací dokumentaci (odpověď):

Soupis dotazů účastníků a odpovědí zadavatele Vysvětlení Zadávací dokumentace (dodatečná informace) č. 2

Dodatečná informace č. 2:


Dotaz:

Chtěl bych Vás požádat o upřesnění rozměrů potrubí PPR, neboť ve výkazu výměr projektant (případně rozpočtář) použil značení, kterými se plastové potrubí nespecifikuje. A je velmi zavádějící.

Například:

Ve slepém výkazu výměr pro technologickou část je položka P.č. 26 (**Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 25**).

Má rozpočtář namysli vnější průměr D 25mm a vnitřní průměr potom vychází 16,6mm? Nebo má namysli trubku s vnějším průměr 32mm a vnitřní průměr pak vychází 21,2mm. Ovšem ani tento větší průměr trubky stále nedosahuje výše napsanému **DN 25**. Té by nejlépe vyhověla D 40mm s vnitřním průměrem (**neboli DN**) 26,6mm. Pouze jako příklad příkládám tabulku běžně značených potrubí PPR od jednoho ze standartních výrobců PPR trubek.



Trubka S 2,5 / PN 20 / SDR 6

D	D ₁	t	l	Balení	Váha	KÓD
mm	mm	mm	mm	m	kg/m	
16	10,6	2,7	4 000	160	0,107	STR016P20X
20	13,2	3,4	4 000	100	0,169	STR020P20X
25	16,6	4,2	4 000	60	0,259	STR025P20X
32	21,2	5,4	4 000	40	0,423	STR032P20X
40	26,6	6,7	4 000	24	0,657	STR040P20X
50	33,4	8,3	4 000	16	1,013	STR050P20X
63	42,0	10,5	4 000	12	1,611	STR063P20X
75	50,0	12,5	4 000	8	2,288	STR075P20X
90	60,0	15,0	4 000	4	3,332	STR090P20X
110	73,4	18,3	4 000	4	4,977	STR110P20X
125	83,4	20,8	4 000	4	6,470	STR125P20X

Další položky ve výkazu výměr tzn. č. 27,28,29, jsou specifikovány stejně nedostatečně.

Poznámka:

Příklad správné specifikace dle URS Praha (KROS plus) by mohlo být např.

722174023 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze **PN 20 D 25 x 4,2 mm.**

Nejdůležitější je ta část podtržená.

Odpověď zadavatele:

Projektant uvádí v projektové dokumentaci DN – jmenovitou světlost, tzn., že potrubí PPR bude specifikováno jako:

DN 25 - **PN 20 D 32 x 5,4 mm**

DN 32 - **PN 20 D 40 x 6,7 mm**

DN 40 - **PN 20 D 50 x 8,3 mm**

DN 65 - **PN 20 D 75 x 12,5 mm**

V Mostě - Komořanech dne: 5.12.2016
Za zadavatele



Diana Stejskalová

kontaktní osoba zadavatele
Severočeská teplárenská, a.s.