

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 2 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

Název zadavatele: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24
Sídlo: Čelakovského 24, 397 01 Písek
Zastoupený: Mgr. Jiřím Kothánkem - ředitelem školy
IČ: 70943150

Veřejná zakázka: **Výměna oken na 1. stupni ZŠ T. G. Masaryka, Písek**

Jako osoba pověřená výkonem zadavatelských činností Vám níže sděluji otázku a odpověď k zadávací dokumentaci ve věci výše uvedené veřejné zakázky:

Dotaz k akci

Zadavatel dle „Technické zprávy“ požaduje:

Minimální technické parametry nových plastových oken:

o Hodnota součinitele prostupu tepla okna $U_w = \max. 0,71 \text{ W/m}^2\text{K}$

o Průvzdušnost Třída 4

o Vodotěsnost Třída E 750 a lepší

o Odolnost proti zatížení větrem Třída C4/B4 a lepší

o Vzduchová neprůzvučnost okna $R_w = 34 \text{ dB}$ a lepší

o Stavební hloubka profilu minimálně 82 mm

o Minimálně šestikomorový PVC profilový systém

o Profilová třída „A“ dle ČSN EN 12608-1 (tloušťka vnějších stěn min. 2,8 mm)

o Profily musí být vyrobeny z tzv. prvomateriálu

o Systém se středovým těsněním (tři těsnění)

o Rovný profil (nezaoblený)

o Tepelně-izolační trojsklo

o Plastový distanční rámeček „teplý“ černé barvy

o Ocelové pozinkované výztuže v rámu a křídle oken tloušťky materiálu min. 2 mm, u

velkých prvků se zesílenou výztuhou dle předpisů daného předpisu výrobce systému a statického

výpočtu o celoobvodové kování oken seřiditelné ve všech směrech se třemi bezpečnostními

uzavíracími body pro zvýšenou odolnost proti vloupání, přízvedávač křídla, pojistka proti chybné

manipulaci. Poloha kliky musí umožňovat čtvrtou polohu kliky = mikroventilace.

Výše uvedené vlastnosti oken doložit v nabídce technickými dokumenty (prohlášení o vlastnostech, certifikáty, protokoly, produktový list)

Dotaz 1.1:

Je zřejmé, že vlastnosti PVC oken jsou definovány dle konkrétního výrobce PVC profilového systému.

Tyto zadané parametry jsou diskriminační pro ostatní výrobce. Proto v rámci transparentnosti

požadujeme odstoupení od těchto požadavků a stanovení parametrů dle platné legislativy ČSN.

V případě výběrových řízení, by měl zadavatel vždy dodržovat §6 zákona 134/2016 Zásady zadávání veřejných zakázek:

(1) Zadavatel při postupu podle tohoto zákona musí dodržovat zásady transparentnosti a přiměřenosti.

(2) Ve vztahu k dodavatelům musí zadavatel dodržovat zásadu rovného zacházení a zákazu diskriminace.

Znění odpovědi:

Vlastnosti PVC oken jsou definovány tak, aby budova po osazení oken byla co nejvíce úsporná. V žádném případě nejsou parametry diskriminační. Výše uvedené parametry oken splňují minimálně 2 výrobci. Zadavatel požaduje mít budovu i do budoucna s co nejmenšími tepelnými ztrátami a kvalitní zvukovou izolací.

Zadavatel se dále odkazuje na ustanovení obsažené v zadávací dokumentaci v bodě 12. Další informace, kde je uvedeno:

Pokud zadávací dokumentace, včetně projektové dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, dále specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, a pokud by toto vedlo ke zvýhodnění nebo naopak k vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků, umožňuje zadavatel použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných nebo lepších řešení.

Dotaz 1.2:

Vzhledem k tomu, že se nejedná o pasívní stavbu, kde je doporučená hodnota $U_w = 0,6-0,8$ W/m²K se dotazujeme, na základě jakých parametrů je požadována nestandardní hodnota pro tento typ budovy $U_w = \max. 0,71$ W/m²K? Proto v rámci transparentnosti požadujeme odstoupení od těchto požadavků a stanovení parametrů dle platné legislativy ČSN.

Znění odpovědi:

Viz bod 1.1

V Písku dne 26.3.2021

Ing. Miroslav Máška