



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Název veřejné zakázky:	Intenzifikace ČOV Lomnice
Evidenční číslo veřejné zakázky:	5017
Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Městys Lomnice
Sídlo:	nám. Palackého 32, 679 23 Lomnice
IČ:	002 80 577
Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na stavební práce
Forma zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení

Na základě žádostí dodavatele poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace.

DOTAZ 1

V podmínkách o zpracování cenové nabídky je uvedeno, že předmětem veřejné zakázky není SO 02 PS 06 Prodloužení vodovodního řadu, ale SO 02 PS 06 vodovodní přípojka je předmětem smlouvy. Vodovodní řad a vodovodní přípojka mají společný výkaz výměr. Jak nacenit tento výkaz výměr? Brno – venkov, které se negativně vyjadřují k navrženému technologickému řešení?

ODPOVĚĎ 1

Zadavatel tuto problematiku již řešil v DOPLŇUJÍCÍ INFORMACI 1 ve Vysvětlení a změně zadávací dokumentace č. 1, v rámci které byl dodavatelům předán nový a upravený soupis prací, dodávek a služeb.

DOTAZ 2

Struktura stavby v zadávací dokumentaci

V zadávací dokumentaci (svazek č. 4) je uvedena v bodě 2.1 struktura členění soupisu prací stavby. U objektu SO 02 však chybí část PS 06 – přípojka vodovodu. Stejný objekt chybí také v zadavatelem předloženém návrhu smlouvy o dílo. Je tedy přípojka vodovodu součástí stavby? Pokud ano, žádáme tedy tímto zadavatele o provedení úpravy zadávací dokumentace a návrhu smlouvy o dílo.

ODPOVĚĎ 2

Zadavatel doplňuje do návrhu smlouvy o dílo do bodu 2.2. objekt SO 02 – DZ - PS 06 - Přípojka vodovodu, stejně tak budou účastníci uvažovat, že tento stavební objekt je obsažen v článku 2.1 Svazku 4 zadávací dokumentace.



DOTAZ 3

Projektová dokumentace

Součástí zadávací dokumentace na výše uvedenou veřejnou zakázku je Projektová dokumentace stavby (svazek 5). Tato projektová dokumentace byla vypracována společností HAŠKA, a.s., Jungmannova 74, 666 01 Tišnov. Dle § 92 zákona č. 134/2016 (zákon o zadávání veřejných zakázek, dále jen ZVZ) a dle § 2, písm. a) vyhlášky č. 169/2016 Sb., odpovídá rozsah dokumentace pro zadání veřejné zakázky dokumentací pro provádění stavby podle přílohy č. 6 k vyhlášce o dokumentaci staveb. Tato příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. v platném znění popisuje rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby.

Po prostudování zadavatelem předložené projektové dokumentace jsme zjistili, že tato není zpracována v souladu s touto vyhláškou, protože neobsahuje zejména následující části:

- geodetické údaje, určení souřadnic vytyčovací sítě
- výkresy stavební jámy, půdorysy výkopů
- charakteristické řezy se základním konstrukčním řešením, s výškovými kótami vztaženým ke stávajícímu terénu
- dokumentace bouracích prací

Dle zadavatelem předložené projektové dokumentace nelze stavbu vytýčit a správně osadit do terénu. Dále není jasné, jak bude vypadat vlastní stavební jáma vč. zapažení (mimo jiné chybí také půdorys stavebních jam). Svislé řezy objekty ČOV jsou sice v projektové dokumentaci obsaženy, ale nejsou kompletní -neobsahují výškové kóty.

Zadavatelem předložená projektová dokumentace tedy není zpracována v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. a je tak v rozporu s § 92 ZVZ. Žádáme tedy tímto o dopracování projektové dokumentace tak, aby byla vypracována v souladu s ustanovením vyhlášky č. 169/2016 Sb, potažmo s § 92 ZVZ.

ODPOVĚĎ 3

Zadavatel prověřil projektovou dokumentaci a konstatuje, že

- geodetické údaje, určení souřadnic vytyčovací sítě – je obsaženo v PD – koordinační situace C.05, C.06, C.07 dle vyhlášky č.499/2006 Sb.
- výkresy stavební jámy, půdorysy výkopů doplňuje zadavatel v rámci tohoto vysvětlení a změny zadávací dokumentace, jako přílohy č. 1 a 2 (D-01-12-PŮDORYS VÝKOPŮ A JÁM (pro SO 01), D-02-15-PŮDORYS VÝKOPŮ A JÁM (pro SO 02)). Pro SO 03 výkres výkopů a jam není doplňován, neboť výkopy jsou jednoznačně dány podélným profilem (stoka se šachtami).
- charakteristické řezy se základním konstrukčním řešením, výškovými kótami vztaženými ke stávajícímu terénu jsou obsaženy v PD, a to zejména v přílohách D 01-stavební část SO 01, D 02-stavební část SO 02, D 03-stavební část SO 03.
- dokumentace bouracích prací - vyhláška 499/2006 Sb. nevyžaduje zvláštní dokumentaci bouracích prací - bourané konstrukce jsou zcela jasně a zřetelně vyznačeny a popsány v příloze PD D 01-stavební část SO 01.



DOTAZ 4

Soupis prací – členění dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.

Dle § 5 vyhlášky č. 169/2016 Sb. se položkou soupisu prací rozumí popis každé jednotlivé stavební práce nebo služby. Položky soupisu prací mají být popsány v podrobnostech jednoznačně vymezujících obsah požadovaných stavebních prací, dodávek či služeb a umožňující porovnatelné ocenění tohoto obsahu. V zadavatelem předloženém soupise prací jsou však některé položky tzv. agregované, a u některých z nich nelze jednoznačně vyčíst jejich obsahovou náplň. Např. z popisu použité agregované položky č. 273320060RAA Základová deska ŽB z bet.C30/37-XC4, X1, bednění výztuž 90 kg/m³ není vzhledem k měrné jednotce m³ jasné patrné, kolik je v položce zakalkulováno m² bednění. Taktéž u agregované položky č. 273310020RAA Základová deska z betonu C 12/15, včetně bednění, šterkopískový polštář 10 cm není vzhledem k měrné jednotce m³ jasné definováno, kolik v daném množství je nutno uvažovat m³ šterkopískového polštáře a jaké množství bednění desky v m². Obdobně např. položka 380320070RAB Kompletní kce ŽB z betonu C 30/37-XC4,X1 bednění a odbednění, výztuž 120 kg/m³ není vzhledem k měrné jednotce m³ jasné definováno, kolik v daném množství je nutno uvažovat bednění konstrukce v m². Tyto položky uvádíme pouze jako příklad, obdobných je v soupisech prací obsaženo mnohem více. U těchto položek tedy není jednoznačně vymezen obsah požadovaných stavebních prací a neumožňuje tak porovnatelné ocenění tohoto obsahu! Tyto a obdobné položky jsou tedy přímo v rozporu s odst.2 § 5 vyhlášky č. 169/2016 Sb.!

Ustanovení § 6 odst. 1 ZVZ stanovuje, že zadavatel je povinen při postupu podle ZVZ dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Pro dodržení těchto zásad je nezbytné dbát na to, aby zadávací dokumentace byla dostatečně konkrétní a určitá, aby uchazeči mohli zpracovat své nabídky, které budou vzájemně porovnatelné.

Žádáme tímto zadavatele, aby provedl úpravu soupisu prací tak, aby byl v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb.

ODPOVĚD 4

Položky soupisu prací jsou v souladu s vyhláškou č.169/2016 Sb. Položkou soupisu prací se rozumí popis každé jednotlivé stavební práce, dodávky nebo služby, který obsahuje jejich technické a kvalitativní podmínky v souladu s dokumentací pro zadání stavebních prací. Položky soupisu prací jsou popsány v podrobnostech jednoznačně vymezujících obsah požadovaných stavebních prací, dodávek či služeb a umožňující porovnatelné ocenění tohoto obsahu. Položky soupisu prací specifikující dodávku materiálu nebo výrobku, jejichž montáž je dána samostatnou položkou práce a obsahují jednoznačný popis materiálu nebo výrobku, a to uvedením technických parametrů nebo vlastností požadovaného materiálu nebo výrobku. Položky soupisu prací popisující vedlejší a ostatní náklady obsahují jednoznačný popis obsahu příslušné položky, tento popis je obsažen v projektové dokumentaci.

Použití tzv. agregovaných položek není v rozporu se vyhláškou č.169/2016 Sb. – například dle dotazu, že bednění pro železobetonové konstrukce je zahrnuto do položky dodávka železobetonové konstrukce, kde bednění je pomocnou konstrukcí pro poptávanou dodávku, kterou bude dodavatel zřizovat jen za účelem provedení poptávané dodávky, vlastní bednění není součástí dodávané části stavby a nebude objednateli předáváno, obdobně jako např. lešení, pažení atp. Rozměry, tvar a další technické parametry poptávané dodávky jsou obsaženy v projektové dokumentaci.



DOTAZ 5

Chybějící výkaz výměr

Dle § 6 vyhlášky č. 169/2016 Sb. je v položce mimo jiné obsažen také výkaz výměr. Výkaz výměr k uvedenému množství měrných jednotek musí být uveden vždy, s výjimkou případů, kdy není výpočet pro stanovení množství položky soupisu prací potřebný. U některých položek zadavatelem předložených soupisů však výkaz výměr k množství měrných jednotek chybí. Např. se jedná o položku č. 233941121R00 a 233941131R00 (Kleštiny pro stěny nasazené z oceli, montáž a demontáž) u stavebního objektu SO 01 ČOV, PS 01. Zadavatel přímo v zadávací dokumentaci ve svazku č. 4, v bodě 4.2 *Kontrola soupisu* doporučuje dodavatelům, aby při zpracování nabídkové ceny prováděli přiměřenou kontrolu soupisu prací. Toto nelze u položek bez výkazu výměr provést. Pokud však vezmeme konkrétně položky Kleštin pro stěny nasazené z oceli, není možné tuto kontrolu provést také z důvodu chybějící výkresové dokumentace pro založení ŽB konstrukcí.

Žádáme tímto zadavatele, aby provedl úpravu (doplnění) soupisu prací tak, aby byl v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb.

ODPOVĚĎ 5

Zadavatel prověřil předaný soupis stavebních prací, dodávek a služeb a doplňuje výpočty výměr položek:

- poř. č. 26 č. 23394-1121 R00 a poř. č. 27 č. 23394-1131 R00 u stavebního objektu SO 01 a provozního souboru PS 01. Pro zřízení a demontáž kleštin bude použito 60,8mb (3,7m x6 + 6,4m x6) ocelových válcovaných tyčí I 260.
- poř. č. 25 č. 23194-1121 R00 a poř. č. 26 č. 23194-1131 R00 u stavebního objektu SO 02 a provozního souboru PS 01. Pro zřízení a demontáž kleštin bude použito 221,36 mb (18,33m x8 + 9,33m x8) ocelových válcovaných tyčí I 360.

Další položky bez výpočtu výkazu výměr, který je třeba ke stanovení množství potřebný v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb se nevyskytují.

DOTAZ 6

Chybějící položky v soupise prací SO 01 ČOV – PS 01

V položce č. 131301201R00 Hloubení zapažených jam v hor. 4 do 100 m3 je specifikováno hloubení stavební jámy jako zapažené. Pokud je tato položka správně použita, tak chybí k dané položce také položky pro zřízení a demontáž pažení stavební jámy. Pokud jáma nebude zapažena, pak je třeba položku zaměnit za hloubení jam nezapažených.

ODPOVĚĎ 6

Položka soupisu prací je správně a nebude nijak měněna. Pažení je obsaženo v položkách poř. č. 24 a 25.

DOTAZ 7

Chybějící položky v soupise prací SO 01 ČOV – PS 05

V položce č. 131301202R00 Hloubení zapažených jam v hor. 4 do 1000 m3 je specifikováno hloubení stavební jámy jako zapažené. Pokud je tato položka správně použita, tak chybí k dané položce také položky pro zřízení a demontáž pažení stavební jámy. Pokud jáma nebude zapažena, pak je třeba položku zaměnit za hloubení jam nezapažených.

V položce č. 899102111R00 *Osazení poklopu s rámem do 100 kg* je uvedeno množství měrných jednotek 2 ks, přičemž v položkách dodávky (specifikace) jsou poklopy 3. Žádáme tedy o upravení soupisu prací.



ODPOVĚĎ 7

Položka soupisu prací č. 131301202R00 je správně a nebude nijak měněna. Pažení je obsaženo v rámci objektu SO 01-PS 03.

Počet dodávaných poklopů je 2 kusy, dle předaného soupisu prací. Plastový poklop uvedený v pol. poř. č. 21 je osazen v rámci osazení celé plastové jímky pol. poř. č. 22.

DOTAZ 8

Rozpory a nejasnosti v položkách v soupise prací SO 02 Dešťová zdrž – PS 01

Položka č. 273310020RAA je specifikována jako Základová deska z betonu C 12/15 včetně bednění šterkopískový polštář 25 cm, vč. přísad. Dle výkresu tvaru však podkladní beton je třídy C 8/10 X0. Dále není jasné, o jaké přísady se jedná? Předpokládáme, že podkladní beton bude proveden bez přísad. Žádáme tedy o provedení opravy položky!

Položka č. 273320030RAC je specifikována jako Základová deska ŽB z betonu C 30/37, vč. bednění vodostavební XC4, XA1, vč. přísad. Dle výkresu tvaru však konstrukční beton je třídy C 35/45 XC4, XA3. V položce je uvedeno také, že beton bude vč. přísad. Chybí zde však dodávka rozptýlené výztuže do betonu z polypropylenových vláken. Dále k této položce chybí dodávka a montáž betonářské ohýbané výztuže! Žádáme tedy o provedení opravy položky a doplnění položky výztuže základové desky.

Položka č. 233943121R00 je specifikována jako Zřízení stěn z ocel. štětov. VL 604 vč. zemních kotev. Tato položka však nelze bez dodání výkresové dokumentace pažení ocenit. Pažení stavební jámy není vykresleno ani v půdoryse stavby a chybí také zobrazení a návrh zemních kotev. Takovýto popis položky soupisu prací jednoznačně nevymezuje obsah požadovaných prací a neumožňuje tak porovnatelné ocenění tohoto obsahu položky. Žádáme tedy o doplnění projektové dokumentace tak, aby bylo možné provedení dané položky zodpovědně ocenit.

Položka č. 231941121R00 Kleštiny stěn beraněných z oceli, montáž a položka č. 231941131R00 Kleštiny stěn beraněných z oceli, demontáž – tyto položky však nelze bez dodání výkresové dokumentace pažení ocenit. Pažení stavební jámy není vykresleno ani v půdoryse stavby a chybí také zobrazení a návrh zemních kotev.

Položka č. 380320070RAC je specifikována jako Kompletní kce ŽB z betonu C 30/37 XC4, XA1 bednění a odbednění, vč. přísad. Dle výkresu tvaru však konstrukční beton je třídy C 35/45 XC4, XA3. V položce je uvedeno také, že beton bude vč. přísad. Chybí zde však dodávka rozptýlené výztuže do betonu z polypropylenových vláken. Dále k této položce chybí dodávka a montáž betonářské ohýbané výztuže! Žádáme tedy o provedení opravy položky a doplnění položky výztuže kompletní konstrukce.

Položka č. R01 je specifikována jako Strop ze železobetonu beton C30/37 XC4, XA1 tl. 30cm bednění, podpěrná konstrukce, vč. přísad. Dle výkresu tvaru však konstrukční beton je třídy C 35/45 XC4, XA3. V položce je uvedeno také, že beton bude vč. přísad. Chybí zde však dodávka rozptýlené výztuže do betonu z polypropylenových vláken. Žádáme tedy o provedení opravy položky.

ODPOVĚĎ 8

Platí soupis prací, položky soupisu prací nebudou měněny. Beton, přísady a výztuže jsou specifikovány v příloze D 05-02-stavebně konstrukční část-statika SO 02 - mimo jiné výkres č. F-02-02-06 VM. Výkres tvarů obsahuje jinou a pro zpracování nabídky neplatnou třídu betonu. Dodavatelé ocení třídu betonu popsanou v soupisu stavebních prací.

Dokumentace pažení není součástí prováděcí dokumentace dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. a jde o součást dodavatelské dokumentace.



DOTAZ 9

Rozpory a nejasnosti v položkách v soupise prací SO 02 Dešťová zdrž – PS 02

Položka č. 273310020RAA je specifikována jako Základová deska z betonu C 12/15 včetně bednění štěrkopískový polštář 25 cm. Dle výkresu tvaru však podkladní beton je třídy C 8/10 X0. Žádáme tedy o provedení opravy položky!

Položka č. 273320030RAC je specifikována jako Základová deska ŽB z betonu C 30/37, vč. bednění vodostavební XC4, XA1, vč. přísad. Dle výkresu tvaru však konstrukční beton je třídy C 35/45 XC4, XA3. V položce je uvedeno také, že beton bude vč. přísad. Chybí zde však dodávka rozptýlené výztuže do betonu z polypropylenových vláken. Dále k této položce chybí dodávka a montáž betonářské ohýbané výztuže! Žádáme tedy o provedení opravy položky a doplnění položky výztuže základové desky.

Položka č. 233943121R00 je specifikována jako Zřízení stěn z ocel. štětov. VL 604 vč. zemních kotev. Tato položka však nelze bez dodání výkresové dokumentace pažení ocenit. Pažení stavební jámy není vykresleno ani v půdoryse stavby a chybí také zobrazení a návrh zemních kotev. Takovýto popis položky soupisu prací jednoznačně nevymezuje obsah požadovaných prací a neumožňuje tak porovnatelné ocenění tohoto obsahu položky. Žádáme tedy o doplnění projektové dokumentace tak, aby bylo možné provedení dané položky zodpovědně ocenit.

Položka č. 231941121R00 Kleštiny stěn beraněných z oceli, montáž a položka č. 231941131R00 Kleštiny stěn beraněných z oceli, demontáž – tyto položky však nelze bez dodání výkresové dokumentace pažení ocenit. Pažení stavební jámy není vykresleno ani v půdoryse stavby a chybí také zobrazení a návrh zemních kotev.

Položka č. 380320070RAC je specifikována jako Kompletní kce ŽB z betonu C 30/37 XC4, XA1 bednění a odbednění, vč. přísad. Dle výkresu tvaru však konstrukční beton je třídy C 35/45 XC4, XA3. V položce je uvedeno také, že beton bude vč. přísad. Chybí zde však dodávka rozptýlené výztuže do betonu z polypropylenových vláken. Dále k této položce chybí dodávka a montáž betonářské ohýbané výztuže! Žádáme tedy o provedení opravy položky a doplnění položky výztuže kompletní konstrukce.

Položka č. R01 je specifikována jako Strop ze železobetonu beton C30/37 XC4, XA1 tl. 30cm bednění, podpěrná konstrukce, vč. přísad. Dle výkresu tvaru však konstrukční beton je třídy C 35/45 XC4, XA3. V položce je uvedeno také, že beton bude vč. přísad. Chybí zde však dodávka rozptýlené výztuže do betonu z polypropylenových vláken. Žádáme tedy o provedení opravy položky.

Položka č. R07 je specifikována jako Stanice čerpací splaškových odpadních vod se separací abraz. částic, akumul. nádrž 710 l. K této položce však chybí další podrobnější specifikace. Je tedy v rozporu s vyhláškou č. 169/2016, kde je popsáno, že položky soupisu prací jsou popsány v podrobnostech jednoznačně vymezujících obsah požadovaných prací a umožňující porovnatelné ocenění tohoto obsahu! Žádáme tedy o doplnění podrobnější specifikace, aby bylo možné danou položku zodpovědně ocenit.

Položka č. R08 je specifikována jako Dodávka ponorného kalového čerpadla s integ. plovák. K této položce však chybí další podrobnější specifikace. Žádáme tedy o doplnění podrobnější specifikace, aby bylo možné danou položku zodpovědně ocenit.

Položka č. R09 je specifikována jako Dodávka a montáž výtlačného potrubí PE z čerpadla vč. ventilu a zpětné klapky, DN50. K této položce však chybí další podrobnější specifikace – délka potrubí, specifikace tvarovek apod. Žádáme tedy o doplnění podrobnější specifikace, aby bylo možné danou položku zodpovědně ocenit.

ODPOVĚĎ 9

Platí soupis prací, položky soupisu prací nebudou měněny. Beton, přísady a výztuže jsou specifikovány v příloze D 05-01-stavebně konstrukční část-statika SO 01 - mimo jiné výkres č. F-01-02-09 VM. Výkres tvarů obsahuje jinou a pro zpracování nabídky neplatnou třídu betonu. Dodavatelé ocení třídu betonu popsanou v soupisu stavebních prací.

Dokumentace pažení není součástí prováděcí dokumentace dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. a jde o součást dodavatelské dokumentace.



Popis čerpací stanice splaškových odpadních vod se separací abraz. částic je uveden v projektové dokumentaci objektu SO 02 (především v technické zprávě). Jsou stanoveny základní technické parametry. Jedná se o běžně vyráběný výrobek od více výrobců a přesnější specifikace nebo výkres by mohla vést k určení jediného výrobce nebo dodavatele.

Doplnění specifikace položky poř.č.50 č.R08 - ruční membránové kalové čerpadlo 1 1/2" s integrovaným plovákem, výtlačná výška min.10m, čerpané množství min.0,20 m³/min., rozměrově se musí vejít s rezervou do čerpací podlahové jímky průměr 250mm.

K položce poř.č. 51 č.R09 - zakresleno v PD SO 02 - D 02-stavební část (mimo jiné výkresy D 02.02, D 02.03, D 02.05).

DOTAZ 10

Rozpory a nejasnosti v položkách v soupise prací SO 02 Dešťová zdrž – PS 06

V položkovém rozpočtu chybí některé položky týkající se montáže trubních materiálů (potrubí, armatur a tvarovek), nebo je u nich uvedeno chybné množství. Týká se to montáže hydrantu DN 80 (2 ks), kdy tato položka v soupise prací zcela chybí. U položky montáže přírubových tvarovek jednoosých DN 80 (položka č. 857601101R00) je uvedeno chybné množství 7 ks, správně má být 4 ks tvarovek (2x koleno přírubové s patkou N, 2x trouba přírubová litinová FF). U položky montáže přírubových tvarovek odbočných DN 80 (položka č. 857701101R00) je uvedeno chybné množství 3 ks, správně má být 2 ks tvarovek (2x tvarovka přírubová s odbočkou T 80/80). Dále zde chybí položka montáže přírubových tvarovek odbočných DN 100 (chybí montáž pro položku tvarovka přírubová s odbočkou T DN 100/100 mm – 1x). Dále chybí položka montáže přírubových tvarovek jednoosých DN 100 (chybí montáž pro položku tvarovka přírubová litinová FF DN 80 dl. 200 mm) a položka montáže pro položku č.28613760 Trubka tlaková PEHD (PE 100) d 32 x 2,0 mm, PN 10.

Žádáme tedy zadavatele o provedení opravy a doplnění chybějících položek do rozpočtu.

ODPOVĚĎ 10

Dotazované položky byly ze soupisu prací v rámci tohoto vysvětlení a změny zadávací dokumentace většinou vypuštěny. Soupis prací SO 02- PS 06 je dále doplněn o položku montáž PE potrubí DN63 ve výkopu (položka č. 58).

DOTAZ 11

Rozpory a nejasnosti v položkách v soupise prací SO 03 Prodloužení odlehčovací stoky Z OK A1

V položkovém rozpočtu je uvedena položka č. 380321342R00 Kompletní konstrukce nádrží ze ŽB C 20/25 do 30 cm, k této položce chybí položky pro zřízení a demontáž bednění a také betonářská výztuž.

Dále je v soupise prací obsažena položka týkající se provedení obetonování potrubí. K této položce však chybí položka pro zřízení a demontáž bednění pro obetonování potrubí (položka č. 899643111R00). Žádáme tedy zadavatele o doplnění soupisu prací.

ODPOVĚĎ 11

Položka poř. č. 39 č. 380032-1342 R00 bude obsahovat náklady na zřízení kompletní konstrukce nádrží ŽB z betonu C 20/25 do tl.300mm včetně bednění a odstranění bednění, stěny budou vyztuženy 2x KARI síť 150/150/6mm, v dalším platí specifikace dle PD SO 03. V položce poř. č. 55 č. 89964-3111 R00 budou zahrnuty i případné náklady na zřízení



bednění a odstranění bednění (zřizování bednění pro obetonování potrubí není zcela nutné, záleží na zvolené technologii dodavatele).

DOTAZ 12

Řešení spádových betonů – SO 01 ČOV – kalová jámka

V projektové dokumentaci stavebního objektu SO 01 u kalové jámky je v půdoryse a řezu vyobrazeno řešení spádování dna pomocí spádového betonu. Je zde ovšem navrženo nevhodné řešení, které nelze takto provést. Betonová směs má vždy určitou minimální velikost zrn kameniva a nelze beton provést v tl. až do 0 mm! Pro provedení spádových betonů je třeba i s ohledem na jejich odolnost a trvanlivost vždy provádět beton s minimální tl. cca 3-4 cm, nikoliv s nulovou tloušťkou. Žádáme tedy o provedení opravy v projektové dokumentaci stavby.

ODPOVĚĎ 12

Zadavatel připouští možnost ukončení případným schodkem cca 3 - 4cm.

DOTAZ 13

Dle názoru dodavatele jsou odpovědi na dotazy č.3, 4, 5, 7 ze dne 19.12.2016 nedostačující. Citace: "Konkrétní konstrukci potrubí zadavatel nepředepisuje, potrubí však musí splňovat technické požadavky". Žádáme o upřesnění odpovědí na dotazy č.3, 4, 5, 7 ze dne 19.12.2016 (technických požadavků, typ stěny, normy, ČSN EN...)

ODPOVĚĎ 13

Kanalizační systémy musí mimo jiné splňovat podmínky normy ČSN EN 1852-1 pro kanalizační potrubní systémy z polypropylenu. Požadavky na kruhovou tuhost (SN) dle normy ČSN EN 1852-1. Dále kanalizační systémy musí mimo jiné splňovat požadavky ČSN 756101 Stokové sítě a kanalizační přípojky, ČSN EN 752 a ČSN EN 1610 v platném znění a všechny ostatní platné normy a obecně závazné předpisy v platném znění.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 1

Zadavatel v rámci tohoto Vysvětlení a změny zadávací dokumentace rovněž doplňuje do návrhu smlouvy (Příloha č. 3 - SVAZEK 3 – Vzor návrhu smlouvy o dílo – revize_22.12) o dílo následující body:

- 6.3. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude Zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 15 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek bude Zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 15 dnů ode dne uplynutí záruční lhůty.
- 6.4. Výše smluvních pokut uvedených v obchodních podmínkách v bodech 7.2.2., 7.3.1. a 7.3.2 se sjednává ve výši 1000,- Kč.

Bod 5.8. byl dále přesunut k ostatním platebním podmínkám a nyní se z něj stal bod 6.6. Tato příloha č. 3 - SVAZEK 3 – Vzor návrhu smlouvy o dílo – revize_22.12 nahrazuje původní znění Svazku 3 – Vzor návrhu smlouvy o dílo a je pro zpracování nabídek platné a závazné.



DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 2

Zadavatel v rámci tohoto Vysvětlení a změny zadávací dokumentace poskytuje uchazečům nový a pro zpracování nabídky závazný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, který nahrazuje soupis původní a ve kterém byly provedeny změny uvedené v odpovědích a informaci výše. Nový a pro zpracování nabídky závazný soupis tvoří přílohu číslo 4 tohoto dokumentu, pod jménem Příloha č. 4 – SO 02 – revize_23.12.xlsx.

ZMĚNA LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Zadavatel posoudil výše poskytnutá vysvětlení a v souvislosti s těmito vysvětleními Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Zadavatel proto upravuje článek Písemné výzvy k podání nabídky. Původní znění článku „LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK“ se ruší a nahrazuje se novým závazným zněním:

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Lhůta pro podání nabídek končí dne **11. 01. 2017 v 10.00 hod.** Nabídky lze poslat prostřednictvím České pošty, s.p., jiného držitele poštovní licence, kurýrní službou nebo podat osobně každý pracovní den lhůty v době od 08:00 do 14:00 hod. (poslední den lhůty pouze do 10:00 hod.) na adresu: RTS, a.s., Lazaretní 4038/13, 615 00 Brno. Kontaktní osoba a osoba oprávněná převzít nabídku je Ing. Ludmila Horková, 3.NP dveře č. 316, tel. 545 120 248.

Přílohy

Příloha č. 1 - D-01-12-PŮDORYS VÝKOPŮ A JÁM.pdf

Příloha č. 2 - D-02-15-PŮDORYS VÝKOPŮ A JÁM.pdf

Příloha č. 3 – SVAZEK 3 – Vzor návrhu smlouvy o dílo – revize_22.12.docx

Příloha č. 4 – SO 02 – revize_23.12.xlsx

V Brně dne 23. 12. 2016