

DODATEČNÁ INFORMACE č. 1

k veřejné zakázce

„Přestavlky – doplnění kanalizace“

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Název: Obec Přestavlky
Sídlo: Přestavlky č.p. 56, PSČ 413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 00555215
Zastoupená: Petrem Znamenáčkem, starostou obce
Tel.: 608 232 335
E-mail: obec@prestavky-rce.cz
ID Datové schránky: iu6busc
dále jen „zadavatel“

Zadavatel tímto poskytuje vysvětlení zadávacích podmínek – dodatečné informace č. 1 – formou odpovědi na dotaz doručený dne 6.12.2019:

DOTAZ:

„Obracím se na Vás s prosbou o upřesnění požadavku na kanalizační šachty. V technické zprávě se uvádí možnost použití betonových šachet DN 1000 a nebo plastových šachet DN 800 - ke kterým by měl být výkres D.1.1-04.2. Ten jsem však v zadávací dokumentaci nenašla.

Ve výkazu výměr jsou uvedeny betonové šachty DN 1000. Máme tedy nacenit jen tyto, nebo nám pošlete výkres D.1.1-04.2. k plastovým šachtám a my je naceníme pod čarou?“

ODPOVĚĎ:

Zadavatel dodatečnou informací sděluje, že budou použity jen betonové šachty DN 1000, a tedy požaduje nacenit pouze tyto šachty.

Plastové šachty DN 800 se nebudou používat, proto položka nebude naceněna.

Vzhledem k výše uvedené dodatečné informaci, Zadavatel konstatuje, že se nejedná o změnu zadávacích podmínek, a proto se nebude prodlužovat lhůta pro podání nabídek.

V Přestavlkách dne 8.12.2019

.....

Petr Znamenáček, starosta obce, v.r.